ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана)
Z00Y2C7, Республика Казахстан, г. Астана,
район Байконыр, ул. Ж. Досмұхамедұлы, 16
тел.: +7 7172 999 544
моб.: +7 7772 999 544
info@amitech.kz
www.amitech.kz

Ескертулерге жауап

Техникалық сипаттамаға қатысты берілген ескертулерге байланысты «Amitech Astana» (Амитех Астана) ЖШС келесіні хабарлайды:

Өтінімге тіркелген сәйкестік сертификаттары мен техникалық құжаттамада ұсынылған құбырлар қанықпаған полиэфир шайыры (UP) негізінде шыны талшықпен (GRP) күшейтілген, ішкі қабаты сұр түсті (GREY) және олар сумен жабдықтау жүйелерінде қолдануға арналғаны көрсетілген.

Қатысушы ұсынған құжаттарда құбырдың ұзындығы 12 метр деп көрсетілген, бұл өз кезегінде өлшем бірлігі ретінде сызықтық метрдің (погонный метр) қолданылғанын білдіреді, себебі құбырлар ұзындығы бойынша өлшенеді.

«Кем емес», «рұқсат етіледі», «рұқсат етілмейді» сияқты тұжырымдар СТ РК EN 1796-2018 стандартына сәйкес келеді және сатып алынатын тауардың сипаттамаларын нақты көрсетуге кедергі келтірмейді.

Осыған байланысты, техникалық сипаттамалар толық және дұрыс көрсетілген деп санаймыз, және олар сатып алу нысанын нақты айқындауға жеткілікті.

ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана)
Z00Y2C7, Республика Казахстан, г. Астана,
район Байконыр, ул. Ж. Досмұхамедұлы, 16
тел.: +7 7172 999 544
моб.: +7 7772 999 544
info@amitech.kz
www.amitech.kz

Ответ на замечание

В ответ на полученное замечание по технической спецификации ТОО «Amitech Astana» (Амитех Астана) сообщает следующее:

В приложенных к заявке сертификатах соответствия и технической документации указано, что предлагаемые трубы изготовлены из стеклопластика (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной смолы (UP) с усиленным внутренним слоем (GREY) и предназначены для применения в системах водоснабжения.

Также в предложении участника указано, что длина трубы составляет 12 метров, что, в свою очередь, подразумевает использование единицы измерения — погонный метр, так как трубы измеряются по длине.

Используемые формулировки («не менее», «допускается», «не допускается») соответствуют требованиям СТ РК EN 1796-2018 и не препятствуют точному определению характеристик закупаемого товара.

На основании вышеизложенного считаем, что технические характеристики указаны полно, корректно и достаточны для определения предмета закупки.