# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
## №15367558

Конкурстың № 15045119-1
Конкурстың атауы "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ-нің ШЖҚ "Облыстық перинаталдық орталығы" МКК үшін жылыту қазандығын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-04 17:07:16 дейін 2025-07-09 17:07:16
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210540010048 | ҚҚ жобасына ескерту | Масса котла: "не более 5100 кг" Для котлов мощностью 3,5 МВт типичный вес чаще превышает 5500–6200 кг, особенно при: наличии утепления, массивных жаротрубных или водотрубных конструкциях, комплекте с теплоизоляцией и обшивкой. Параметр «не более 5100 кг» ограничивает крупные модели, что затрудняет участие многих типовых производителей, особенно европейских. | 2025-07-09 13:35:36 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Фундамент под котлы рассчитан на определённую массу с учётом веса самих котлов, а также массы трубопроводов и находящейся в них воды. Такой расчёт обеспечивает надёжность конструкции, предотвращает просадку основания и гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования в течение всего срока службы. Применение габаритных жаротрубных котлов с массивной теплоизоляцией и внешней обшивкой приводит к значительному снижению доступного пространства. Это, в свою очередь, ограничивает возможность полноценного сервисного обслуживания и зачастую исключает возможность монтажа оборудования непосредственно на месте эксплуатации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 210540010048 | ҚҚ жобасына ескерту | Циркуляционный насос: нестандартные параметры Номинальный расход: не более 40,6 м³/ч Макс. напор — не менее 120 дм (12 м) — достаточно высокий напор. Питание: 3×400–415 В Указание 415 В — редкость, чаще указывается 400 В. Это может исключить часть насосов, ориентированных на 380 В. Монтажная длина — не менее 360 мм, DN80 — всё вместе делает подбор довольно специфичным, к привязке конкретного производителя Монтажная длина ≥ 360 мм: Сужает выбор: не все производители делают такую длину при DN 80 (у некоторых — 340 мм или 400 мм), а 360 мм — специфичный промежуточный размер Питание 3×400–415 В: Напряжение 415 В указывается редко, чаще — 400 В. Это может быть искусственным ограничением Потенциальное противоречие в токе и мощности Мощность ≤ 1500 Вт При токе 2,75 А на 415 В → Мощность = ~1140 Вт Но если при 400 В, то: → 400 В × 2,75 А = 1100 Вт (а не 1500 Вт) Это означает, что: либо мощность занижена, либо ток завышен | 2025-07-09 13:44:13 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Номинальные производительность и напор насоса — это расчетные параметры, при которых насос работает наиболее эффективно. Эти значения отражают оптимальный рабочий режим насоса при заданных условиях (тип жидкости, температура, плотность, высота подъема и т.д.). Номинальные расход и напор насоса представляют собой оптимальные значения, при которых насос работает с максимальной надежностью. Они не являются максимальными предельными характеристиками, а скорее отражают рекомендуемый режим эксплуатации. Номинальная производительность и максимальный напор насоса связаны между собой через его рабочую (гидравлическую) характеристику, которая отражает зависимость напора (H) от подаваемого расхода (Q). Эта характеристика показывает, как изменяется напор насоса при изменении производительности, и служит основой для выбора и эксплуатации насосного оборудования. Указанные характеристики не являются нестандартными для насосного оборудования. Значения соответствуют типовым параметрам, применяемым в котельных системах средней и высокой производительности. Параметры соответствуют нормам и инженерной практике для насосов в котельных установках |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210540010048 | ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Просим предоставить информацию о месте, где необходимо осуществить монтаж(а именно: Размеры входной части, потребуется ли разбирать входную часть для демонтажа существующего котла и монтажа нового). | 2025-07-09 13:33:27 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Место поставки котла и проведения работ: Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона, 471 "В". Входная часть помещения, предназначенного для демонтажа существующего и монтажа нового отопительного котла, имеет следующие размеры: Высота дверного проема: 280 см Ширина дверного проема: 220 см При необходимости возможен демонтаж и последующий монтаж дверной конструкции для обеспечения беспрепятственного прохода оборудования. |
| 4 | 210540010048 | ҚҚ жобасына ескерту | В техническом задании (ТЗ) есть ряд жёстко заданных параметров, которые существенно сужают круг потенциальных поставщиков. 1. Конкретные размеры комбинированной горелки C = 1130 мм, A = 1093 мм Эти параметры не являются стандартными для большинства комбинированных горелок. У большинства производителей длина горелки и её "глубина" (вылет) отличаются. Такие точные габариты могут указывать на привязку к конкретной модели или производителю, особенно если не допускаются отклонения. | 2025-07-09 13:34:43 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Габаритные размеры комбинированной горелки важны для правильной посадки на котел, организации пространства котельной и подключения всех инженерных коммуникаций, так как будет происходит замена горелки иные габариты приведут к дополнительным затратам по подключению газопровода. |
| 5 | 210540010048 | ҚҚ жобасына ескерту | Габариты котла (высота, ширина, длина) Высота: не более 2400 мм Это очень жёсткое ограничение. Многие котлы на 3,5 МВт по высоте составляют от 2500 до 2800 мм в зависимости от исполнения (особенно при наличии дымососа или утепления). | 2025-07-09 13:36:17 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. В связи с тем, что котельная действующая, а трубопроводы смонтированы, установка котла с большей высотой приведет к дополнительным затратам. |
| 6 | 210540010048 | ҚҚ жобасына ескерту | Расход топлива: "не более 408,63 м³/час" Это означает, что энергетическая эффективность должна быть высокой, а КПД — до 92%, что сужает выбор к моделям с оптимизированным сгоранием и теплообменом. | 2025-07-09 13:37:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Энергетическая эффективность должна быть высокой, а КПД до 92 процентов. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Управления Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15367558

№ конкурса 15045119-1
Название конкурса Приобретение отопительного котла для ГКП "Областной перинатальный центр" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-04 17:07:16 по 2025-07-09 17:07:16
Наименование организатора ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210540010048 | Замечание к КД | Масса котла: "не более 5100 кг" Для котлов мощностью 3,5 МВт типичный вес чаще превышает 5500–6200 кг, особенно при: наличии утепления, массивных жаротрубных или водотрубных конструкциях, комплекте с теплоизоляцией и обшивкой. Параметр «не более 5100 кг» ограничивает крупные модели, что затрудняет участие многих типовых производителей, особенно европейских. | 2025-07-09 13:35:36 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Фундамент под котлы рассчитан на определённую массу с учётом веса самих котлов, а также массы трубопроводов и находящейся в них воды. Такой расчёт обеспечивает надёжность конструкции, предотвращает просадку основания и гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования в течение всего срока службы. Применение габаритных жаротрубных котлов с массивной теплоизоляцией и внешней обшивкой приводит к значительному снижению доступного пространства. Это, в свою очередь, ограничивает возможность полноценного сервисного обслуживания и зачастую исключает возможность монтажа оборудования непосредственно на месте эксплуатации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 210540010048 | Замечание к КД | Циркуляционный насос: нестандартные параметры Номинальный расход: не более 40,6 м³/ч Макс. напор — не менее 120 дм (12 м) — достаточно высокий напор. Питание: 3×400–415 В Указание 415 В — редкость, чаще указывается 400 В. Это может исключить часть насосов, ориентированных на 380 В. Монтажная длина — не менее 360 мм, DN80 — всё вместе делает подбор довольно специфичным, к привязке конкретного производителя Монтажная длина ≥ 360 мм: Сужает выбор: не все производители делают такую длину при DN 80 (у некоторых — 340 мм или 400 мм), а 360 мм — специфичный промежуточный размер Питание 3×400–415 В: Напряжение 415 В указывается редко, чаще — 400 В. Это может быть искусственным ограничением Потенциальное противоречие в токе и мощности Мощность ≤ 1500 Вт При токе 2,75 А на 415 В → Мощность = ~1140 Вт Но если при 400 В, то: → 400 В × 2,75 А = 1100 Вт (а не 1500 Вт) Это означает, что: либо мощность занижена, либо ток завышен | 2025-07-09 13:44:13 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Номинальные производительность и напор насоса — это расчетные параметры, при которых насос работает наиболее эффективно. Эти значения отражают оптимальный рабочий режим насоса при заданных условиях (тип жидкости, температура, плотность, высота подъема и т.д.). Номинальные расход и напор насоса представляют собой оптимальные значения, при которых насос работает с максимальной надежностью. Они не являются максимальными предельными характеристиками, а скорее отражают рекомендуемый режим эксплуатации. Номинальная производительность и максимальный напор насоса связаны между собой через его рабочую (гидравлическую) характеристику, которая отражает зависимость напора (H) от подаваемого расхода (Q). Эта характеристика показывает, как изменяется напор насоса при изменении производительности, и служит основой для выбора и эксплуатации насосного оборудования. Указанные характеристики не являются нестандартными для насосного оборудования. Значения соответствуют типовым параметрам, применяемым в котельных системах средней и высокой производительности. Параметры соответствуют нормам и инженерной практике для насосов в котельных установках |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210540010048 | Запрос о разъяснении КД | Просим предоставить информацию о месте, где необходимо осуществить монтаж(а именно: Размеры входной части, потребуется ли разбирать входную часть для демонтажа существующего котла и монтажа нового). | 2025-07-09 13:33:27 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Место поставки котла и проведения работ: Республика Казахстан, г. Актобе, Промзона, 471 "В". Входная часть помещения, предназначенного для демонтажа существующего и монтажа нового отопительного котла, имеет следующие размеры: Высота дверного проема: 280 см Ширина дверного проема: 220 см При необходимости возможен демонтаж и последующий монтаж дверной конструкции для обеспечения беспрепятственного прохода оборудования. |
| 4 | 210540010048 | Замечание к КД | В техническом задании (ТЗ) есть ряд жёстко заданных параметров, которые существенно сужают круг потенциальных поставщиков. 1. Конкретные размеры комбинированной горелки C = 1130 мм, A = 1093 мм Эти параметры не являются стандартными для большинства комбинированных горелок. У большинства производителей длина горелки и её "глубина" (вылет) отличаются. Такие точные габариты могут указывать на привязку к конкретной модели или производителю, особенно если не допускаются отклонения. | 2025-07-09 13:34:43 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Габаритные размеры комбинированной горелки важны для правильной посадки на котел, организации пространства котельной и подключения всех инженерных коммуникаций, так как будет происходит замена горелки иные габариты приведут к дополнительным затратам по подключению газопровода. |
| 5 | 210540010048 | Замечание к КД | Габариты котла (высота, ширина, длина) Высота: не более 2400 мм Это очень жёсткое ограничение. Многие котлы на 3,5 МВт по высоте составляют от 2500 до 2800 мм в зависимости от исполнения (особенно при наличии дымососа или утепления). | 2025-07-09 13:36:17 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. В связи с тем, что котельная действующая, а трубопроводы смонтированы, установка котла с большей высотой приведет к дополнительным затратам. |
| 6 | 210540010048 | Замечание к КД | Расход топлива: "не более 408,63 м³/час" Это означает, что энергетическая эффективность должна быть высокой, а КПД — до 92%, что сужает выбор к моделям с оптимизированным сгоранием и теплообменом. | 2025-07-09 13:37:10 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Согласно ответу Заказчика за исходящим № ПР-2025/791 от 11.07.2025 года. Энергетическая эффективность должна быть высокой, а КПД до 92 процентов. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

| | |
|---|---|
| Руководитель Управления | Каратаева Амангул Жанбырбаевна |

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).