Исх. №: 1407–01
Дата: «14» июля 2025 года

Кому: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Копия: РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан»

ЖАЛОБА
на несоответствие квалификационным требованиям

Настоящим письмом выражаем свое несогласие с протоколом об итогах открытого тендера № 14855889-2 в части допуска ТОО «AEC Kazakhstan (Almaty Electro Consult)» к участию в закупке, в рамках которой предъявлялись **обязательные квалификационные требования**, установленные тендерной документацией, а именно:

Предоставление авторизационного письма от официального представительства (дистрибьютора) производителя товара на территории Республики Казахстан.

В качестве подтверждения данного требования участник **предоставил письмо,** оформленное от своего имени, в котором утверждается, что ТОО «AEC Kazakhstan» является официальным дистрибьютором продукции **Kehua**. Однако прилагаемое письмо от самого производителя **Kehua Data Co., Ltd.**, на которое ссылается участник, имеет иное содержание, а именно:

ТОО «AEC Kazakhstan (Almaty Electro Consult)» обозначено как бизнес-партнёр на территории Республики Казахстан, а не как официальный представитель или дистрибьютор продукции Kehua.

Таким образом, заявленные сведения в письме от ТОО «AEC Kazakhstan» **противоречат** письму от производителя и вводят в заблуждение относительно его официального статуса.

Дополнительно обращаем внимание на то, что предоставленное письмо от **Kehua Data Co., Ltd. составлено на английском языке** и не сопровождается **нотариально заверенным переводом**, как того требует законодательство Республики Казахстан и практика госзакупок в части подтверждения легитимности иностранных документов.

Кроме того, участником была предложена модель **ИБП KEHUA MR33120-90**, по которой в документации участника заявлены габариты одного ИБП **2000x600x850 мм**. Однако согласно официальной технической документации производителя, фактические габариты данной модели составляют **2000x600x860 мм,** что не соответствует требованиям технической спецификации, в которой установлен предельный размер глубины не более **850 мм.**

Учитывая вышеизложенное, просим:

1. Провести проверку предоставленных документов на соответствие квалификационным требованиям.
2. В случае выявления нарушений – **признать участника несоответствующим** установленным требованиям и отклонить его заявку.

Директор
ТОО «4TECH Group» **А. Искаков**

Z05H9M1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Достык, д.5, н.п. 199
+7 800 724 22 22
info@4tech.kz
4tech.kz