Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«29» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда, п.Тасбугет, ул.М.Шокай, 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **заместитель генерального директора Әлімсейіт Дулат Сайлаубекулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан.Алтын Дан, с.Шымбулак,сан.Березка», Алматинская область, Талгарский район**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильной дороги и жилищной инспекции Талгарского района» руководителя Адылова Ш.Т**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Алтын Констракшн»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «BIG GARANT BUILDERS»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛ»**

наименование организации

Субподрядные организации: **ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жоба-Дизайн» №29- НВ 2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Талгарского района» №17-59 от 28.12.2021 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба ПЭ Ø200	м	2443	2443	2450	2450
Труба ПЭ Ø180	м	3585	3585	3581	3581
Труба ПЭ Ø160	м	1298	1298	1295	1295
Труба ПЭ Ø140	м	1811	1811	1816	1816
Труба ПЭ Ø110	м	42165	42165	42160	42160
Труба ПЭ Ø90	м	151	151	150	150
Труба ПЭ Ø63	м	1472	1472	1473	1473
Резервуар для воды 250м3	шт	2	2	2	2
Резервуар для воды 500м3	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **на территории проектируемых площадках предусматриваются строительство монолитных резервуаров 250м3х2 в с.Шымбулак, 500м3х2 в с. Талдыбулак, контрольно-пропускного пункта с санузлом, а также такие элементы благоустройства, как устройство ограждение площадки, ограждение площадки для мусорного контейнера, освещение, устройство внутриплощадочных дорог. Внутрипоселковые сети водопровода осуществляется частично от существующего Талгарского группового водовода (ТГВ) D400мм(полиэтилен), частично через построенные резервуары. Резервуары подключены к ТГВ. Сети закольцованы. Точка подключение выполняется в двух местах, в точке установлены водопроводные колодцы. Проектируемый напор в точке подключение Н=2,0 атмосфер (20м), на врезке в водопровода предусмотрена установка отключающей арматуры. Внутрипоселковые сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб диаметрами 200, 180, 160, 140, 110, 90, 63 SDR17-21 S8 "Питьевая", по СТ РК ИСО 4427-2-2014 . В проекте принята система хозяйственно водопровода. Для разбора воды населением из системы водоснабжения в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков потребителей с установкой колодцев на 2-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах установлены водомеры (счетчики,запорные арматуры).**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>август 2022 г.</u>**
месяц, год

окончание работ **<u>июль 2024 г.</u>**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **<u>12 (двенадцать)</u>** месяцев;

фактически **<u>24 (двадцать четыре)</u>** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **86 %** и фактический применено **85 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РКП на ПХВ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан.Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

заместитель генерального директора ТОО «Мелиоратор» Әлімсейіт Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати