Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15400225

Конкурстың № 15068062-1
Конкурстың атауы Ауыз суды залалсыздандыруға арналған модульдік станция
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-11 11:50:05 дейін 2025-07-15 11:50:05
Ұйымдастырушының атауы "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140240025099	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик в Приложении 13 Техническая спецификация в графе Наименование национальных стандартов вами прописан ТУ 4213-009-49534204-2007. Однако данный стандарт не является межгосударственным или Казахстанским стандартом. Кроме того, данное ТУ дает ссылку на конкретную модель и производителя. Просим вас убрать данное ТУ 4213-009-49534204-2007.	2025-07-14 19:09:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, с исключением ТУ 4213-009-49534204-2007.

2	960840000027	КҚ жобасына ескерту	В санитарных правилах или гигиенических нормативах Республики Казахстан, в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года «об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», № КР ДСМ-138, зарегистрированными в министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года за №30713, не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) действующего вещества в питьевой воде при обеззараживании комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор"(диоксид хлора, хлориды, хлораты), в связи с чем не допускается применение комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" для обеззараживания питьевой воды на территории Республики Казахстан. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований санитарных правил и гигиенических нормативов Республики Казахстан.	2025-07-15 10:14:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснениям Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.09.2021 года №ЖТ-2021-00731071 дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» может использоваться на территории Республики Казахстан. Согласно пунктов 6, 9 раздела II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 (далее – Единый перечень) дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах) и материалы, вещества, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения подлежат государственной регистрации. Таким образом, для обработки и обеззараживания воды хозяйственно-питьевого водоснабжения разрешается использовать реагенты и дезинфектанты при наличии свидетельства о государственной регистрации или сведений о государственной регистрации продукции в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции, размещенном на сайте Евразийского экономического союза.

3	960840000027	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с СанПиН РК 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, а также ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества, требуется обязательное измерение остаточного активного вещества при обеззараживании питьевой воды. Однако нет аттестованных методик измерения остаточного содержания активных веществ и побочных продуктов в воде при обеззараживании комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" (в частности ClO2, ClO2-,ClO3-), зарегистрированных в уполномоченных органах РК. Тогда как для технологий обеззараживания питьевой воды, описываемых СТ РК 2300-2013 - Установка для приготовления питьевой воды. Технические условия., есть аттестованные методики измерения остаточного содержания активных веществ. Например, при обеззараживании питьевой воды гипохлоритом натрия. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований СанПиН РК 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2874-82.	2025-07-15 10:15:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснения комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения РК, в соответствии с «Соглашением о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» от 22.11.2017г., методики измерений, используемые аккредитованными лабораториями для контроля качества обеззараживания питьевой воды должны иметь свидетельства об аттестации институтами метрологии и стандартизации стран участниц ЕАЭС. Остаточное содержание дезинфектанта «диоксида хлора и хлор» в воде определяются по остаточному содержанию хлорат-ионов и хлорит-инов, данные методики аттестованы в РК.
4	140240025099	КҚ жобасына ескерту	В Приложении 13 Техническая спецификация указано: Максимальная производительность по диоксиду хлора – 1,0 кг/ч; Объемный расход хлорат хлоридного раствора при максимальной производительности– 5,4±0,25 л/ч; Объемный расход серной кислоты при максимальной производительности - 3,1 ± 0,2 л/ч; Это верные значение?	2025-07-14 19:07:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации значения «Максимальная производительность по диоксиду хлора – 1,0 кг/ч; Объемный расход хлорат хлоридного раствора при максимальной производительности– 5,4±0,25 л/ч; Объемный расход серной кислоты при максимальной производительности - 3,1 ± 0,2 л/ч;» верные.

5	140240025099	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемый Заказчик исходя из Технической спецификации вы хотите для обеззараживания воды установит модульную станцию, а именно комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор». Однако согласно, ответа Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан не предоставляется возможность использования комплексного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на территории Республики Казахстан для обеззараживания воды.	2025-07-14 19:08:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснениям Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.09.2021 года №ЖТ-2021-00731071 дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» может использоваться на территории Республики Казахстан. Согласно пунктам 6, 9 раздела II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 (далее – Единый перечень) дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах) и материалы, вещества, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения подлежат государственной регистрации. Таким образом, для обработки и обеззараживания воды хозяйственно-питьевого водоснабжения разрешается использовать реагенты и дезинфектанты при наличии свидетельства о государственной регистрации или сведений о государственной регистрации продукции в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции, размещенном на сайте Евразийского экономического союза.

6	140240025099	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какой реагент будет использоваться в дезинфектанте «Диоксид хлора и хлор» для обеззараживания воды и процесса водоподготовки ?	2025-07-14 19:09:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Диоксид хлора и хлор» - это и есть реагент (дезинфектант), с помощью которого происходит процесс обеззараживания воды.
7	140240025099	КҚ жобасына ескерту	В Приложении 13 Техническая спецификация указаны конкретные модели и марки оборудовании такие как – с двигателем Р 400-А-230, два контейнера «ДКХ500К-ВСТ»	2025-07-14 19:07:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, с исключением указанных параметров.
8	960840000027	КҚ жобасына ескерту	Согласно требованиям ТС предполагается замена системы обеззараживания воды, сопровождающаяся установкой нового оборудования и использованием новой технологии обеззараживания, что, в свою очередь, квалифицируется как модернизация или техническое перевооружение, а значит требует обязательной разработки проектной (проектно-сметной) документации и прохождения государственной экспертизы в установленном порядке. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан: Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16.07.2001 г. № 242-II (в ред. от 03.07.2013 г. № 124-V). Статья 2, пункт 4: «…модернизация, техническое перевооружение, реконструкция инженерных сооружений…» входят в состав архитектурной и строительной деятельности. Статья 60 того же закона: Пункт 1: «Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт объектов и их комплексов осуществляются только по проектной (проектно-сметной) документации…» Пункт 1-1: «В случае выполнения работ без ПСД или без её экспертизы, строительно-монтажные работы подлежат приостановлению в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Возобновление возможно только после прохождения экспертизы.» На основании вышеизложенного, требуем: 1. Отменить текущую закупку, как не соответствующую требованиям статьи 60 Закона РК № 242-II. 2. Провести новую закупку, предметом которой будет разработка проектной (проектно-сметной) документации на модернизацию узла обеззараживания воды с учётом новой технологии. 3. После получения положительного заключения государственной экспертизы, объявить отдельную закупку на реализацию проекта (поставку оборудования, монтаж и ПНР) в соответствии с утверждённой ПСД.	2025-07-15 10:12:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предметом закупки является товар "Модульная станция по обеззараживанию питьевой воды". Работы по замене системы по обеззараживанию воды не предусмотрены в конкурсной документации.

9	140240025099	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик в Приложении 13 Техническая спецификация написано Холодильный коэффициент – 2,9-3,5; просим уточнить это Вт или Дж? и просим прописать значении не более и не менее.	2025-07-14 19:06:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Холодильный коэффициент — это безразмерная величина, которая характеризует энергетическую эффективность работы холодильной машины в режиме охлаждения. Он показывает, сколько теплоты машина «откачивает» от холодного тела на каждую единицу затраченной работы. Будут внесены изменения в конкурсную документацию: «Холодильный коэффициент – от 2,9 до 3,5.»
10	140240025099	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Есть ли разрешение или одобрение от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области для использования дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» для обеззараживания воды. В связи с тем, что по диоксиду хлора в Гигиенических нормативах не установлены нормативы: ПДК или ориентировочные допустимые уровни веществ (ОДУ) в водопроводной воде, разработанные на основе расчётных и экспресс - экспериментальных методов прогноза токсичности не предоставляется возможность использования комплексного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на территории Республики Казахстан для обеззараживания воды. Использование комплексного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» возможно при установлении нормативов остаточного содержания в питьевой воде диоксида хлора и определения перечня контролируемых показателей, разработки методики исследования.	2025-07-14 19:09:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	перечень контролируемых показателей при применении дезинфектаната «Диоксид хлора и хлор» в питьевой воде определен, методики исследований разработаны и аттестованы на территории ЕВРАЗЭС, а также помимо этого данные методики по определению контролируемых показателей уже применяются на территории Республики Казахстан.

11	960840000027	КҚ жобасына ескерту	В настоящий момент Государственными надзорными органами ведется работа по отказу от применения жидкого хлора на объектах водоподготовки в целях повышения безопасности и надежности предприятий, и выдаются соответствующие предписания. Т.к. выбранная технология обеззараживания комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" предполагает использование, в том числе, молекулярного хлора, данная технология нарушает эти требования. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований Государственных надзорных органов.	2025-07-15 10:13:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Получение, транспортировка, хранение, использование жидкого хлора действительно несёт в себе потенциальную опасность и должно строго регулироваться и регламентироваться законодательством в области промышленной безопасности. Кроме того, ограничение (полный запрет) на использование «жидкого хлора» на объектах водоподготовки является важным шагом к повышению безопасности и надёжности предприятий. Однако, комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» не содержит в своём составе «жидкого хлора», который подразумевается Государственным надзорным органом, и на любой стадии получения дезинфектанта «жидкий хлор» отсутствует. В составе «Диоксид хлора и хлор» присутствует «молекулярный хлор», который не имеет никакого отношения к «жидкому хлору». Таким образом, технология обеззараживания с помощью комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» не нарушает требований Государственных надзорных органов РК.

12	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	Требования к установкам по приготовлению питьевой воды в РК описываются СТ РК 2300-2013 - Установка для приготовления питьевой воды. Технические условия. Данным стандартом описан исчерпывающий перечень допустимых методов обеззараживания питьевой воды на территории Республики Казахстан, а именно ультрафиолетовые стерилизаторы и электролизные установки. Видно, что метод обеззараживания диоксидом хлора или комбинированным дезинфектантом «диоксид хлора хлор» в этом перечне отсутствует, а значит - данный метод обеззараживания на территории Республики Казахстан недопустим. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований СТ РК 2300-2013 - Установка для приготовления питьевой воды. Технические условия.	2025-07-15 10:13:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснениям Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.09.2021 года №ЖТ-2021-00731091 оборудование, предназначенное для подготовки и очистки воды регулируется требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (далее – ТР ТС 010/2011). В соответствии с пунктом 20 приложения № 3 ТР ТС 010/2011 оборудование по обеззараживанию питьевой воды подлежит подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 в форме декларирования соответствия. В этой связи, при ввозе и реализации оборудования по обеззараживанию питьевой воды, необходимо представлять декларацию соответствия требованиям ТР ТС 010/2011. При наличии декларации о соответствии на данное оборудование нет необходимости в предоставлении дополнительных разрешительных документов.
13	140240025099	ҚҚ жобасына ескерту	Написано - площадь обогрева - 12-40 м2 и Высота установки – 2,4-4,5 м. Площадь обогрева должно быть 12 м2 или 40 м2? Высота установки должно быть 2,4 м или 4,5 м ?	2025-07-14 19:06:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию: «Площадь обогрева от 12 до 40 м2, высота установки от 2,4 до 4,5м.»

14	960840000027	ҚҚ жобасына ескерту	4. В качестве национального стандарта в Технической Спецификации указан ТУ 4213-009-49534204-2007 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия на Установку типа "ДХ-100" для производства комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор". В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2025 г.): Статья 12. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений: 4. … 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику… Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» 4. В качестве национального стандарта в Технической Спецификации указан ТУ 4213-009-49534204-2007 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия на Установку типа "ДХ-100" для производства комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор". В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2025 г.): Статья 12. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений: 4. … 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику… Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках»	2025-07-15 10:14:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, с исключением указанных параметров.
15	140240025099	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик в Приложении 13 Техническая спецификация везде указаны конкретные точные параметры. Просим добавить значение не более и не менее.	2025-07-14 19:06:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры указаны согласно общемировым стандартам, в случае изменения параметров возможно нарушение работоспособности. По параметрам: площадь обогрева, высота установки и холодильный коэффициент будут внесены изменения в КД.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Губашев Адилжан Исатаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15400225

№ конкурса 15068062-1
Название конкурса Модульная станция по обеззараживанию питьевой воды
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-11 11:50:05 по 2025-07-15 11:50:05
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140240025099	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик в Приложении 13 Техническая спецификация в графе Наименование национальных стандартов вами прописан ТУ 4213-009-49534204-2007. Однако данный стандарт не является межгосударственным или Казахстанским стандартом. Кроме того, данное ТУ дает ссылку на конкретную модель и производителя. Просим вас убрать данное ТУ 4213-009-49534204-2007.	2025-07-14 19:09:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, с исключением ТУ 4213-009-49534204-2007.

2	960840000027	Замечание к КД	В санитарных правилах или гигиенических нормативах Республики Казахстан, в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года «об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», № КР ДСМ-138, зарегистрированными в министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2022 года за №30713, не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) действующего вещества в питьевой воде при обеззараживании комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор"(диоксид хлора, хлориды, хлораты), в связи с чем не допускается применение комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор" для обеззараживания питьевой воды на территории Республики Казахстан. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований санитарных правил и гигиенических нормативов Республики Казахстан.	2025-07-15 10:14:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснениям Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.09.2021 года №ЖТ-2021-00731071 дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» может использоваться на территории Республики Казахстан. Согласно пунктов 6, 9 раздела II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 (далее – Единый перечень) дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах) и материалы, вещества, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения подлежат государственной регистрации. Таким образом, для обработки и обеззараживания воды хозяйственно-питьевого водоснабжения разрешается использовать реагенты и дезинфектанты при наличии свидетельства о государственной регистрации или сведений о государственной регистрации продукции в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции, размещенном на сайте Евразийского экономического союза.

3	960840000027	Замечание к КД	В соответствии с СанПиН РК 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, а также ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества, требуется обязательное измерение остаточного активного вещества при обеззараживании питьевой воды. Однако нет аттестованных методик измерения остаточного содержания активных веществ и побочных продуктов в воде при обеззараживании комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" (в частности ClO2, ClO2-,ClO3-), зарегистрированных в уполномоченных органах РК. Тогда как для технологий обеззараживания питьевой воды, описываемых СТ РК 2300-2013 - Установка для приготовления питьевой воды. Технические условия., есть аттестованные методики измерения остаточного содержания активных веществ. Например, при обеззараживании питьевой воды гипохлоритом натрия. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований СанПиН РК 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2874-82.	2025-07-15 10:15:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснения комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения РК, в соответствии с «Соглашением о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» от 22.11.2017г., методики измерений, используемые аккредитованными лабораториями для контроля качества обеззараживания питьевой воды должны иметь свидетельства об аттестации институтами метрологии и стандартизации стран участниц ЕАЭС. Остаточное содержание дезинфектанта «диоксида хлора и хлор» в воде определяются по остаточному содержанию хлорат-ионов и хлорит-инов, данные методики аттестованы в РК.
4	140240025099	Замечание к КД	В Приложении 13 Техническая спецификация указано: Максимальная производительность по диоксиду хлора – 1,0 кг/ч; Объемный расход хлорат хлоридного раствора при максимальной производительности– 5,4±0,25 л/ч; Объемный расход серной кислоты при максимальной производительности - 3,1 ± 0,2 л/ч; Это верные значение?	2025-07-14 19:07:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации значения «Максимальная производительность по диоксиду хлора – 1,0 кг/ч; Объемный расход хлорат хлоридного раствора при максимальной производительности– 5,4±0,25 л/ч; Объемный расход серной кислоты при максимальной производительности - 3,1 ± 0,2 л/ч;» верные.

5	140240025099	Запрос о разъяснении КД	Уважаемый Заказчик исходя из Технической спецификации вы хотите для обеззараживания воды установит модульную станцию, а именно комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор». Однако согласно, ответа Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан не предоставляется возможность использования комплексного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на территории Республики Казахстан для обеззараживания воды.	2025-07-14 19:08:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснениям Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.09.2021 года №ЖТ-2021-00731071 дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» может использоваться на территории Республики Казахстан. Согласно пунктам 6, 9 раздела II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением КТС от 28 мая 2010 года № 299 (далее – Единый перечень) дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства (для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах) и материалы, вещества, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения подлежат государственной регистрации. Таким образом, для обработки и обеззараживания воды хозяйственно-питьевого водоснабжения разрешается использовать реагенты и дезинфектанты при наличии свидетельства о государственной регистрации или сведений о государственной регистрации продукции в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции, размещенном на сайте Евразийского экономического союза.

6	140240025099	Запрос о разъяснении КД	Какой реагент будет использоваться в дезинфектанте «Диоксид хлора и хлор» для обеззараживания воды и процесса водоподготовки ?	2025-07-14 19:09:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Диоксид хлора и хлор» - это и есть реагент (дезинфектант), с помощью которого происходит процесс обеззараживания воды.
7	140240025099	Замечание к КД	В Приложении 13 Техническая спецификация указаны конкретные модели и марки оборудовании такие как – с двигателем Р 400-А-230, два контейнера «ДКХ500К-ВСТ»	2025-07-14 19:07:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, с исключением указанных параметров.
8	960840000027	Замечание к КД	Согласно требованиям ТС предполагается замена системы обеззараживания воды, сопровождающаяся установкой нового оборудования и использованием новой технологии обеззараживания, что, в свою очередь, квалифицируется как модернизация или техническое перевооружение, а значит требует обязательной разработки проектной (проектно-сметной) документации и прохождения государственной экспертизы в установленном порядке. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан: Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» от 16.07.2001 г. № 242-II (в ред. от 03.07.2013 г. № 124-V). Статья 2, пункт 4: «...модернизация, техническое перевооружение, реконструкция инженерных сооружений...» входят в состав архитектурной и строительной деятельности. Статья 60 того же закона: Пункт 1: «Модернизация, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт объектов и их комплексов осуществляются только по проектной (проектно-сметной) документации...» Пункт 1-1: «В случае выполнения работ без ПСД или без её экспертизы, строительно-монтажные работы подлежат приостановлению в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Возобновление возможно только после прохождения экспертизы.» На основании вышеизложенного, требуем: 1. Отменить текущую закупку, как не соответствующую требованиям статьи 60 Закона РК № 242-II. 2. Провести новую закупку, предметом которой будет разработка проектной (проектно-сметной) документации на модернизацию узла обеззараживания воды с учётом новой технологии. 3. После получения положительного заключения государственной экспертизы, объявить отдельную закупку на реализацию проекта (поставку оборудования, монтаж и ПНР) в соответствии с утверждённой ПСД.	2025-07-15 10:12:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предметом закупки является товар "Модульная станция по обеззараживанию питьевой воды". Работы по замене системы по обеззараживанию воды не предусмотрены в конкурсной документации.

9	140240025099	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик в Приложении 13 Техническая спецификация написано Холодильный коэффициент – 2,9-3,5; просим уточнить это Вт или Дж? и просим прописать значении не более и не менее.	2025-07-14 19:06:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Холодильный коэффициент — это безразмерная величина, которая характеризует энергетическую эффективность работы холодильной машины в режиме охлаждения. Он показывает, сколько теплоты машина «откачивает» от холодного тела на каждую единицу затраченной работы. Будут внесены изменения в конкурсную документацию: «Холодильный коэффициент – от 2,9 до 3,5.»
10	140240025099	Запрос о разъяснении КД	Есть ли разрешение или одобрение от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области для использования дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» для обеззараживания воды. В связи с тем, что по диоксиду хлора в Гигиенических нормативах не установлены нормативы: ПДК или ориентировочные допустимые уровни веществ (ОДУ) в водопроводной воде, разработанные на основе расчётных и экспресс - экспериментальных методов прогноза токсичности не предоставляется возможность использования комплексного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» на территории Республики Казахстан для обеззараживания воды. Использование комплексного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» возможно при установлении нормативов остаточного содержания в питьевой воде диоксида хлора и определения перечня контролируемых показателей, разработки методики исследования.	2025-07-14 19:09:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	перечень контролируемых показателей при применении дезинфектаната «Диоксид хлора и хлор» в питьевой воде определен, методики исследований разработаны и аттестованы на территории ЕВРАЗЭС, а также помимо этого данные методики по определению контролируемых показателей уже применяются на территории Республики Казахстан.

11	960840000027	Замечание к КД	В настоящий момент Государственными надзорными органами ведется работа по отказу от применения жидкого хлора на объектах водоподготовки в целях повышения безопасности и надежности предприятий, и выдаются соответствующие предписания. Т.к. выбранная технология обеззараживания комбинированным дезинфектантом "Диоксид хлора и хлор" предполагает использование, в том числе, молекулярного хлора, данная технология нарушает эти требования. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований Государственных надзорных органов.	2025-07-15 10:13:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Получение, транспортировка, хранение, использование жидкого хлора действительно несёт в себе потенциальную опасность и должно строго регулироваться и регламентироваться законодательством в области промышленной безопасности. Кроме того, ограничение (полный запрет) на использование «жидкого хлора» на объектах водоподготовки является важным шагом к повышению безопасности и надёжности предприятий. Однако, комбинированный дезинфектант «Диоксид хлора и хлор» не содержит в своём составе «жидкого хлора», который подразумевается Государственным надзорным органом, и на любой стадии получения дезинфектанта «жидкий хлор» отсутствует. В составе «Диоксид хлора и хлор» присутствует «молекулярный хлор», который не имеет никакого отношения к «жидкому хлору». Таким образом, технология обеззараживания с помощью комбинированного дезинфектанта «Диоксид хлора и хлор» не нарушает требований Государственных надзорных органов РК.

12	960840000027	Замечание к КД	Требования к установкам по приготовлению питьевой воды в РК описываются СТ РК 2300-2013 - Установка для приготовления питьевой воды. Технические условия. Данным стандартом описан исчерпывающий перечень допустимых методов обеззараживания питьевой воды на территории Республики Казахстан, а именно ультрафиолетовые стерилизаторы и электролизные установки. Видно, что метод обеззараживания диоксидом хлора или комбинированным дезинфектантом «диоксид хлора хлор» в этом перечне отсутствует, а значит - данный метод обеззараживания на территории Республики Казахстан недопустим. Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований СТ РК 2300-2013 - Установка для приготовления питьевой воды. Технические условия.	2025-07-15 10:13:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно разъяснениям Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 17.09.2021 года №ЖТ-2021-00731091 оборудование, предназначенное для подготовки и очистки воды регулируется требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 (далее – ТР ТС 010/2011). В соответствии с пунктом 20 приложения № 3 ТР ТС 010/2011 оборудование по обеззараживанию питьевой воды подлежит подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 в форме декларирования соответствия. В этой связи, при ввозе и реализации оборудования по обеззараживанию питьевой воды, необходимо представлять декларацию соответствия требованиям ТР ТС 010/2011. При наличии декларации о соответствии на данное оборудование нет необходимости в предоставлении дополнительных разрешительных документов.
13	140240025099	Замечание к КД	Написано - площадь обогрева - 12-40 м2 и Высота установки – 2,4-4,5 м. Площадь обогрева должно быть 12 м2 или 40 м2? Высота установки должно быть 2,4 м или 4,5 м ?	2025-07-14 19:06:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию: «Площадь обогрева от 12 до 40 м2, высота установки от 2,4 до 4,5м.»

14	960840000027	Замечание к КД	4. В качестве национального стандарта в Технической Спецификации указан ТУ 4213-009-49534204-2007 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия на Установку типа "ДХ-100" для производства комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор". В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2025 г.): Статья 12. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений: 4. … 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику… Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» 4. В качестве национального стандарта в Технической Спецификации указан ТУ 4213-009-49534204-2007 АО "УНИХИМ с ОЗ" Россия на Установку типа "ДХ-100" для производства комбинированного дезинфектанта "Диоксид хлора и хлор". В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.05.2025 г.): Статья 12. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений: 4. … 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику… Требуем отменить данную закупку в связи с нарушением требований Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках»	2025-07-15 10:14:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, с исключением указанных параметров.
15	140240025099	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик в Приложении 13 Техническая спецификация везде указаны конкретные точные параметры. Просим добавить значение не более и не менее.	2025-07-14 19:06:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Параметры указаны согласно общемировым стандартам, в случае изменения параметров возможно нарушение работоспособности. По параметрам: площадь обогрева, высота установки и холодильный коэффициент будут внесены изменения в КД.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Губашев Адилжан Исатаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).