Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15481609

Конкурстың № 15121138-2
Конкурстың атауы Асфальтбетон қоспасынан жасалған жабынды орнату бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-24 12:51:04 дейін 2025-07-28 12:51:04
Ұйымдастырушының атауы "Солтүстік Қазақстан АШТС" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161240008799	КҚ жобасына ескерту	По вашей технической документации на зерно-площадку 1 слой асфальтного покрытия должен быть не менее 6 см согласно норм и правил Для срезки афальта в складе 336 м2 дорожной фрезой необходимая высота склада составляет не менее 5 метров	2025-07-25 11:45:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Толщина асфальтобетонных слоев и применение технологии выполнения работ регламентируется ГОСТ и СНиП, в которых указывается, что асфальтобетонное покрытие выполняется в соответствии с классом дороги и предполагаемых нагрузок. I класс. Для данного класса предполагаются высокие нагрузки по интенсивности движения и массе автотранспорта. Толщина слоя асфальтобетона для одного пласта должна составлять не менее 4 сантиметров при количестве пластов до 4. II класс. Это парковки, зоны для пешеходов, велосипедные дорожки, тротуары, площадки различного назначения. При их устройстве толщина одного слоя составляет, как минимум 2,5 см, а их количество варьируется от двух до трех. III класс. Покрытие данного класса применяется при устройстве покрытий в частных домовладениях и дачах, для спортивных и детских площадок, для зон отдыха. При устройстве этих объектов толщина одного слоя составляет, как минимум 1,5 см. Движение автомобильного транспорта запрещается. При выполнении работ в соответствии с классом объекта применяются рекомендации по технологии нанесения асфальтобетонного слоя, но толщина остается неизменной для частных дворов – от 4 до 5 см; парковки и площадки различного назначения не менее 6 см; автотрассы от 8 см. Закупка «Работы по укладке асфальтобетонного покрытия зерноплощадок отд №2» согласно дефектного акта относится ко 2 классу, где соблюдается толщина асфальтобетонного покрытия т.е не менее 6 см. (первый слой -5 см, второй слой- 4 см) Высота данного склада позволяет производить работы дорожной фрезой

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Заика Виталий Валерьевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15481609

№ конкурса 15121138-2
Название конкурса Работы по укладке асфальтобетонного покрытия зерноплощадок отд №2
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-24 12:51:04 по 2025-07-28 12:51:04
Наименование организатора ТОО "Северо-Казахстанская СОС"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161240008799	Замечание к КД	По вашей технической документации на зерно-площадку 1 слой асфальтного покрытия должен быть не менее 6 см согласно норм и правил Для срезки афальта в складе 336 м2 дорожной фрезой необходимая высота склада составляет не менее 5 метров	2025-07-25 11:45:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Толщина асфальтобетонных слоев и применение технологии выполнения работ регламентируется ГОСТ и СНиП, в которых указывается, что асфальтобетонное покрытие выполняется в соответствии с классом дороги и предполагаемых нагрузок. I класс. Для данного класса предполагаются высокие нагрузки по интенсивности движения и массе автотранспорта. Толщина слоя асфальтобетона для одного пласта должна составлять не менее 4 сантиметров при количестве пластов до 4. II класс. Это парковки, зоны для пешеходов, велосипедные дорожки, тротуары, площадки различного назначения. При их устройстве толщина одного слоя составляет, как минимум 2,5 см, а их количество варьируется от двух до трех. III класс. Покрытие данного класса применяется при устройстве покрытий в частных домовладениях и дачах, для спортивных и детских площадок, для зон отдыха. При устройстве этих объектов толщина одного слоя составляет, как минимум 1,5 см. Движение автомобильного транспорта запрещается. При выполнении работ в соответствии с классом объекта применяются рекомендации по технологии нанесения асфальтобетонного слоя, но толщина остается неизменной для частных дворов – от 4 до 5 см; парковки и площадки различного назначения не менее 6 см; автотрассы от 8 см. Закупка «Работы по укладке асфальтобетонного покрытия зерноплощадок отд №2» согласно дефектного акта относится ко 2 классу, где соблюдается толщина асфальтобетонного покрытия т.е не менее 6 см. (первый слой -5 см, второй слой- 4 см) Высота данного склада позволяет производить работы дорожной фрезой

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Заика Виталий Валерьевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).