Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15503091

Конкурстың № 15097938-2
Конкурстың атауы БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қ.. 300 кВА (240 кВт)үш фазалы кернеу тұрақтандырғышын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-23 17:23:06 дейін 2025-07-25 17:23:06
Ұйымдастырушының атауы "Бөрлі ауданы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	021040000015	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Допускается ли подача эквивалентного стабилизатора с номинальным выходным напряжением 400 В ±1% вместо 380 В ±2%, при условии, что он совместим с оборудованием, рассчитанным на 380 В? 2. В случае, если стабилизатор поддерживает регулируемое выходное напряжение (настройку), возможно ли считать его соответствующим при наличии возможности установить выход на 380 В? 3. Допустим ли вес оборудования 1657 кг, если соблюдены все технические параметры, требования по установке и безопасности? 4. Габариты предлагаемого оборудования — 1830×1320×1270 мм (чуть шире, но ниже по высоте). Будет ли такая компоновка считаться допустимой? 5. Уточните, пожалуйста, допускается ли класс защиты IP30 (вместо IP20/21), если установка планируется внутри помещения с контролируемыми условиями? 6. Возможна ли поставка оборудования с встроенной системой управления без стандартных RS-232/RS-485 интерфейсов, при условии, что управление и мониторинг обеспечиваются через локальные панели и функции Auto/Manual? 7. Подходит ли оборудование, способное работать при перегрузке 200% в течение 10 сек, и обладающее временем реакции	2025-07-25 12:52:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Да 2. Да 3. Да допустимо 4. Да 5. Если класс защиты больше чем указана в ТС то да допускается 6. Да 7. Допускается 8. Обязательно цифровой интерфейс 9. Да 10. Допускается
2	451117450094	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить, допустимо ли использование оборудования с рабочим диапазоном частоты питания 47…65 Гц при требуемом номинальном значении 50/60 Гц.	2025-07-25 12:31:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Да, допустимо.
3	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить точные сведения по нагрузке которую предполагается подключать к стабилизатору.	2025-07-23 19:53:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здание состоит из двух блоков, каждый с нагрузкой по 120 кВт, суммарно — 240 кВт.

4	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, просим уточнить касательно места монтажа. 1. Место монтажа Вы готовите? 2. готова ли Вентиляция помещения? 3. Будут ли Подведенные кабеля ввода вывода?	2025-07-23 19:53:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Подготовку места монтажа осуществляет Исполнитель. 2. На текущий момент вентиляция в помещении отсутствует, установка стабилизатора планируется в помещении КТП. 3. Прокладка вводных и выводных кабелей осуществляется за счёт Исполнителя.
5	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим рассмотреть возможность поставки стабилизатора со следующими характеристиками: 1. Входной разъем 3P+N+E 2. Напряжение 380±15% 3. Диапазон напряжение 155 - 490 4. Рабочий диапазон входных напряжений 285 - 437 5. Номинальная частота 50/60 Гц 6. Выход 380/400/415±2% 7. Скорость коррекции ~ 1000 В/с 8. Перегрузочная способность 10 сек при нагрузке 200% , 20 мс при нагрузке 500% 9. Время восстановления 10 мс 10. управление - Коммуникационный интерфейс RS232, RS485 11. - Рабочий диапазон -(минус)10°C /50°C 12. Шум	2025-07-23 20:02:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Да, допустимо
6	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый вечер, возможно ли предложить стабилизатор по точности стабилизации в 3% вместо требуемого 1%?	2025-07-23 19:54:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нет, отклонение по точности стабилизации требуется строго в соответствии с технической спецификацией (1%).
7	190140010334	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Можете подсказать для какого оборудования будет использоваться данный стабилизатор?	2025-07-23 19:53:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стабилизатор будет использоваться для стабилизации напряжения всего здания больницы.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель аппарата Тулепкалиев Ерик Тлекбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15503091

№ конкурса 15097938-2
Название конкурса Приобретение стабилизатора напряжения трехфазный мощностью 300 кВА (240 кВт) г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-23 17:23:06 по 2025-07-25 17:23:06
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Бурлинского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	021040000015	Запрос о разъяснении КД	1. Допускается ли подача эквивалентного стабилизатора с номинальным выходным напряжением 400 В ±1% вместо 380 В ±2%, при условии, что он совместим с оборудованием, рассчитанным на 380 В? 2. В случае, если стабилизатор поддерживает регулируемое выходное напряжение (настройку), возможно ли считать его соответствующим при наличии возможности установить выход на 380 В? 3. Допустим ли вес оборудования 1657 кг, если соблюдены все технические параметры, требования по установке и безопасности? 4. Габариты предлагаемого оборудования — 1830×1320×1270 мм (чуть шире, но ниже по высоте). Будет ли такая компоновка считаться допустимой? 5. Уточните, пожалуйста, допускается ли класс защиты IP30 (вместо IP20/21), если установка планируется внутри помещения с контролируемыми условиями? 6. Возможна ли поставка оборудования с встроенной системой управления без стандартных RS-232/RS-485 интерфейсов, при условии, что управление и мониторинг обеспечиваются через локальные панели и функции Auto/Manual? 7. Подходит ли оборудование, способное работать при перегрузке 200% в течение 10 сек, и обладающее временем реакции	2025-07-25 12:52:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Да 2. Да 3. Да допустимо 4. Да 5. Если класс защиты больше чем указана в ТС то да допускается 6. Да 7. Допускается 8. Обязательно цифровой интерфейс 9. Да 10. Допускается
2	451117450094	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить, допустимо ли использование оборудования с рабочим диапазоном частоты питания 47…65 Гц при требуемом номинальном значении 50/60 Гц.	2025-07-25 12:31:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Да, допустимо.
3	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить точные сведения по нагрузке которую предполагается подключать к стабилизатору.	2025-07-23 19:53:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здание состоит из двух блоков, каждый с нагрузкой по 120 кВт, суммарно — 240 кВт.

4	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, просим уточнить касательно места монтажа. 1. Место монтажа Вы готовите? 2. готова ли Вентиляция помещения? 3. Будут ли Подведенные кабеля ввода вывода?	2025-07-23 19:53:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Подготовку места монтажа осуществляет Исполнитель. 2. На текущий момент вентиляция в помещении отсутствует, установка стабилизатора планируется в помещении КТП. 3. Прокладка вводных и выводных кабелей осуществляется за счёт Исполнителя.
5	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Просим рассмотреть возможность поставки стабилизатора со следующими характеристиками: 1. Входной разъем 3P+N+E 2. Напряжение 380±15% 3. Диапазон напряжение 155 - 490 4. Рабочий диапазон входных напряжений 285 - 437 5. Номинальная частота 50/60 Гц 6. Выход 380/400/415±2% 7. Скорость коррекции ~ 1000 В/с 8. Перегрузочная способность 10 сек при нагрузке 200% , 20 мс при нагрузке 500% 9. Время восстановления 10 мс 10. управление - Коммуникационный интерфейс RS232, RS485 11. Рабочий диапазон -(минус)10°C /50°C 12. Шум	2025-07-23 20:02:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Да, допустимо
6	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый вечер, возможно ли предложить стабилизатор по точности стабилизации в 3% вместо требуемого 1%?	2025-07-23 19:54:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Нет, отклонение по точности стабилизации требуется строго в соответствии с технической спецификацией (1%).
7	190140010334	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Можете подсказать для какого оборудования будет использоваться данный стабилизатор?	2025-07-23 19:53:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Стабилизатор будет использоваться для стабилизации напряжения всего здания больницы.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель аппарата Тулепкалиев Ерик Тлекбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).