АКТ
приема поставленных товаров, работ, услуг

по Договору №231140024109/250866/00 от 17.07.2025г.

г. Петропавловск **«30» июля 2025 г.**

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе, Председателя комиссии заместитель директора Жуматов Д.Ж., члены комиссии: Руководитель отдела изысканий земель Лисин А.И., Руководитель отдела учета качественного состояния и деградации земель Жусупова Г.А., Руководитель отдела лабораторных исследований Кине Е.В., Руководитель АХС Бимендин Е.А. приняли следующий товар:

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу включая НДС	Всего с учетом НДС
1	Огнетушитель	шт	10	6 098,40	60 984,00
	ИТОГО:				60 984,00

Характеристика товара Тип: -порошковые огнетушители объемом.5л (массой огнетушащего вещества,4кг); -переносные огнетушитель с полной 20кг. - продолжительность подачи огнетушащего вещества 10 с; - длина струи ОТВ 3,0 м; - диапазон температуры эксплуатации от -400С до +500С; - конструкция переносного порошкового огнетушителя 1-корпус; 2-заряд ОТВ/порошок/; 3-сифонная трубка; 4-баллон с газом, вытесняющим ОТВ; 5-газовая трубка с аэратором; 6- манометр; 7-ручка для переноски; 8-рычаг запорно-пускового устройства; 9-гибкий шланг насадок для подачи ОТВ из огнетушителя, установленный на шланге; 10-предохранительная чека. - кронштейн для крепления огнетушителя; и его эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию) должны быть выполнены на казахском и русском языках (в том числе и для огнетушителей, импортируемых из-за границы) -на опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год его изготовления. -корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет ГОСТ Р 12.4.026 -огнетушители должны быть в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно пускового устройства, обеспечивать тушение модельных очагов пожара не ниже рангов, указанных в стандартах для огнетушителей. -прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей должны обеспечивать безопасность их применения при тушении пожара. -зарядка огнетушителей ОП-5 должна производиться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Товар надлежащего качества и комплектности, соответствует технической спецификации.

_____ **Жуматов Д.Ж**

_____ **Лисин А.И**

_____ **Жусупова Г.А**

_____ **Кине Е.В**

_____ **Бимендин Е.А**