Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 121
Форма

**Декларация о соответствии**

«23» 12 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в пос. Шортанды, Сети электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ..

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства» Шортандинского р-на Урынбасаров К.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «СтройПроект-2002», ТОО «АЭМЗ», АО «Alageum Electric», АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Релейная защита и автоматика»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Строительная группа «АРХИТЕКТОР» №-22-16-6.2.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительства» Шортандинского района № 57 от 20.10.2017г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений):

Напряжение сети – 10/0,4 кВ.

Категория по надежности – III.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-1426шт., Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-713шт., Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004-2054щт., Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93-1968шт., Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93-2050шт., Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93-4шт., Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80-23,13м, Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73 / Кабель ААБл 3х150/- 509м, Комплектное распределительное устройство КРУН К-59 (на основании опросного листа)-2компл., Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86-8шт., Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-L12-4шт., Муфты концевые для трехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, ЕРКТ 0015-СЕЕ01-2шт., Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98 -/ОПН-10УХЛ1/-18шт., Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98-6шт., Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной

установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric-1 шт., Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric-4шт, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric-10шт., Предохранитель SVV10.63-1426шт., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005-20,0115км., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005-593м., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005-21,782км., Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80-12,286446т, Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРН 3-10 У1-38шт., Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 СТ РК 2387-2013-839шт., Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013-485шт., Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1-713шт., Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0-17шт, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85-3шт., Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 /в ТСН-10кВ/-2шт., Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85-4шт., Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85-10шт., Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001-15шт., Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-713шт., Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-15шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: сентябрь 2018г. ;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2019г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;

фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Шортандинские РЭС Хобдекмы АЙ

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в пос. Шортанды, Сети электроснабжения ВЛ-10/0,4 кВ.

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.