ТОО «First National Company»
БИН: 051240013961
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Абая, дом 63, A05A1Y4
г. Атырау, мкр. Самал-2, ул. 16, здание 2А, E01M1A9
office@fnc.kz
+7 747 32 9999 1

Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Обращение

При участии в открытом конкурсе № 15121990-1 «Государственная закупка товара для ГУ «Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом конкурса» Лот № 74041104-ОК1 «Источник бесперебойного питания» просим принять во внимание следующее:

Заявка **ТОО АЕТЕС – не соответствует техническому заданию по следующим пунктам**:

Согласно Правил осуществления государственных закупок, а именно пункту 212 пп. 2. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), в случаях, если: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Правильный формат предоставляемой технической спецификации указан в приложении 17 к Конкурсной документации, где Потенциальному поставщику необходимо предоставить **Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.)** Потенциальный поставщик **ТОО АЕТЕС** не указал наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа. Потенциальным поставщиком, указана марка «KSTAR», какой-либо информации о **модели** не предоставлено.

Изучив YDC Series Data Sheet (https://www.kstar.com/bocupload/2025/04/03/ydc2025.pdf), страница 10-11, где указаны общие характеристики к моделям YDC3300 Series ИБП «KSTAR», размещенного на официальном ресурсе https://www.kstar.com/product/detail/ydc-online-ups.html, подходящая модель ИБП - YDC33200H, найдены следующие не соответствия по технической спецификации:

1. Диапазон входного линейного напряжения без питания батареи 228-478В. – в предложенном ИБП диапазон 138~305В для 40% нагрузки; 305~485В для 100% нагрузки;
2. Перегрузочная способность инвертора: не более 105% постоянно, в диапазоне 105-110% 60 минут, не более 125% 10 минут, не более 150% 1 мин, не более 150% 200мс – перегрузочная способность инвертора требуется 105% постоянно, у моделей YDC33200H такого нет;
3. Коэффициент гармонических искажений напряжения не более 1% (линейная нагрузка), не менее 3% (нелинейная нагрузка) - в предложенном ИБП коэффициент гармонических искажений напряжения 2% (линейная нагрузка), 4% (нелинейная нагрузка);
4. Коэффициент в режиме двойного преобразования не менее 97% - в предложенном ИБП до 95,5%.
5. Рабочая допустимая температура для ИБП от 0-50 °С - в предложенном ИБП рабочая допустимая температура для ИБП 0-40 °С;
6. Акустический уровень шума не выше 62 дБ на расстоянии 1 м. – в предложенном ИБП 66 дБ на расстоянии 1 м.;

7. Возможность работы ИБП при температуре 40°С без деградации технических характеристик – в предложенном ИБП, нет никакой информации по этому параметру;
8. Вес нетто не менее 412 кг. – в предложенном ИБП 230 кг.

Имеются подозрения, что потенциальный поставщик ТОО АЕТЕС, намеренно не указал **«модель»**, чтобы скрыть несоответствия по техническим характеристикам ИБП. Также, есть вероятность того, что потенциальный поставщик предоставил поддельное авторизационное письмо №7/05/08/2025 от производителя Baoding Baisheng Communication Technology Co., Ltd., указав контактный емайл представителя: cheng@bscomtec.com, данный производитель не является официальным представителем Shenzhen Kstar Science & Technology Co.,Ltd, с адресами представительств, можете ознакомится тут https://www.kstar.com/ru/index.php/contact_us.html и https://www.kstar.com/ru/index.php/global_office.html. Мы, считаем, что данный производитель, производит подделки известных брендов ИБП таких, как KSTAR, Delta, Vertiv и т.д., и продает их через известный маркетплейс «Alibaba» (https://bscomtec.en.alibaba.com/productgrouplist-951326945-2/Customized_Type_UPS.html?filter=null&spm=a2700.shop_plgr.41413.dbtmnavgo).
По нашему мнению, это прямое нарушение авторских прав марки «KSTAR», данная поставка считается неофициальной (так называемый "серый") ввоз на территории Республики Казахстан. Данный товар, не будет иметь гарантию и сервисную поддержку от официального производителя марки «KSTAR» Shenzhen Kstar Science & Technology Co.,Ltd.

Также просим Вас признать заявку **ТОО Гранат Торг – не соответствующей по следующим причинам:**

1. Нет возможности изучить на официальных ресурсах, предложенное ИБП Ekimpower EK-PM50-200.На сайте производителя https://www.ekimpower.com/, не найдена, какая-либо информация о модели, которая указана в заявке потенциального поставщика. Нет возможности подтвердить, что предложенная модель ИБП, соответствует технической спецификации Заказчика.
2. Изучив официальный интернет ресурс https://www.ekimpower.com/, во всех доступных моделях ИБП на 200кВт, найдены не соответствия по технической спецификации:
    a. Номинальная мощность ИБП: не менее 200кВА (200кВт) – в доступных моделях у Ekimpower номинальная мощность ИБП 160кВт;
    b. Диапазон входного линейного напряжения без питания батареи 228-478В. – в доступных моделях у Ekimpower, диапазон входного линейного напряжения без питания батареи 304–456В;
    c. Перегрузочная способность инвертора: не более 105% постоянно, в диапазоне 105-110% 60 минут, не более 125% 10 минут, не более 150% 1 мин, не более 150% 200мс - перегрузочная способность инвертора требуется 105% постоянно, у моделей Ekimpower такого нет;
    d. Коэффициент гармонических искажений напряжения не более 1% (линейная нагрузка), не менее 3% (нелинейная нагрузка) - в доступных моделях у Ekimpower от 2-3% (линейная нагрузка), 5-6% (нелинейная нагрузка);
    e. Наличие возможности подключения не менее 6 источников бесперебойного питания параллельно, для увеличения мощности системы. Параллельное соединение, обеспечивает непревзойденную надежность и исключает возможность возникновения единой точки отказа, обеспечивая идеальное

распределение нагрузки и быстрое обнаружение любых изменений в состоянии системы – в доступных моделях у Ekimpower возможность подключения до 4 источников бесперебойного питания параллельно.

Также просим Вас признать заявку **ТОО Батыр Алем СБ – не соответствующей по следующим причинам:**

1. Нет возможности изучить на официальных ресурсах, предложенное ИБП Ekimpower EK-PM50-200.На сайте производителя https://www.ekimpower.com/, не найдена, какая-либо информация о модели, которая указана в заявке потенциального поставщика. Нет возможности подтвердить, что предложенная модель ИБП, соответствует технической спецификации Заказчика.
2. Изучив официальный интернет ресурс https://www.ekimpower.com/, во всех доступных моделях ИБП на 200кВт, найдены не соответствия по технической спецификации:
    a. Номинальная мощность ИБП: не менее 200кВА (200кВт) – в доступных моделях у Ekimpower номинальная мощность ИБП 160кВт;
    b. Диапазон входного линейного напряжения без питания батареи 228-478В. – в доступных моделях у Ekimpower, диапазон входного линейного напряжения без питания батареи 304–456В;
    c. Перегрузочная способность инвертора: не более 105% постоянно, в диапазоне 105-110% 60 минут, не более 125% 10 минут, не более 150% 1 мин, не более 150% 200мс - перегрузочная способность инвертора требуется 105% постоянно, у моделей Ekimpower такого нет;
    d. Коэффициент гармонических искажений напряжения не более 1% (линейная нагрузка), не менее 3% (нелинейная нагрузка) - в доступных моделях у Ekimpower от 2-3% (линейная нагрузка), 5-6% (нелинейная нагрузка);
    e. Наличие возможности подключения не менее 6 источников бесперебойного питания параллельно, для увеличения мощности системы. Параллельное соединение, обеспечивает непревзойденную надежность и исключает возможность возникновения единой точки отказа, обеспечивая идеальное распределение нагрузки и быстрое обнаружение любых изменений в состоянии системы – в доступных моделях у Ekimpower возможность подключения до 4 источников бесперебойного питания параллельно.

Директор
ТОО «First national company»

Синькевич А.А.