АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«14» 07 2025г. Бабатай

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Бабатайская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Мергалиев Н.С /_____/
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«16» 07 2025г. Кумкудык

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСШ им Абая
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в не рабочем состоянии, ранее был составлен дефектный акт
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ / Жандулова Б.П.
(подпись, Ф.И.О.)

ТОО «Center Qazaq International»
Досмагамбетов
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«18» 07 2025 г. Сартогай

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Сартогайская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ / И.С. Токмурзина /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«09» 08 2025 г. с. Таскопа

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Теректинская школа-сад
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ Илесова И.К. /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«16» 07 2025 г. с. Шыгыраны

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСШ им. А. Мопрагуновой
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Макситова Р. С /_____/
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«10» 07 2025 г. с. Елбекшин

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Елбекшинская школа-сад
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Нагжасарова Ботагоз / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«__» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«16» 07 2025 г. с Кора

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Ромашкская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Жангазы Ә.С. /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«14» 07 2025г. с. Камбыл

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Камбылская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Жумабаев А.И. /_____/
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«14» 07 2025 г. ст Ямалаксыран

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Кенесуская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«10» 07 2025г. с. Шубаркудук

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Шубарская казахско-русская СШ №2
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС работает частично, не работают 6шт ИПР. Требуется замена кабеля КСПВ 2х0,5-100м.
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Мухилеп Олжас /_____/
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«17» 06 2025г. Сарыоба

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Сарыобинская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Восстановлена работа типа "Вход"

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ /Ж.С. Жарайдарова/
(подпись, Ф.И.О.)

ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«17» 06 2025 г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«14» 07 2025 г. Жембой

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Жамбылская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика Жунисова У.Д. / Жунисова /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«10» 07 2025 г. Копа

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСШ им. М. Ауезова
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Кулеев Т.С. / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«____» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«14» 07 2025 г. _____

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Кумсайская ОШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Восстановление работы табло "Выход"

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика Угорова Р.Х. Райгр / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.