Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» мая 2020 года

Заказчик: **ГУ « Отдел строительства города Актобе» в лице И.о Руководителя Хайретденов Ерканат Бауыржанулы 30000, Актюбинская область, город Актобе, Алтынсарина дом 31**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«13» мая 2020г. АО «Электромонтаж Заместителя генерального директора Құдайберген Әбутәліп Спашұлы Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген батыра 7/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«13» мая 2020г. ТОО «Нисан-Актобе» Республика Казахстан, Актюбинская область г.Актобе, Авиатор-2,уч22 Директор Кыдыралин Гибат Амзеевич**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«13» мая 2020г. ТОО «Тимакс Электро» Директор Гальцев Александр Николаевич Актюбинская область, г Актобе, ул Алтынсарина 14**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Республика Казахстан, Актюбинская область, г Актобе, микрорайон №5

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

Акимат города Актобе от 16.03.2018г №1755

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 26.12.2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона № 5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе»Рабочий проект шифр-2602, ТОО «Тимакс Электро», Гос. лицензия №001641, выдана 30.12.2004 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ №03-8/344 от 20.07.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **26.07.2019г**;

месяц, год

окончание работ;**14.05.2020г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4**;

фактически, месяц:**4;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БРП-Б 10кВ	Комп.	1	1	1	1
БКТП-Б-10/0,4кВ 630кВА	Комп.	7	7	7	7
КРУ серии К-7М	Комп.	2	2	2	2
Кабель АСБл 3х240	м	53180	53180	53180	53180
Кабель АСБл 3х120	м	4100	4100	4100	4100

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект выполнен в соответствии требованиями нормативной документации, с действующими ПУЭ РК, СНиП РК. По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к потребителям 3 категории.На ПС 110/10кВ «Городская» было установлено КРУ серии К-7М в количестве 2 комплекта. От ПС 110/10кВ «Городская» до БРП-Б 10кВ было проложено 13295м кабеля в количестве 4 нитки маркой АСБл-10 3х240. На объекте имеется БРП-Б 10 кВ-1 шт. БКТП-Б-10/0,4кВ 630кВА-7шт, Между БКТП-Б-10/0,4кВ проложен кабель марки АСБл 3х120.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационной организацией;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: **1 192 159 741** тенге

- СМР **1 172 534 163,36** тенге.

- Оборудование _____ тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 066 647 619,82 тенге в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 055 280 747,02 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ:

«Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива «Батыс-1» города Актобе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Хайретденов Ерқанат Бауыржанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор:

Директор Кыдыралин Гибат Амзеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

Директор Гальцев Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	57,28
5	Площадь опор	$М^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х240 Напряжением 10кВ	км	53,18
	2) марки АСБ 3х120 Напряжением 10кВ	км	4,1
11	Муфты соединительные	шт	120
12	Муфты концевые	шт	36
13	Контуры заземления	шт	96
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	-
	2) булыжные	$М^2$	-
	3) тротуары	$М^2$	-

Заказчик: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.