Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15626097

Конкурстың № 15211817-1
Конкурстың атауы СКСиП үшін гофрленген полипропиленді екі қабатты құбырлар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-08-11 17:17:33 дейін 2025-08-13 17:17:33
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100240006135	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Тип соединения труб: В одном пункте указано, что труба должна быть с раструбом или муфтой, а в другом — что соединение должно быть раструбного типа. Просим уточнить, соединение должно быть с раструбом и муфтой? или же только раструбным?	2025-08-12 17:05:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения ввиду допущенной опечатки в пункте 4, абзац «Способ соединения — раструбный» и будет изложена в редакции «Способ соединения — раструбный или муфтовый». В связи с этим допускается предложение поставки труб гофрированных обоих типов соединений: как раструбное, так и муфтовое.

2	100240006135	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В техспецификации указана рабочая температура до +95 °C, однако согласно ГОСТ Р 54475–2011, раздел 3.1.4: «Диапазон рабочих температур труб и соединительных деталей из полипропилена — от - 20 °C до + 60 °C»	2025-08-12 17:07:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ГОСТ Р 54475–2011 отсутствует раздел 3.1.4 с текстом «Диапазон рабочих температур труб и соединительных деталей из полипропилена — от - 20 °C до + 60 °C», на который вы ссылаетесь. Установленные в технической спецификации значения (рабочая температура от –20 °C до +95 °C, кратковременно до +120 °C) не противоречат требованиям указанного стандарта и основаны на физико-химических свойствах полипропилена, допускающих кратковременное воздействие повышенных температур.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15626097

№ конкурса 15211817-1
Название конкурса Трубы гофрированные полипропиленовые двухслойные СКСиП
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-08-11 17:17:33 по 2025-08-13 17:17:33
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100240006135	Запрос о разъяснении КД	1. Тип соединения труб: В одном пункте указано, что труба должна быть с раструбом или муфтой, а в другом — что соединение должно быть раструбного типа. Просим уточнить, соединение должно быть с раструбом и муфтой? или же только раструбным?	2025-08-12 17:05:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В техническую спецификацию будут внесены изменения ввиду допущенной опечатки в пункте 4, абзац «Способ соединения — раструбный» и будет изложена в редакции «Способ соединения — раструбный или муфтовый». В связи с этим допускается предложение поставки труб гофрированных обоих типов соединений: как раструбное, так и муфтовое.

2	100240006135	Запрос о разъяснении КД	В техспецификации указана рабочая температура до +95 °C, однако согласно ГОСТ Р 54475–2011, раздел 3.1.4: «Диапазон рабочих температур труб и соединительных деталей из полипропилена — от - 20 °C до + 60 °C»	2025-08-12 17:07:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ГОСТ Р 54475–2011 отсутствует раздел 3.1.4 с текстом «Диапазон рабочих температур труб и соединительных деталей из полипропилена — от - 20 °C до + 60 °C», на который вы ссылаетесь. Установленные в технической спецификации значения (рабочая температура от –20 °C до +95 °C, кратковременно до +120 °C) не противоречат требованиям указанного стандарта и основаны на физико-химических свойствах полипропилена, допускающих кратковременное воздействие повышенных температур.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» Калиакпаров Бауыржан Климович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).