«Атырау Жарық»
Акционерлік қоғамы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
060 002, Атырау қаласы,
Махамбет көшесі 110а

БСН 010940000291

Акционерное общество
«Атырау Жарык»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,
060 002 г. Атырау,
улица Махамбета 110а

БИН 010940000291

тел.8 (7122) 32-31-44, факс 35-41-65, сайт: www.jaryk.kz e-mail: office@jaryk.kz

Шығ/Исх 27 – 6043

«26» 06 2024 ж./г.

«Электр энергиясымен жабдықтаудың техникалық шарты»

1. «Жылыой ауданы Құрылыс бөлімі» ММ
2. Электрмен жабдықтау объектісі: мал мүрдеханасы
3. Объектінің орналасқан жері: Жылыой ауданы, Құлсары қаласы.
4. Электр тұтынуының рұқсат етілген қуаты: 30,71кВт, кернеуі 380В
5. Электр энергиясын тұтыну сипаты: үнемі
6. Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі: III
7. Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті: 10кВ - cos φ ≥0.92
8. Қосылу нүктелері: электр энергиясымен жабдықтау үшін (ҚС-110/10кВ №136 «Промзона-2») қолданыстағы ӘЖ-10кВ ф.23 «Д» арқылы ӘЖ-10кВ құрылысы жүргізілсін.
9. Қойылатын негізгі техникалық талаптар:
   - бірінші дәнекер тіреуіне РЛНД-10 орнату керек,
   - СЖТҚС-10/0,4кВ орнатылсын. СЖТҚС-10/0,4кВ орны және трансформатор қуаты жоба бойынша анықталсын.
   - мәліметтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымның ЭКЕАЖ-не дистанционды түрде беретін модемі бар көп функционалды электр энергиясының есептеу құралын орнатуға кеңес береміз. Есеп құралы мен модемнің түрін энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісімдеу керек.
10. Қолданыстағы электр желісін күшейту бойынша дәлелді талаптар: қажет етпейді.
11. Беру себебі: жаңа енгізілген.
12. Техникалық шарттың жарамды мерзімі – 1 жыл

Ескерту:

- Тұтынушылардың электр қондырғыларының құрылысына, реконструкциясына немесе жаңғыртылуына арналған жобалау құжаттамасы құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін мүдделі ұйымдармын келісіледі.
- Электр қондырғыларын пайдалануға беру тұтынушыда тиісті біліктіліктегі электр техникалық қызмет көрсету қызметкері және электр қондырғысының сенімді, қауіпсіз жұмысына жауапты тұлға немесе тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда, қолданыстағы электр қондырғыларының жұмысына кіруге рұқсат етілген қызметкерлер құрамы бар ұйыммен жасасқан электр қондырғыға қызмет көрсету шарты болғанда ғана рұқсат етіледі.
- Жобаланатын нысанның құрылысы қолданыстағы ЭБЖ желілері мен трансформаторлық қосалқы станциялардың күзет аймағын сақтай отырып, жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылыс аймағына түсіп тұрған барлық ЭБЖ тысқары шығарылсын (шығару трассасы Атырау Жарық АҚ-мен келісімделсін), олардың (өзгертілген) жаңа техникалық төлқұжаттарын рәсімдеп, содан соң барлық ЭБЖ мен рәсімделген сәйкесті құжаттары меншік иесіне тапсырылсын.

«Атырау Жарық» АҚ
Бірінші тете президенті-бас инженері К.К.Сисенгалиев

Орынд.: БДҚ, 99 42 22