«Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиорациялық жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаж жүйелері мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. Белходжа ШАК» Түзету (Сметалық құжаттамасыз)

Жұмыс жобасы бойынша

10.06.2025 ж. № 19-0159/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Казюжгипроводстройпроект" жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0159/25 от 10.06.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа». Корректировка.(Без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа». Корректировка.(Без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 31.03.2025 г. № 01-0474.
Примечание:
Ранее по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа» выдано заключение №19-0090/19 от 10.04.2019 года (положительное) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект", лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на корректировку рабочего проекта, утвержденное генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» от 23.12.2024 года;
соглашение между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития относительно сотрудничества и деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Республике Казахстан (Стамбул, 11 мая 2013 года), ратифицировано Законом РК от 11.02.2014 года №172-V;
кредитное соглашение (по проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей») между РГП «Казводхоз» и Европейским банком реконструкции и развития от 10 мая 2017 года;
ведомости объемов работ по корректировке рабочего проекта «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа», утвержденные РГП на ПХВ «Казводхоз» в 2024 году;
акт №8 приемки выполненных и остаточных работ за ноябрь 2023 года, подписанный подрядной организацией ТОО «КазАтакентҚұрылыс», проектной организацией ТОО «Казюжгипроводстройпроект», заказчиком Жамбылским филиалом РГП на ПХВ «Казводхоз» и РГП на ПХВ «Казводхоз»;

протокол научно-технического совета РГП на пхв «Казводхоз» №3 от 24.07.2024 года, подписанный комиссионно;

акт визуального обследования каналов по проектам «Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Байзакском районе Жамбылской области МХК «Сенкибай» и МХК «Белходжа», составленный комиссионно 11.10.2023 года;

дефектный акт от 08.05.2025 года, составленный комиссионно и утвержденный ЖФ РГП на пхв «Казводхоз»;

ситуационная схема канала МХК Белходжа, согласованная РГП на пхв «Казводхоз» №29-9-24/55 от 22.01.2025 года;

письмо РГП на пхв «Казводхоз» № 29-9-13/478 от 07.02.2025 года, источник финансирования - за счет средств Европейского Банка Реконструкции Развития; РГП на пхв «Казводхоз» - Заказчик, ТОО «Казюжгипроводстройпроект» - плательщик;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» № 29-9-13/777 от 24.02.2025 года, с обоснованием необходимости внесения изменений и дополнений в техническую часть проекта, корректировка без рассмотрения сметной документации;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» №27-6-13/2110 от 26.05.2025 года, в связи с корректировкой рабочего проекта строительно-монтажные работы приостановлены;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» №27-6-13/2348 от 09/06/2025 года о том, что все ранее выданные постановления акимата, акты на землепользования, письма заказчика, технические условия, протокола, согласования и другие исходные данные, указанные в ранее выданном заключении РГП «Госэкспертиза» №19-0090/19 от 10.04.2019 года и не противоречащие вновь представленным, остаются без изменений;

сравнительная таблица по корректировке проекта (ведомость объемов работ), подписанная ТОО «Казюжгипроводстройпроект» и утвержденная РГП на ПХВ «Казводхоз»;

положительное заключение №19-0090/19 от 10.04.2019 года по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа», выданное филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполнен ИП «GeoMax» в феврале-марте 2024 года;

инженерно-геологический отчет по рабочему проекту, выполнен ИП «Өркен» в августе 2024 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование технико-экономических показателей по рабочему проекту РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 06.05.2025 года;

согласование проектных решений РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-6-13/2108 от 26.05.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: существующий канал МХК Бельходжа расположен в 5к м к северу от г. Тараз, проходит по территории с.Кумжота Жамбылской области.

Сейсмичность района: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Ранее по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа» выдано заключение №19-0090/19 от 10.04.2019 года (положительное) филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону.

Корректировка рабочего проекта, согласно задания на проектирование - С ПК0 по ПК20+00 участок канала в блоках Г-15.30.2 с шириной канала по дну 2,5 м с устройством обратного фильтра через каждые 50 м по центру канала м/у Г-блоками – 40 шт. для грунтовых вод (размером Н=1,0 м, В=0,6 м, L=1,0 м). Между Г-блоками по дну предусмотрено замоноличивание монолитным железобетоном. Предусматриваются проектом температурно-деформационные швы через 12 м и строительные швы; С ПК20+00 по ПК31+52 (ПК33+00) - сечение канала трапецеидальное в монолитно-железобетонной облицовке с устройством железобетона трапецеидального сечения с устройством по дну противофильтрационной геомембраны ПВД t=5 мм,с заложением откосов m=1,5, Вк=1,4 м, h=1,0 м с устройством обратного фильтра через каждые 50 м по центру дна канала – 23 шт. для грунтовых вод (размером Н=1,0 м, В=0,6 м, L=1,0 м). Проектом предусматриваются температурно-усадочные швы через 12,0 м; Предусмотрена корчевка деревьев, кустарников; Профилирование эксплуатационной дороги на 3,152 км, с устройством покрытия из ГПС, толщиной 15 см (общая протяженность эксплуатационной дороги вдоль канала составила 19,012 км: из них 3,152 км по корректировке); Обработка гербицидами против камышовой и сорняковой растительности. Остальные проектные решения остались без изменений.

Сметная стоимость строительства осталась в пределах ранее утвержденной стоимости.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Общая часть	Лоншакова Г.В.	KZ24VJE00022463	Соответствует
2	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина корректируемого участка канала	км	19,012	19,012
2	Расход канала	м³/сек	4,0	4,0
3	КПД канала		0,9	0,9
4	Класс сооружения		IV	IV

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа». Корректировка. (Без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее заключение по корректировке рабочего проекта в связи с изменениями технических решений (в пределах раннее утвержденной сметной стоимости строительства) действует совместно с раннее выданными заключениями Филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону №19-0090/19 от 10.04.2019 года по рабочему проекту «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа».

6. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону №19-0090/19 от 10.04.2019 года на рабочий проект «Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Байзакский район. МХК Белходжа» утрачивает силу в части раздела 6.3 «Проектные решения» и технических показателей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиорациялық жүйелерін реконструкциялау. Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаж жүйелері мен құрылыстарды реконструкциялау. Байзақ ауданы. Белходжа ШАК» Түзету (Сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты (бұрын бекітілген құрылыстың сметалық құны шегінде) жұмыс жобасын түзету бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалының 10.04.2019 жылғы №19-0090/19 «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Қазақстан Республикасы Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау, Байзақ ауданы. Белқожа ШАК» жұмыс жобасына бұрын берілген қорытындылармен бірге әрекет етеді.

6. Осы қорытынды шыққаннан кейін «Ақтөбе, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарының су шаруашылығы және гидромелиоративтік жүйелерін реконструкциялау. Қазақстан Республикасы Жамбыл облысындағы суару каналдарын, дренаждық жүйелер мен құрылыстарды реконструкциялау, Байзақ ауданы. Белқожа ШАК» жұмыс жобасы бойынша бұрын берілген «Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалының 10.04.2019 жылғы №19-0090/19 қорытындысы "Жобалау шешімдері" 6.3 -бөлімінің және техникалық көрсеткіштер бөлігінде күшін жояды.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Лоншакова Г.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону