Аким сельского округа Атамекен

_____ Ф.М. Умбеткалиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

01 август 2025 г. село Атамекен

Мы нижеподписавшаяся комиссия: аким сельского округа Атамекен Ф. М. Умбеткалиев, главный специалист Иманкулова А. Т., главный специалист Сатваева Б. К., главный специалист- бухгалтер Ибраева З. С., составили настоящий дефектный акт на обследование линии электропередач и внутрипоселковых дорог сельского округа Атамекен (села Атамекен, села Қайнар, села Гремячее) района Бәйтерек ,ЗКО.

При обследовании комиссия установила, что необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Произвести обрезку и частично выпилку деревьев, расположенных вблизи к электролинии по улицам:
- **с. Атамекен**: Қазақстан, Ю. Гагарина, Қайынды, Мектеп, А. Кунанбаева, Елқонған, Мерей, Тастөбе, А. Иманова, Жаңа ғасыр, Достық, Саяжай, А. С. Пушкина, Жағалау.
- **с. Қайнар**: Деркөл, Құланды, Аққурай.
- **с. Гремячее**: Зеленая, Б. Момышұлы.

2. Выполнить работы по очистке территории от выпиленных деревьев и веток вдоль линии электропередачи произвести их вывоз на полигон ТБО.

3. Обрезка и выпил деревьев необходимы в целях предотвращения возможных аварий на линии электропередач и обеспечения бесперебойного электроснабжения, особенно в осенне-зимний период.

4. В ходе обследования было установлено, что часть деревьев находится в аварийном состоянии (сухостой, наклон к ЛЭП), что представляет угрозу безопасности.

Общая численность деревьев, подлежащих обрезке и выпилке -100 ед.

Аким сельского округа _____ Умбеткалиев Ф. М.

Главный специалист _____ Иманкулова А. Т.

Главный специалист _____ Сатваева Б. К.

Главный специалист бухгалтер _____ Ибраева З. С.