СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 180/25 құрылыс,
эл.пошта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по Павлодарской области
город Павлодар, улица Ломова, строение 180/25,
эл.почта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ №774
Протокол испытаний №774
10.07.2025 ж/г.

Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы*/ Наименование и адрес Заказчика*:	ГУ "Аппарат акима Экибастузского сельского округа города Экибастуза", г.Экибастуз,Экибастузский сельский округ, село Тортуй, улица Мектеп, здание,6
Мердігердің атауы және мекен-жайы*/ Наименование и адрес Подрядчика*:	ТОО "Davo", Павлодарская область, г.Экибастуз, улица Мәшһүр Жүсіп, дом 90а
Объект, учаске атауы (автомобиль жолы)*/ Наименование объекта, участка (автомобильная дорога)*:	Средний ремонт внутрипоселковых улиц в селе Тортуй Экибастузского сельского округа, Улично-дорожная сеть
Жөндеу түрі*/ Вид ремонта*:	Средний ремонт
Сынаманың атауы/ Наименование пробы:	Холодная асфальтобетонная смесь тип Бх марка II
Өндіруші (фирма/кен орны, тау жынысы)* / Изготовитель (фирма/месторождение, порода)*	ТОО Extra clas г.Экибастуз
Сынаманы іріктеу орны*/ Место отбора пробы*:	ул.Школьная (напротив детской площадки) с автосамосвала
Сынама саны / Количество пробы:	30 кг из общего объема* 25 тн
Сынаманың іріктеу актісі / Акт отбора пробы:	№774 от 25.06.2025 года
Тексеру актісі және сараптама жүргізу* / Акт осмотра и проведения экспертизы*:	№332 от25.06.2025 года
Үлгінің тіркеу нөмірі* / Регистрационный номер образца*:	№774
Үлгі код* / Код пробы*:	462340
Зертханаға үлгіні алған кезде / Акт поступления пробы в лабораторию:	№774 от 02.07.2025 года
Үлгінің сынаққа қабылданған күні / Дата поступления проб на испытание:	08.07.2025 года
Сынақ жүргізілген күні / Дата проведения	начало 08.07.2025 года

испытаний	окончание 10.07.2025 года
Қандай жұмыс түрлері үшін / Для каких видов работ*	устройство асфальтобетонного покрытия
Өнімге арналған НҚ белгісі* / Обозначение НД на продукцию*:	СТ РК 1225-2019 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Зертханалық қызметті жүзеге асыру орны / Место осуществления лабораторной деятельности:	Испытательная лаборатория
Сынақ кезіндегі қоршаған орта жағдайлары / Условия окружающей среды при проведении испытания	Лаборатория асфальтная (помещение 1) температура, °С: от 22.00 до 22.50; влажность, %: от 61.00 до 61.00; Лаборатория асфальтная (помещение 2) температура, °С: от 22.50 до 22.50; влажность, %: от 61.00 до 61.00;
Сынақ түрі / Вид испытания:	Контрольный

Ескерту: * - берілген ақпарат
Примечание: * - предоставляемая информация

Сынақ қорытындылары
Результаты испытаний:

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі Наименование показателей, единицы измерения	Сынақ әдісіне нормативтік құжаттар Нормативные документы на методы испытаний	Нормативтік құжат бойынша талаптар Норма по нормативному документу	Нақты нәтижелер Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	**Қоспалардағы битум мөлшері, %** Содержание битума, %	СТ РК 1218-2024	3,5 - 5,5 (+/- 0,5)	4,5
2	**Түйіршік құрамылелек: торы бар №20** Зерновой состав: сито с сеткой №20	СТ РК 1218-2024	90-100	99,0
3	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №15** Зерновой состав: сито с сеткой №15	СТ РК 1218-2024	85-100 (+/- 5)	92,3
4	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №10** Зерновой состав: сито с сеткой №10	СТ РК 1218-2024	70-100 (+/- 5)	82,2
5	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №5** Зерновой состав: сито с сеткой №5	СТ РК 1218-2024	50-60 (+/- 5)	64,1
6	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №2,5** Зерновой состав: сито с сеткой №2,5	СТ РК 1218-2024	33-46 (+/- 5)	46,2
7	**Түйіршік құрамылелек: елек торы**	СТ РК	21-38 (+/- 4)	36,2

	бар №1,25 Зерновой состав: сито с сеткой №1,25	1218-2024		
8	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №0,63** Зерновой состав: сито с сеткой №0,63	СТ РК 1218-2024	15-30 (+/- 4)	22,2
9	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №0,315** Зерновой состав: сито с сеткой №0,315	СТ РК 1218-2024	10-22 (+/- 3)	14,0
10	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №0,16** Зерновой состав: сито с сеткой №0,16	СТ РК 1218-2024	9-16(+/- 3)	8,5
11	**Түйіршік құрамылелек: елек торы бар №0,071** Зерновой состав: сито с сеткой №0,071	СТ РК 1218-2024	8-12 (+/- 3)	5,5
12	**20°С температурада сығу кезіндегі беріктік шегі, құрғақ, қыздыруға дейін, МПа, кем емес** Предел прочности на сжатие при 20°С сухих до прогрева, МПа, не менее	СТ РК 1218-2024	1,0	2,0
13	**20°С температурада сығу кезіндегі беріктік шегі, сумен қанықтырылған, қыздыруға дейін, МПа, кем емес** Предел прочности на сжатие при 20°С водонасыщенных до прогрева, МПа, не менее	СТ РК 1218-2024	0,7	1,6
14	**20°С температурада сығу кезіндегі беріктік шегі, құрғақ, қыздырудан кейін, МПа, кем емес** Предел прочности на сжатие при 20°С сухих после прогрева, МПа, не менее	СТ РК 1218-2024	1,3	2,6
15	**20°С температурада сығу кезіндегі беріктік шегі, сумен қанықтырылған, қыздырудан кейін, МПа, кем емес** Предел прочности на сжатие при 20°С водонасыщенных после прогрева, МПа, не менее	СТ РК 1218-2024	1,0	1,8
16	**Орташа тығыздығы, г/см³** Средняя плотность, г/см³	СТ РК 1218-2024	не нормируется	2,422
17	**Сумен қанықтыру, %** Водонасыщение, %	СТ РК 1218-2024	от 3,0 до 9,0	7,4

Сынақты орындаған / Испытание выполнил: Эксперт Ковтарева Людмила
Бекіткен / Утвердил: Заведующий Лабораторией Виктория Бойко

Хаттама тек сынауға алынған үлгіге (сынамаға) таралады. Хаттаманы СЗ рұқсатынсыз жартылай және толық қайта басуға тыйым салынады
Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутую (-ый) испытаниям.
Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**КОВТАРЕВА ЛЮДМИЛА**
Серийный №:	**3122a6bb454ba0750f772ca6afa93b84ef258f68**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**11.09.2024 - 11.09.2025**

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**БОЙКО ВИКТОРИЯ**
Серийный №:	**7ca2796a97c06ed04f5263709a8bf62eaa541b1b**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**08.11.2024 - 08.11.2025**