Исх. №8
от «27» августа 2025г.

Комиссии по лоту № 79720585-ОК2
(Номер объявления 15256897-1)
«Работы по установке комплексного блок-модуля очистки воды»
Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска"
Организатор: Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Шахтинска"
БИН 140140004866

Жалоба на результаты закупки №15256897-1

Уважаемые члены комиссии!
Настоящим выражаем **несогласие с результатами закупки №15256897-1**, по итогам которой победителем признано ТОО **«Алтын Проф.Kz»** (БИН: 070340007684).
Наша компания — ТОО **«Gen Stroy MK»** (БИН: 040940010809) — подала заявку на участие в данной закупке и заняла **второе место**, несмотря на полное соответствие квалификационным требованиям и техническому заданию.
Основанием для настоящей жалобы является **необоснованный допуск** ТОО «Алтын Проф.Kz» к участию в закупке, поскольку предоставленные ими документы **не подтверждают соответствие квалификационным требованиям**.

Суть нарушения:
Согласно квалификационным требованиям, опубликованным в рамках закупки, одним из обязательных условий является наличие:
"Буровой техники, зарегистрированной в Карагандинской области"
(в соответствии с п. 74 Правил осуществления государственных закупок РК).
Победитель закупки — ТОО «Алтын Проф.Kz» — в подтверждение наличия такой техники **представил договор на использование установки SANY SR155-C10**.

Несоответствие буровой установки SANY SR155-C10:

Назначение установки SANY SR155-C10 — не соответствует целям закупки.

- Это **самоходная роторно-буровая установка тяжелого класса**, применяемая преимущественно:
  - для устройства **буронабивных свай** большого диаметра (до 1500 мм),
  - в **гражданском и промышленном строительстве**,
  - при бурении глубиной **до 56 м** с диаметром от **600 мм и выше**.
- **Работы, указанные в ТЗ закупки**, включают:
  - **бурение скважин глубиной до 25 метров**,
  - с применением **щелевого фильтра диаметром 133 мм**,
  - **устройство кессона из бетонных колец**.

➤ Таким образом, техника SANY SR155-C10:

- **не предназначена** для бурения скважин такого малого диаметра;
- **не является профильной буровой техникой для водозаборных или фильтрационных скважин**;
- **технически избыточна и неэффективна** для выполнения работ, предусмотренных ТЗ;
- по классификации относится скорее к **строительной технике**, а не к специализированной **буровой технике для водоснабжения**.

📌 **Почему SANY SR155 C10 не подойдёт:**

Критерий	Требуется по ТЗ тендера	Что даёт SANY SR155 C10
Назначение	Водозаборная скважина (на воду)	Свайное бурение (строительство)
Тип бурения	Шнековое, промывочное, с обсадкой и фильтром	Kelly bar / CFA бурение свай
Диаметр скважины	~133 мм (внутренний), максимум 150–160 мм	от 400 до 1500 мм (слишком большое)
Глубина	до 25 м	до 56 м — да, но в ненужном формате
Фильтр / обсадка	Тонкая труба с фильтром	SANY не работает с трубами малого диаметра
Обустройство кессона	Ручная или малогабаритная техника	SANY не работает с кессонами
Мобильность / маневренность	Требуется легкая техника (часто в частном секторе)	SANY — огромная самоходная техника (~50 т)

- Просим:

На основании изложенного, просим:

1. Провести **дополнительную проверку правомерности допуска** ТОО «Алтын Проф.Kz» к участию в конкурсе;
2. **Признать результаты закупки недействительными** в связи с допущенными нарушениями квалификационных требований;
3. В случае подтверждения нарушений — **отменить итоги закупки** и провести повторную оценку с соблюдением установленных правил;
4. Внести ТОО «Gen Stroy MK» в **первый приоритетный список** участников, полностью соответствующих требованиям закупки.

С уважением

Директор **ТОО "Gen Stroy MK"** **Дюсенбина К.С.**