АКТ № 014

на периодическое обследование технического состояния дымоход вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов)

«27» 08 2025

Адрес организации: с. Есбол

Мы, нижеподписавшиеся представители: КГУ «Средняя школа имени Ж. Жабаева» отдела образ

и представитель ТОО «Аймак Газ-Дымоход» в лице горший мастер. от Будниченко Л.

(должность, ФИО)

Произвели обследование технического состояния дымоходов о

Наименование газовых приборов (агрегатов) Котельная котел – 2шт

и вентиляционных каналов

в Тонгыл орта мектеп

(Наименование здания, помещения, адрес)

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания вентиляции помещений в соответствии с правилами Госгортехнадз временными техническими условиями на период отопительных и отопит варочных печей на газовое топливо.

Все перечисленные дымоходы и вент. каналы пригодны дальнейшей эксплуатации, где дымоходы и вент. каналы не могут допущены к эксплуатации по причине Отсутствие дымоход и вентиляция

а газовые приборы подлежат отключению организацией подающий прирк газ, на основании данного АКТА

Дата следующего обследования: 01. 09. 2026

Адрес, наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
Котельная	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные, дефекты	Пригодн (да, не
котел	Отсутствует	Нет	—	да

Представитель организации:

Техник смотритель:

+7 775 801 01 74