АКТ № 010

на периодическое обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов)

«25» 08 2025 г

Адрес организации: п. Индер

Мы, нижеподписавшиеся представители: КГУ "Средняя школа имени С. Сейфуллина" отдел индустрии

и представитель **ТОО «Аймак Газ-Дымоход»** в лице горсети контролер ОГ Кудтюшкина Л

(должность, Ф.И.О)

Произвели обследование технического состояния дымоходов от Наружный котел.

Наименование газовых приборов (агрегатов)

и вентиляционных каналов

в С. Сейфуллина стандарт орта мектеп

(Наименование здания, помещения, адрес)

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений в соответствии с правилами Госгортехнадзора и временными техническими условиями на период отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо.

Все перечисленные дымоходы и вент. каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации, где дымоходы и вент. каналы не могут быть допущены к эксплуатации по причине Очистка дымоходу и арлау

а газовые приборы подлежат отключению организаций подающий природный газ, на основании данного АКТА

Дата следующего обследования: 01.09.2026

Адрес, наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
Наружный котел	Очистка дымоходу	да	—	да

Представитель организации: _____

Техник смотритель: _____

+7 775 801 01 74