АКТ
о заполнении тепловой сети и системы теплопотребления
от «25» 07 2025 года.

«Потребитель» КГУ „Средняя школа N19

Обьект: Адрес: ул. Есет Батыра 101 А.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Aqtobe su-energy group» Кәдір Б.П.

И представитель «Потребителя» зам. дир. АХЧ Ораздова А.А. составили

Настоящий акт в том, что «25» 07 2025 года произведено заполнение и промывка трубопроводов тепловых сетей и системы теплопотребления «Потребителя» сетевой водой при температуре 50 °С, давлении 0,6 кг/см2, диаметре штуцера 25 мм, время промывки 50 мин на что израсходовано воды _____ м3.

Количество тепла, содержащегося в горячей воде, израсходованной на заполнение и промывку трубопроводов тепловых сетей и системы теплопотребления, составляет_____ Гкал.

Настоящий акт является основанием для предъявления «Потребителю» счета за тепло и воду, израсходованные при заполнении и промывке трубопроводов тепловых сетей и системы теплопотребления.

АО «Aqtobe su-energy group»

Кәдір Б.П.

«Потребитель»

Ораздова А.А.

МП

Утверждаю:
Главный инженер
по теплоснабжению
АО «Aqtobe su-energy group»
_____ Мектепбаев О.А.

АКТ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

25. 07 2025 г.

Объект КГУ „Средняя школа N 19

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Aqtobe su-energy group» инспектор контролер – Кадір Б.П.
(должность, фамилия, инициалы)

и представитель потребителя зам.дир. по АХЧ Ораева А.А.
(наименование организации, адрес, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о том, что произведены гидравлические испытания внутренней системы отопления и тепловых сетей пробным давлением 6 МПа (кгс/см^2) в течение 45 мин с наружным осмотром.
При этом течи и порывы не обнаружены.

Представитель АО «Aqtobe su-energy group» _____ Кадір Б.П.
(подпись Ф.И.О.)

Представитель потребителя _____ Ораева А.А.
(подпись Ф.И.О.)

М.П.

Утверждаю:
Главный инженер
по теплоснабжению
АО «Aqtobe su-energy group»
_____ Мектепбаев О.А.

АКТ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

25. 07 2025 г.

Объект КГУ „Средняя школа N 19

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Aqtobe su-energy group» инспектор контролер – Кадір Б.П.
(должность, фамилия, инициалы)

и представитель потребителя зам.дир. по АХЧ Ораздова А.А.
(наименование организации, адрес, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о том, что произведены гидравлические испытания внутренней системы отопления и тепловых сетей пробным давлением 6 МПа (кгс/см^2) в течение 45 мин с наружным осмотром.
При этом течи и порывы не обнаружены.

Представитель АО «Aqtobe su-energy group» _____ Кадір Б.П.
(подпись Ф.И.О.)

Представитель потребителя _____ Ораздова А.А.
(подпись Ф.И.О.)

М.П