Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 декабря 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент АО «Алматыгазсервис-Холдинг»

_____ Сексенбаева А.Ж.
«27» июля 2020 г.

Декларация о соответствии
« 27 » июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ISKER COMPANY», юридический адрес: 480090, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Болашак, № 7***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Генерального директора Тен Василия Алексеевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***Реконструкция газопровода среднего давления от улицы Жамбыла в селе Жамбыл до улицы Саламатова в селе Батан Карасайского района Алматинской области***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***АО «Алматыгазсервис-Холдинг», президент Сексенбаева Айна Жомартовна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ISKER COMPANY», Шифр ГСН 03/20-43***
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден (а) ***по экспертному заключению ТОО «Казах эксперт центр» № 0021/20 от 30.04.2020 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления, надземный					
Д 159х4,0 мм,	м.п.	15		15	
Д 114х4,0 мм	м.п.	1497		1497	

Газопровод среднего давления, подземный полиэтилен					
Д 110х10,0 мм	м.п.	200		200	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Газопровод среднего давления диаметром 114х4,0 мм выполнен в надземном варианте из стальных труб, на опорах, газопровод среднего давления диаметром 110х10 мм, выполнен в подземном варианте, из полиэтиленовых труб, на выходе из земли газопровод заключен в стальной футляр диаметром 219х6,0 мм, установлено ИФС Ду 100 мм, выполнены переврезки в существующий газопровод.**

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **июль 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, ***1,5*** месяца;

по норме или по проекту организации строительства, ***1,5*** месяца;

фактически, месяц: ***1,5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алматыгазсервис-Холдинг», Сексенбаева А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Реконструкция газопровода среднего давления от улицы Жамбыла в селе Жамбыл до улицы Саламатова в селе Батан Карасайского района Алматинской области»***, ***готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.***

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тен В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)