Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

**« *26*» *Май* 2025 года.**

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области» заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул Х.ЧУРИНА, 116 БИН 060240004327 Тел.: 8 (7112) 50-42-01**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от* « *16* » *Мая 2025 года Товарищества с ограниченной ответственностью "Dizain D.A.", директор Мухамбетов Уразбек Сагимбекович, 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Лиственная , дом №12/1 тел +7 701 636 02 08***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « *16*» *Мая* 2025 года. ***Товарищество с ограниченной ответственностью"Асем Жоба" эксперт , ИДРЕСОВ МАНАРБЕК СИБАТОВИЧ аттестаты № KZ92VJE00027156 от 26.04.2012 1года., БИН 180140021279 , телефон +7 701 344 84 37***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) « *19* » **Мая 2025 года .** ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Smartech" Байхатов Жанибек Ажимуратович , руководитель, приказом от 16.09.2024 года № 32, БИН: 080140009174 тел +77014468730***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство медицинского пункта в с.Зеленое района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) технический несложный II (нормальный) уровень ответственности.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, Мичуринский с.о., с.Зеленое**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____20____ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок - **акт №2024-1242492 на право постоянного землепользования на земельный участок с кадастровым номером 08-118-100-303 площадью 0,3000 га**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"*** KZ73REA00457492 19.03.2025 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"*** KZ73REA00457492 19.03.2025 года
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***АО «Казахский научно- исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» рабочий проект № 2023/224***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области" № 130 от 05.06.2024 года**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***Март 2025 года***;
месяц, год

окончание работ ***Май 2025 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка | га | 0,30 га | 0,30га | 0,30га | 0,30га |
| Площадь застройки | м2 | 223,3 | 223,3 | 223,3 | 223,3 |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Здание Медицинского пункта – одноэтажное, без подвального помещения.

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - II.
Функциональная пожарная опасность здания Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО.
Конструктивная схема здания – бескаркасная, с поперечными несущими стенами, несущие конструкции здания приняты из продольных наружных и внутренних несущих кирпичных стен, плит перекрытия, фундаментные блоки..
Здание состоит из следующих конструктивных элементов:
фундаменты – ФБС ,
Наружные стены – кирпичные керамические стены толщиной δ-380 мм. Внутренние перегородки – кирпичная кладка из керамического кирпича толщиной δ=120 мм. Несущие конструкции покрытия – сборные железобетонные плиты, толщиной δ= 220 мм.
Кровля – чердачная, односкатная холодная с кровельным покрытием из металлического профилированного листа (порошковая окраска). Парапетные стены облицованы металлическим листом.
оконные блоки – ПВХ двух камерные
двери наружные металлические, внутренние – деревянные;
покрытие полов – линолеум, керамогранит.
*Объемно-планировочные показатели:* Общая площадь здания – 154,70м2. Площадь застройки здания – 223,3 $м^2$.
Строительный объем здания – 888,90$м^3$.

Конструктивные решения

Предусматриваются следующие виды работ:
Устройство фундаментов,
Кирпичная кладка стен утепление фасада;
Внутри здания производятся следующие работы: Устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм, устройство полов из керамической плитки, устройство линолеума ,.
Окна – из ПВХ-профилей индивидуальные; на окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания.
Двери наружные - индивидуальные, металлические;
Внутренняя отделка - согласно ведомости отделочных работ.
Наружная отделка – Устройство фасада сайдингом.
Кровля устройства ,балок ,стропил, обрешетки, устройство слухового окна
По периметру здания выполняется бетонная отмостка из бетона класса В15, пропитанное битумом, по уплотненному грунту с уклоном 3%. Ширина отмостки 1,2 м.
На входе в здание предусмотрен навес из металлоконструкции. Антикоррозионная защита металлических и железобетонных элементов выполнена согласно указаниям на чертежах проекта и в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 «Защита строи-тельных конструкций от коррозии».
Поверхности бетонных и железобетонных элементов фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза.
Все стальные конструкции окрашиваются эмалью ПФ-133 за два раза по грунтовке ГФ-021.
Детали и изделия из деревянных конструкций защищаются от коррозии лакокрасочными материалами - пентафталевыми эмалями (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, ПФ-133 ГОСТ 926-82).
Деревянные конструкции, соприкасающиеся с каменными конструкциями, защищаются от гниения прокладкой двух слоев толя. Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом КСД по ТУ 2389-006-17483468-94.
Все неоговоренные в проекте мероприятия по антикоррозийной защите приняты согласно СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Отопление и вентиляция
Предусмотрен монтаж системы отопления здания.
Присоединение водонагревателей горячего водоснабжения принято (электрические водонагреватель).

заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивающими нормативный предел огнестойкости ограждения.
Проектом предусмотрена принудительная система вентиляции.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение здания предусматривается от существующего водопровода.
В здании объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, для подачи воды на хозяйственно-питьевые, противопожарные и технологические нужды. Диаметры труб определены на основе гидравлического расчета.
Система водоснабжения для подачи воды на хозяйственно-бытовые
В качестве запорной арматуры используются краны шаровые, а в качестве водоразборной арматуры используются смесители.
Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя.
В качестве запорной арматуры используются краны шаровые.
Сточные воды от санитарных приборов здания внутренней сетью бытовой канализации через выпуски отводятся в дворовую канализационную сеть (септик).

Электротехнические решения

Электротехнические решения по зданию выполняются в строгом соответствии с проектом утверждённым заказчиком, производится монтаж электротехнического оборудования в соответствии с утверждённой схемой.
Электроснабжение здания осуществляется от существующих магистральных линий электропередач.
Для приема и распределения электроэнергии внутри здания устанавливается вводно-распределительное устройство ЩУРН 3-.
Напряжение рабочего освещения-220 В.
Типы светильников выбраны с учетом условий окружающее среды и характера работы в помещениях. Управление освещением предусмотрено выключателями по месту по существующей ранее схеме.
Сеть освещения и питания штепсельных розеток раздельная 3-х проводная (L,N,PE-про-водники. Система заземления TN-C-S).
Сеть электроосвещения выполняется кабелем ВВГнг.
Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током предусматривается зануление всех нормально нетоковедущих металлических частей электрооборудования, корпусов, трубопроводов технологического оборудования, а также элементов каркаса здания путем присоединения через систему уравнивания потенциалов и через нулевую защитную жилу (РЕ-жилу) кабелей электропроводки к ГЗШ вводного щита. Заземление решено путем присоединения ГЗШ к существующему внешнему контуру заземления здания через PEN-проводник.

Системы связи и сигнализации
Предусмотрена пожарная сигнализация согласно проекта.
Прокладка кабелей в здании осуществляется в кабель каналах
Видеонаблюдение, телефонизация.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***145 337,284 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***97 441,425 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***25 481,369 тыс. тенге***;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***134 920,05869 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***95 492,596 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***24 971,741 тыс. тенге***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено 60% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛИ**:

***«Строительство медицинского пункта в с.Зеленое района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»***
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

**Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

***Товарищество с ограниченной ответственностью «Асем Жоба»***

***Руководитель ХАМИТОВА ЗАЙРА ЖАНИБЕКОВНА***

наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

***Товарищество с ограниченной ответственностью "Асем Жоба"***
***эксперт , ИДРЕСОВ МАНАРБЕК СИБАТОВИЧ***

Авторский надзор:
1) разработчик проекта

***Товарищество с ограниченной ответственностью "Smartech"***

***Руководитель Байхатов Жанибек Ажимуратович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***Руководитель Мухамбетов Уразбек Сагимбекович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

# Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

| Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.) | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь нежилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство медицинского пункта в с.Зеленое района Байтерек ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 1 | | 15 | 223,3 | 888,90 | 154,70 | | | | |

продолжение таблицы

| Описание конструктивных элементов | | | Вид отопления | Благоустройство | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фундамент | стены | кровля | | электроснабжение | водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | газоснабжение |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С15/20, W8, | Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм. | Кровля – односкатная скатная, из профилированных листов по | Индивидуальный отопительный котел | Вводное устройство ВРУ1-13-20, | От существующих сетей | Индивидуальный водонагреватели | Септик | От существующих сетей |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F75 на портландцементе. ФБС | | деревянным стропилам. | | | | | | |

Распределение площади

| № | | В отдельных квартирах | В помещениях коридорного типа | В общежитиях | В гостиницах |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество жилых квартир | | | | |
| 2 | Количество жилых комнат | | | | |
| 3 | Общая площадь (м 2) | | | | |
| 4 | Жилая площадь (м 2) | | | | |

продолжение таблицы

| Из общего числа площади | | | | Распределение квартир по числу комнат | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в мансардах | в подвалах | в цокольных этажах | в бара ках | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | 5-комнатные |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Нежилые помещения

| Площадь (м2) | Жилая площадь в нежилых помещениях | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Бытового обслуживания | Гаражи | Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основная | | | | | | | |
| Вспомогательная | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Общественного питания | Учреждений образования | Транспортных зданий и сооружений | Здравоохранения, лечебного назначения | Физкультуры и спорта | Учреждений культуры и искусства | Сооружений инженерных сетей | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта: 1. Поэтажные планы



2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

| Общая площадь земельного участка | Застроенная площадь | | | Незастроенная площадь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | всего | под основными строениями | под прочими постройками и сооружениями | асфальтовые покрытия | прочие замощения | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,30 ГА | | 154,70 м2 | 223,3 м2 | 399,84 м2 | | |

продолжение таблицы

| Незастроенная площадь (м2) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| оборудованные площадки | | | | зеленые насаждения | | | | | |
| всего | спортивные | детские | хозяйственные | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | газон с деревьями | плодовый сад | газоны, цветочные клумбы | огород | прочие |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | |

Экспликация к плану объекта

| Этаж | Номер помещения, квартиры | Номера частей помещения, квартиры | Назначение частей помещения, квартиры | Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая | Полезная | Жилая | Нежилая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе |
|---|

| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организации здравоохранения | Физкультурно-спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | | | |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Фундамент | | Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл.С15/20, W8, F75 на портландцементе.<br>ФБС |
| 2 | 1) наружные и внутренние капитальные стены | | Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм. |
| | 2) перегородки | | Из полнотелого керамического кирпича согласно КР -р-по 250х120х65 |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Плитами ПБ |
| | | междуэтажное | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Крыша | | | Кровля скатная из профилированных листов по деревянным стропилам. |
| 5 | Полы | 1-го этажа | | |
| | | последующих этажей | | |
| 6 | Проемы | окна | | ПВХ |
| | | двери | | Двери декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | | Штукатурка и окраска водоэмульсией |
| | | наружные | | Металлосайдинг |
| 8 | Горячее водоснабжение | | | Водонагреватели |
| 9 | Водопровод | | | От существующих сетей |
| 10 | Канализация | | | |
| 11 | Электроосвещение | | | От существующих сетей |
| 12 | Отопление | печное | | |
| 13 | | печное газовое | | Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт 2 шт |
| 14 | | от ТЭЦ | | |
| 15 | | от АГВ | | |
| 16 | | от индивидуальной отопительной установки | на газе | |
| 17 | | | на твердом топливе | |
| 18 | | от районной котельной | на газе | |
| 19 | | | на твердом топливе | |
| 20 | Разные работы | | | |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь (м 2) | | | | | | | | |
| Высота строения (м) | | | | | | | | |
| Объем строения (м 3) | | | | | | | | |
| Фундамент | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | |
| Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | |
| Печи | | | | | | | | |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах | | | | Объем (м 3) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

| Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| наружные | | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |

| | | |
|---|---|---|
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | Скачать |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обмеру | | | | | обмеру | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Заказчик: ***ГУ «Управление строительства Западно- Казахстанской области» БИН 060240004327***

***Заместитель руководителя Молдашев Нуркен Едилович***
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководитель)

подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: ***ТОО «Smartech», БИН 080140009174***

***Директор Байхатов Ж.А..***
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководитель)

подпись руководителя, М.П.