Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ~220В, 50Гц, под аккум. батарею 12В, 7Ач	Рубеж-4А	248-303-1103		шт.	1		
ARK	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, ~220В, 50Гц, под аккум. батарею 12В, 7Ач	Рубеж-2ОП	248-303-0234		шт.	1		
	Бокс резервного питания	БР-12 2х12	248-306-0901		шт.	1		
	Аккумулятор 12В 7Ач	АКБ 17А.ч	248-306-0382		шт.	1		
	Источник вторичного электропитания резервированный	ИВЭПР 12/2 RSR 2х12	248-306-0341		шт.	1		
	Блок индикации	Рубеж-БИ	248-303-1101		шт.	1		
	Пульт дистанционного управления	Рубеж-ПДУ	248-303-1102		шт.	1		
	Прибор управления оповещением	Sonar SPM-C20050-AR	248-202-0608		шт.	1		
	Электроустановочные изделия							
BTM	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-11-А-R3	248-302-0536		шт.	11		с учетом 10% запаса
BTK	Извещатель пожарный тепловой	С2000-ИП-03	248-302-0110		шт.	15		с учетом 10% запаса
BTH	Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронны адресно-аналоговый без базовых оснований	ИП 212-64 прот. R3	248-302-0216		шт.	191		с учетом 10% запаса
	Адресный релейный модуль с контролем целостности цепи	РМ-1К Ex-IIB прот.R3	248-306-0828		шт.	3		
	Изолятор шлейфа	DHI-HY-1431	248-306-0847		шт.	7		
	Кабельные изделия							
	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В 1х2х0,75мм²	КПСнг(А)-FRLSLTx	243-305-0913		м	920		
	Трубы							
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	12мм х 12мм	243-907-0101		м	920		

Взам.инв.N

Подп.и дата.

инв.Nподл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Турдиев Б.			20.04
Н. контр.		Бакиров Н.			20.04
Проверил		Ким И.			20.04
Разраб.		Исламов Р.			20.04

47-2021 ПС.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ТОО «Строй-проект-инвентаризация» г. Шымкент - 2024г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оповещение при пожаре							
BIAS(L)	Оповещатель светозвуковой, внешней установки на светодиодах, 12В	ОПОП 124-7	248-304-0302		шт	9		
BIAL	Оповещатель светозвуковой, "Выход", на светодиодах, 12В	Призма-302-12	248-304-0107		шт	14		
	Кабельные изделия							
	Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	243-305-0921		м	240		
	Труба гофрированная ПВХ 20мм с протяжкой	CTG20-16-K41-100I	241-207-1702		м	240		

Взам.инв.N

Подп.и дата.

инв.Nподл.