Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделии и материалов	Завод изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Вскрытие и восстановление асфальтового дорожного покрытия:							
	-асфальтовое покрытие t=6см	ГОСТ 9128-97			м²	71,0		
	-гравийно-песчанная смесь t=15см	ГОСТ 25607-94			м²	71,0		
25	Врезка ст Ø150мм в существующую сеть водопровода ст Ø300мм				шт	1		
26	Антикоррозийное покрытие стальной фасонины в колодцах	ХС074, 010			м²	2,24		
27	Пересечение с существующим кабелем				шт	5		См. лист НВК-9
28	Антисейсмические мероприятия для колодцев:							
-	Элемент соединительный МС-3	ТПР 901-09-11.84			шт	16	2,01	
-	Элемент соединительный МС-7	ТПР 901-09-11.84			шт	16	1,63	
-	Элемент соединительный МС-5	ТПР 901-09-11.84			шт	8	1,56	
29	Отмостка вокруг колодцев, шириной 1,5м, с уклоном 0,03:				шт	2		
-	ПГС -12см				м2	10,68		S=5,34м2/шт
-	асфальт -3 см.				м2	10,68		S=5,34м2/шт
	Канализация хоз-бытовая, К1							
1	Трубы двухслойные гофрированные полипропиленовые SN8, DN/ID150	ГОСТ Р54475-2011			м	142,6	3,1	с учетом К13
2	Врезка в существ. канализацию ф200мм из керамических труб				шт	2		
3	Колодцы канализационные ж/б Ø1500				шт	10	-	См.таблицу колодцев лист НВК-6
4	Люк чугунный тип "Т"	ГОСТ 3634-99	244-202-0102		шт	7	90,0	
5	Люк чугунный тип "Л (А15)"	ГОСТ 3634-99	244-202-0101		шт	3	60,0	
6	Отмостка вокруг колодцев, шириной 1,5м, с уклоном 0,03:				шт	10		
-	ПГС -12см				м2	53,4		S=5,34м2/шт
-	асфальт -3 см.				м2	53,4		S=5,34м2/шт
7	Антисейсмические мероприятия для колодцев:							
-	Элемент соединительный МС-2	ТПР 902-09-22.84			шт	8	1,98	
-	Элемент соединительный МС-3	ТПР 902-09-22.84			шт	80	2.01	
-	Элемент соединительный МС-5	ТПР 902-09-22.84			шт	4	1,56	
-	Элемент соединительный МС-6	ТПР 902-09-22.84			шт	40	1.56	
-	Элемент соединительный МС-7	ТПР 902-09-22.84			шт	96	1.63	
	Пересечение с существующим кабелем				шт	3		См. лист НВК-9

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.