Приложение 3
к приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
234
Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элоим-ЛТД», г. Караганда, ул.Крылова, 35а
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Плеханова, А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области». Наружный водопровод», расположенного по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, поселок Киевка, ул.Акпасова,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Нуринского района», руководитель Ашимов Ж.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ТАБЫС-АСМ», ТОО «TOLAGAY», ТОО «Бай-Скак», ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау», ТОО «KRG STROY», ТОО «Kaz Grain Systems»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СтройБизнесКонсалтинг» шифр 205-1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел строительства Нуринского района», №42-Н от 16 июня 2017г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды	$м^3$/сут	2,40	2,40	2,40	2,40

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение домов предусмотрено о существующих и проектируемых сетей водопровода. Существующие сети проложены из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм на глубине 2,80 метра. Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21-110х6.6, 63х3.8 «питьевая» ГОСТ 18599-2001. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды потребителя. Расход воды на наружное пожаротушение дома принимается равным 5 л/с, согласно СНиП 4.01-02-2009 п.5.2.1 и приложения 7 Технического регламента «Общие требования к пожарной без». Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов. Указатель пожарного гидранта выполнить флуоресцентными красками на стенах близ расположенных зданий согласно СТ РК ОСТ Р 12.4.026-2002. Полиэтиленовые трубы сквозь стенки колодцев проходят в футляре из стальных труб д-219х3.0 мм ГОСТ 10704-91*. Зазор между футляром и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом (пакля пропитанная в жидком полиизобутилене). Глубина заложения трубопроводов до низа трубы по профилю. Водопроводную арматуру и фасонные части в колодцах окрасить грунтовый ФА-03К ГОСТ9109-81. В месте пересечение с дорогой трубопровод проектируется в стальном футляре. Под задвижки установить опоры из бетона В7,5. Круглые колодцы выполнить из сборного ж/б по тип.проекту 901-09-11.84. Ж\б элементы колодцев и стыки элементов в колодцах выполнить на сульфатостойком цементе. Пазухи колодцев засыпать местным суглинистым грунтом слоями толщиной 0,2 м с равномерным уплотнением по периметру.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 г;
месяц, год
окончание работ август 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5 месяц;
фактически, месяц: 2,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 10-ти арендным двухквартирным жилым домам №53-62 по ул.Акпасова в поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области». Наружный водопровод» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Элоим ЛТД» Плеханов А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)