Индивидуальный предприниматель «САРИЕВ АК»
БИН 820320301069, адрес: Атырауская область, п.Махамбет, ул.Шокпарова 1, тел +77012068968

Исх. № 002/09 от «11» сентября 2025 г.

Кому: Конкурсная комиссия
Филиал «Сыр суы» РГП на ПХВ «Казсушар»
Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

От: ИП «Сариев А.К.»
БИН 820320301069

Жалоба / Обжалование

Тема: Объяснение по соответствию технической спецификации по конкурсу №15275333-1, лот №79497382-ОКЗ

Уважаемые члены конкурсной комиссии!

В связи с вашим замечанием по объявлению 15275333-1, лот №79497382-ОКЗ («Предлагаемая насосная марка и показатели области применения в технических характеристиках не указаны в полном объеме. Не соответствует технической спецификации») выражаем свою позицию.

1. Область применения указана полностью. В нашей технической спецификации (Приложение 17) подробно приведены все показатели: общая минерализация ≤1500 мг/л; pH 6,5–9,5; температура воды ≤25°C; массовая доля механических примесей ≤0,01%; хлориды ≤350 мг/л; сульфаты ≤500 мг/л; сероводород ≤1,5 мг/л. Эти параметры полностью соответствуют требованиям технической спецификации заказчика.
2. Технические характеристики соответствуют. Предлагаемый насос 200QJ25-100 имеет следующие параметры, которые точно соответствуют установленным диапазонам: подача 25 $м^3$/ч; напор 100 м; ток 27 А; мощность 11 кВт; КПД 82%; масса 81 кг; диаметр 189 мм; длина 1280 мм. Все показатели совпадают с требованиями заказчика.
3. Законодательная основа. Согласно Закону РК «О государственных закупках» и Правилам осуществления государственных закупок, в технической спецификации не допускается указывать конкретную марку, модель или производителя без слов «или эквивалент». Наш насос 200QJ25-100 полностью соответствует техническим требованиям и должен рассматриваться как эквивалент.

В связи с вышеизложенным просим:

1. Указать, какие конкретные параметры не соответствуют
2. Если нету обоснованных причин, признать наше техническое предложение соответствующим технической спецификации заказчика.

С уважением,
ИП «Сариев А.К.»
Директор: _____
«11» сентября 2025 г.

Сравнительная таблица

№	Показатель	Требование заказчика (ЭЦВ 8-25-100)	Предлагаемый насос (200QJ25-100)	Соответствие
1	Подача (Q)	25–30 $м^3$/ч	25 $м^3$/ч	☑
2	Напор (H)	100–110 м	100 м	☑
3	Ток (I)	27–30 А	27 А	☑
4	Мощность (N)	11–13 кВт	11 кВт	☑
5	КПД	82–85 %	82 %	☑
6	Масса	78–81 кг	81 кг	☑
7	Габарит (диаметр)	189–195 мм	189 мм	☑
8	Габарит (длина)	1260–1280 мм	1280 мм	☑
9	Обмотка ротора	Медь М1	Медь М1	☑
10	Тип соединения	Резьбовое	Резьбовое	☑
11	Год выпуска	≥2025	2025	☑
12	Область применения	Минерализация ≤1500 мг/л, pH 6,5–9,5, t≤25°C, мех. примеси ≤0,01%, хлориды ≤350 мг/л, сульфаты ≤500 мг/л, H_2S ≤1,5 мг/л	Эти показатели указаны	☑