Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15802789

Конкурстың № 15330173-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Атырау облысының Полиция департаменті» ММ үшін конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-05 13:02:53 дейін 2025-09-09 13:02:53
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	. Будут ли требоваться натурные испытания под нагрузкой в рамках приёмки оборудования? Если да, просим уточнить, кто обеспечивает нагрузочное оборудование (поставщик или заказчик). Это важно для корректного формирования программы испытаний и сметы.	2025-09-08 18:08:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Испытания должен произвести Поставщик в рамках приёмки оборудования. Нагрузочное оборудование должен предоставить Поставщик.
2	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Для подготовки корректного предложения и исключения неясностей просим предоставить ответы на вопросы: 1. Формат поставки и ввода в эксплуатацию. Учитывая сжатые сроки поставки, просьба уточнить: допускается ли поштучная или поэтапная поставка с последовательным вводом ИБП в эксплуатацию, или необходимо обеспечить одновременную поставку и ввод всех 8 комплектов. Это критично для организации логистики и соблюдения сроков.	2025-09-08 18:02:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставка должна быть осуществлена единовременно.
3	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Есть ли ограничения по времени проведения работ (ночное время, выходные, режимные окна)? Нужны ли временные схемы питания при переключениях?	2025-09-08 18:07:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Время проведения работ только в дневное время и рабочие дни с 09:00 до 18:00
4	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просьба подтвердить помещения для установки ИБП и батарейных шкафов, включая габаритные ограничения и требования к зонам обслуживания. Это исключит риск ошибок при монтаже и обеспечит безопасную эксплуатацию.	2025-09-08 18:04:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сведения о помещениях будет предоставлено после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства.

5	190240003107	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы! В технической спецификации установлено требование к габаритам ИБП: «Высота не более 1985 мм, ширина не более 600 мм, глубина не более 600 мм». Формулировка «не более» фактически фиксирует параметры конкретной модели Centiel и не допускает отклонений, которые являются обычной практикой у других производителей. Например, ширина может соответствовать 600 мм, при этом глубина достигать до 1000 мм, а высота быть около 1300 мм. Такие различия не влияют на функциональные, технические и эксплуатационные характеристики оборудования. Таким образом, данное требование: не носит универсального характера; ограничивает участие иных производителей, продукция которых соответствует всем ключевым параметрам, но имеет иные габариты; противоречит принципу обеспечения конкуренции, установленному Законом РК «О государственных закупках».	2025-09-09 12:56:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с особенностями эксплуатируемого помещения для размещения телекоммуникационных шкафов и источников бесперебойного питания, требуется оборудование, не превышающее указанные габаритные размеры. Технические характеристики не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак или модель. Указанные размеры являются ориентиром для обеспечения компактности оборудования, что напрямую влияет на возможность его размещения в рабочих зонах ограниченного пространства Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
6	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Если на объекте есть старые ИБП, АКБ или кабели, просьба уточнить: требуется ли их демонтаж и кто отвечает за утилизацию.	2025-09-08 18:08:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На объектах присутствуют старые ИБП мощностью до 6 кВА. Требуется демонтаж. Утилизация будет проводиться после процедуры списания с баланса.
7	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просьба разъяснить: доставка оборудования осуществляется в каждое подразделение Заказчика в районах Атырауской области или до центрального склада в г. Атырау, с последующим распределением силами Заказчика. Данный момент существенно влияет на организацию логистики и формирование стоимости.	2025-09-08 18:04:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доставка, распределение по районам Жылыой, Мақат, Кзылкугинский, Индер, Махамбет, Курмангазы, Исатай и г. Атырау осуществляется силами Поставщика

8	190240003107	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы! Изучив техническую спецификацию по закупке источников бесперебойного питания (лот №79676700), обращаем внимание на наличие в документе требований, содержащих признаки лоббирования под конкретного производителя (модель Centiel UPS-PT080-E30-F0, UPS-PT080-E40-F0-80кВА). Так, в частности, в ТС закреплены избыточно детализированные габаритные размеры, которые в точности соответствуют указанной модели. Подобная детализация напрямую ограничивает конкуренцию и создает преимущество для одного производителя, что противоречит положениям Закона РК «О государственных закупках». Напоминаем, что: в соответствии со ст. 8 Закона, Заказчику запрещается устанавливать требования, которые ведут к определению принадлежности приобретаемого товара к конкретному производителю; допустимыми являются только ключевые функциональные и технические характеристики, такие как мощность, коэффициент мощности, КПД, диапазон рабочих температур, фазность, форма выходного напряжения и т.п., которые могут быть обеспечены различными производителями. Каждый производитель имеет собственную производственную линейку, в связи с чем незначительные различия в размерах и исполнении оборудования неизбежны. При этом выполнение основных параметров (мощность 80 кВА, КПД ≥ 96,6 %, коэффициент мощности =1, онлайн-топология 3-3, надежность, срок службы АКБ и пр.) обеспечивается продукцией нескольких производителей. В этой связи требуем внести изменения в техническую спецификацию путем исключения узконаправленных и точечных требований (в частности, копирования габаритов конкретной модели), так как они нарушают принципы добросовестной конкуренции и могут привести к ограничению круга участников. Просим привести техническое задание в соответствие с действующим законодательством РК и оставить в нем только функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, необходимые для обеспечения потребностей Заказчика, без указания параметров, идентифицирующих конкретного производителя.	2025-09-09 12:48:00	Отклонить замечания	В технической спецификации не указаны товарные знаки, марки, модели. Допускается указание в технической спецификации требовании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
9	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Подтвердите допустимую нагрузку на пол и наличие систем вентиляции/кондиционирования. Это критично для правильного размещения ИБП и аккумуляторных шкафов.	2025-09-08 18:05:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сведения о помещениях будет предоставлено после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства.
10	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	. Просьба уточнить точку подключения (щит, ячейка, номиналы автоматов) и параметры системы заземления. Эти данные необходимы для корректного проектирования и исключения аварийных ситуаций.	2025-09-08 18:05:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сведения о помещениях будет предоставлено после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства.

11	160940024516	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с Законом РК о Государственных закупках пп. 2 п.4 ст.12 запрещается установление "характеристик, определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику". В связи с вышеизложенным необходимо увеличить параметр глубины и ширины с 600 мм х 600 мм на 800 мм х 800 мм, так как установленные параметры 600 х 600 при мощности 80 Квт принадлежат одному единственному производителю в мире. Для соблюдения пп. 2 и 3 п.1 ст. 5 Закона, а также пп. 2 п.4 ст.12 просим вас внести необходимые изменения, либо указать объективную причину невозможности этих изменений с точки зрения законодательства РК.	2025-09-09 11:10:43	Отклонить замечания	В связи с особенностями эксплуатируемого помещения для размещения телекоммуникационных шкафов и источников бесперебойного питания, требуется оборудование, не превышающее указанные габаритные размеры. Технические характеристики не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак или модель. Указанные размеры являются ориентиром для обеспечения компактности оборудования, что напрямую влияет на возможность его размещения в рабочих зонах ограниченного пространства Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
12	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	. Сроки и состав работ. Просим уточнить: указанный срок в 30 календарных дней распространяется только на поставку оборудования, или включает также пусконаладочные работы и обучение персонала. Это напрямую влияет на планирование ресурсов и график исполнения договора.	2025-09-08 18:03:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставка, монтаж, пусконаладочные работы должны быть осуществлены в срок 30 календарных дней.
13	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просьба подтвердить, требуется ли отдельный внешний байпас для обслуживания ИБП без отключения нагрузки.	2025-09-08 18:07:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Внешний не требуется. Должен быть встроенным в ИБП.

14	121140016511	КҚ жобасына ескерту	В связи с рассмотрением технической спецификации в рамках конкурса на поставку оборудования, обращаем ваше внимание на следующий момент. В пункте 1 указанного документа имеется требование, согласно которому Поставщик обязан подтвердить все заявленные технические характеристики предлагаемого оборудования официальными техническими листками или каталогами производителя, размещенными на официальном сайте производителя. Однако, в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан № 120-V «О государственных закупках», данное требование может противоречить принципам конкуренции и равенства условий для всех участников. В частности, согласно статье 3 данного закона, закупка должна обеспечивать равные условия для всех участников, и требовать документы, которые поставщик может предоставить только с определенного источника (например, официального сайта производителя), может являться необоснованным ограничением для участников. Статья 3. Принципы осуществления государственных закупок гласит, что закупка должна быть основана на прозрачности, состязательности и доступности для всех участников, а также не должна содержать излишних требований, не связанных непосредственно с предметом закупки. В связи с вышеизложенным, просим вас внести корректировку в техническую спецификацию и исключить требование предоставления документов исключительно с официального сайта производителя, с учетом необходимости соблюдения норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-06 18:32:33	Отклонить замечания	Данные требовании были установлены согласно подпункту 7) пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утверждённых Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, (далее – Правил) при этом техническая спецификация содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

15	190240003107	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы! В технической спецификации установлены избыточно детализированные требования к аккумуляторным батареям, в частности: мощность ячейки при 15-минутном разряде — не менее 95 Вт/элемент; номинальная ёмкость не менее 28 А·ч; размеры строго: не более 166×125×175 мм; вес не менее 9,7 кг; установка батарей только в один шкаф и исключительно от того же производителя, что и ИБП. Указанные условия: искусственно ограничивают круг потенциальных поставщиков, так как продукция других производителей может иметь иные размеры, массу или тип АКБ при сохранении или превышении требуемых эксплуатационных характеристик; исключают современные технологии (например, литий-ионные АКБ), которые обеспечивают более высокий срок службы, энергоэффективность и меньшие габариты; противоречат принципу обеспечения конкуренции, закреплённому в ст. 8 Закона РК «О государственных закупках». Функциональные характеристики автономной работы (время резерва, надёжность, срок службы, безопасность) определяются совокупностью параметров, а не жёсткой привязкой к размерам, весу или технологии конкретного производителя. Требуем исключить избыточные ограничения (п. 22–30 ТС) и оставить в спецификации только ключевые требования: минимальное время автономной работы при нагрузке 80 кВт; срок службы АКБ не менее 5 лет; обеспечение совместимости с ИБП; безопасность и соответствие международным стандартам.	2025-09-09 13:01:42	Отклонить замечания	При меньшей фактической мощности при 15-минутном разряде АКБ, ИБП не выдаст расчетного времени работы. Соответственно, резерв будет меньше заявленного. Номинальная емкость не менее 28 А•ч – заданное начальное-минимальное значение для емкости, позволяющее сохранить требуемые параметры времени автономной работы. Вес не менее 9,7 кг – заданное начальное минимальное значение, указывает на высокое количество свинца в АКБ. Размеры батарей (ДхШхВ): длина не более 166мм, ширина не более 125мм, высота не более 175 мм – требование исходящее из-за ограничении и особенностями эксплуатируемого помещения для размещения телекоммуникационных шкафов и источников бесперебойного питания, требуется оборудование, не превышающее указанные габаритные размеры. Технические характеристики не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак или модель. Указанные размеры являются ориентиром для обеспечения компактности оборудования, что напрямую влияет на возможность его размещения в рабочих зонах ограниченного пространства Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

16	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Необходимо согласовать: кто обеспечивает поставку и прокладку силовых и сигнальных кабелей, а также кабельных лотков и огнестойких проходок. Этот момент напрямую влияет на сроки и смету.	2025-09-08 18:06:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все монтажные и пусконаладочные работы осуществляется силами Поставщика
17	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уточните, кто отвечает за разгрузку, такелаж и перемещение оборудования внутри здания, а также ширину дверей и проёмов. Это позволит исключить дополнительные непредусмотренные работы.	2025-09-08 18:06:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доставка, погрузочные и разгрузочные работы, такелаж и перемещение оборудования осуществляется силами Поставщика
18	100240001431	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	. Достаточно ли интеграции через SNMP, или требуется подключение к BMS/SCADA, аварийная кнопка EPO и дополнительные сигнальные контакты?	2025-09-08 18:08:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Подключение к BMS/SCADA не требуется. Также не требуется аварийная кнопка EPO и дополнительные сигнальные контакты.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15802789

№ конкурса 15330173-1
Название конкурса Государственная закупка товара для ГУ «Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-05 13:02:53 по 2025-09-09 13:02:53
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100240001431	Запрос о разъяснении КД	. Будут ли требоваться натурные испытания под нагрузкой в рамках приёмки оборудования? Если да, просим уточнить, кто обеспечивает нагрузочное оборудование (поставщик или заказчик). Это важно для корректного формирования программы испытаний и сметы.	2025-09-08 18:08:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Испытания должен произвести Поставщик в рамках приёмки оборудования. Нагрузочное оборудование должен предоставить Поставщик.
2	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Для подготовки корректного предложения и исключения неясностей просим предоставить ответы на вопросы: 1. Формат поставки и ввода в эксплуатацию. Учитывая сжатые сроки поставки, просьба уточнить: допускается ли поштучная или поэтапная поставка с последовательным вводом ИБП в эксплуатацию, или необходимо обеспечить одновременную поставку и ввод всех 8 комплектов. Это критично для организации логистики и соблюдения сроков.	2025-09-08 18:02:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставка должна быть осуществлена единовременно.
3	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Есть ли ограничения по времени проведения работ (ночное время, выходные, режимные окна)? Нужны ли временные схемы питания при переключениях?	2025-09-08 18:07:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Время проведения работ только в дневное время и рабочие дни с 09:00 до 18:00
4	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Просьба подтвердить помещения для установки ИБП и батарейных шкафов, включая габаритные ограничения и требования к зонам обслуживания. Это исключит риск ошибок при монтаже и обеспечит безопасную эксплуатацию.	2025-09-08 18:04:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сведения о помещениях будет предоставлено после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства.

5	190240003107	Замечание к КД	Уважаемые организаторы! В технической спецификации установлено требование к габаритам ИБП: «Высота не более 1985 мм, ширина не более 600 мм, глубина не более 600 мм». Формулировка «не более» фактически фиксирует параметры конкретной модели Centiel и не допускает отклонений, которые являются обычной практикой у других производителей. Например, ширина может соответствовать 600 мм, при этом глубина достигать до 1000 мм, а высота быть около 1300 мм. Такие различия не влияют на функциональные, технические и эксплуатационные характеристики оборудования. Таким образом, данное требование: не носит универсального характера; ограничивает участие иных производителей, продукция которых соответствует всем ключевым параметрам, но имеет иные габариты; противоречит принципу обеспечения конкуренции, установленному Законом РК «О государственных закупках».	2025-09-09 12:56:41	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с особенностями эксплуатируемого помещения для размещения телекоммуникационных шкафов и источников бесперебойного питания, требуется оборудование, не превышающее указанные габаритные размеры. Технические характеристики не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак или модель. Указанные размеры являются ориентиром для обеспечения компактности оборудования, что напрямую влияет на возможность его размещения в рабочих зонах ограниченного пространства Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
6	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Если на объекте есть старые ИБП, АКБ или кабели, просьба уточнить: требуется ли их демонтаж и кто отвечает за утилизацию.	2025-09-08 18:08:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На объектах присутствуют старые ИБП мощностью до 6 кВА. Требуется демонтаж. Утилизация будет проводиться после процедуры списания с баланса.
7	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Просьба разъяснить: доставка оборудования осуществляется в каждое подразделение Заказчика в районах Атырауской области или до центрального склада в г. Атырау, с последующим распределением силами Заказчика. Данный момент существенно влияет на организацию логистики и формирование стоимости.	2025-09-08 18:04:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доставка, распределение по районам Жылыой, Мақат, Кзылкугинский, Индер, Махамбет, Курмангазы, Исатай и г. Атырау осуществляется силами Поставщика

8	190240003107	Замечание к КД	Уважаемые организаторы! Изучив техническую спецификацию по закупке источников бесперебойного питания (лот №79676700), обращаем внимание на наличие в документе требований, содержащих признаки лоббирования под конкретного производителя (модель Centiel UPS-PT080-E30-F0, UPS-PT080-E40-F0-80кВА). Так, в частности, в ТС закреплены избыточно детализированные габаритные размеры, которые в точности соответствуют указанной модели. Подобная детализация напрямую ограничивает конкуренцию и создает преимущество для одного производителя, что противоречит положениям Закона РК «О государственных закупках». Напоминаем, что: в соответствии со ст. 8 Закона, Заказчику запрещается устанавливать требования, которые ведут к определению принадлежности приобретаемого товара к конкретному производителю; допустимыми являются только ключевые функциональные и технические характеристики, такие как мощность, коэффициент мощности, КПД, диапазон рабочих температур, фазность, форма выходного напряжения и т.п., которые могут быть обеспечены различными производителями. Каждый производитель имеет собственную производственную линейку, в связи с чем незначительные различия в размерах и исполнении оборудования неизбежны. При этом выполнение основных параметров (мощность 80 кВА, КПД ≥ 96,6 %, коэффициент мощности =1, онлайн-топология 3-3, надежность, срок службы АКБ и пр.) обеспечивается продукцией нескольких производителей. В этой связи требуем внести изменения в техническую спецификацию путем исключения узконаправленных и точечных требований (в частности, копирования габаритов конкретной модели), так как они нарушают принципы добросовестной конкуренции и могут привести к ограничению круга участников. Просим привести техническое задание в соответствие с действующим законодательством РК и оставить в нем только функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, необходимые для обеспечения потребностей Заказчика, без указания параметров, идентифицирующих конкретного производителя.	2025-09-09 12:48:00	Отклонить замечания	В технической спецификации не указаны товарные знаки, марки, модели. Допускается указание в технической спецификации требовании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
9	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Подтвердите допустимую нагрузку на пол и наличие систем вентиляции/кондиционирования. Это критично для правильного размещения ИБП и аккумуляторных шкафов.	2025-09-08 18:05:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сведения о помещениях будет предоставлено после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства.
10	100240001431	Запрос о разъяснении КД	. Просьба уточнить точку подключения (щит, ячейка, номиналы автоматов) и параметры системы заземления. Эти данные необходимы для корректного проектирования и исключения аварийных ситуаций.	2025-09-08 18:05:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сведения о помещениях будет предоставлено после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства.

11	160940024516	Замечание к КД	В соответствии с Законом РК о Государственных закупках пп. 2 п.4 ст.12 запрещается установление "характеристик, определяющих принадлежность товара отдельному потенциальному поставщику". В связи с вышеизложенным необходимо увеличить параметр глубины и ширины с 600 мм х 600 мм на 800 мм х 800 мм, так как установленные параметры 600 х 600 при мощности 80 Квт принадлежат одному единственному производителю в мире. Для соблюдения пп. 2 и 3 п.1 ст. 5 Закона, а также пп. 2 п.4 ст.12 просим вас внести необходимые изменения, либо указать объективную причину невозможности этих изменений с точки зрения законодательства РК.	2025-09-09 11:10:43	Отклонить замечания	В связи с особенностями эксплуатируемого помещения для размещения телекоммуникационных шкафов и источников бесперебойного питания, требуется оборудование, не превышающее указанные габаритные размеры. Технические характеристики не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак или модель. Указанные размеры являются ориентиром для обеспечения компактности оборудования, что напрямую влияет на возможность его размещения в рабочих зонах ограниченного пространства Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
12	100240001431	Запрос о разъяснении КД	. Сроки и состав работ. Просим уточнить: указанный срок в 30 календарных дней распространяется только на поставку оборудования, или включает также пусконаладочные работы и обучение персонала. Это напрямую влияет на планирование ресурсов и график исполнения договора.	2025-09-08 18:03:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Поставка, монтаж, пусконаладочные работы должны быть осуществлены в срок 30 календарных дней.
13	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Просьба подтвердить, требуется ли отдельный внешний байпас для обслуживания ИБП без отключения нагрузки.	2025-09-08 18:07:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Внешний не требуется. Должен быть встроенным в ИБП.

14	121140016511	Замечание к КД	В связи с рассмотрением технической спецификации в рамках конкурса на поставку оборудования, обращаем ваше внимание на следующий момент. В пункте 1 указанного документа имеется требование, согласно которому Поставщик обязан подтвердить все заявленные технические характеристики предлагаемого оборудования официальными техническими листками или каталогами производителя, размещенными на официальном сайте производителя. Однако, в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан № 120-V «О государственных закупках», данное требование может противоречить принципам конкуренции и равенства условий для всех участников. В частности, согласно статье 3 данного закона, закупка должна обеспечивать равные условия для всех участников, и требовать документы, которые поставщик может предоставить только с определенного источника (например, официального сайта производителя), может являться необоснованным ограничением для участников. Статья 3. Принципы осуществления государственных закупок гласит, что закупка должна быть основана на прозрачности, состязательности и доступности для всех участников, а также не должна содержать излишних требований, не связанных непосредственно с предметом закупки. В связи с вышеизложенным, просим вас внести корректировку в техническую спецификацию и исключить требование предоставления документов исключительно с официального сайта производителя, с учетом необходимости соблюдения норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.	2025-09-06 18:32:33	Отклонить замечания	Данные требовании были установлены согласно подпункту 7) пункта 2 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, утверждённых Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, (далее – Правил) при этом техническая спецификация содержит требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

15	190240003107	Замечание к КД	Уважаемые организаторы! В технической спецификации установлены избыточно детализированные требования к аккумуляторным батареям, в частности: мощность ячейки при 15-минутном разряде — не менее 95 Вт/элемент; номинальная ёмкость не менее 28 А·ч; размеры строго: не более 166×125×175 мм; вес не менее 9,7 кг; установка батарей только в один шкаф и исключительно от того же производителя, что и ИБП. Указанные условия: искусственно ограничивают круг потенциальных поставщиков, так как продукция других производителей может иметь иные размеры, массу или тип АКБ при сохранении или превышении требуемых эксплуатационных характеристик; исключают современные технологии (например, литий-ионные АКБ), которые обеспечивают более высокий срок службы, энергоэффективность и меньшие габариты; противоречат принципу обеспечения конкуренции, закреплённому в ст. 8 Закона РК «О государственных закупках». Функциональные характеристики автономной работы (время резерва, надёжность, срок службы, безопасность) определяются совокупностью параметров, а не жёсткой привязкой к размерам, весу или технологии конкретного производителя. Требуем исключить избыточные ограничения (п. 22–30 ТС) и оставить в спецификации только ключевые требования: минимальное время автономной работы при нагрузке 80 кВт; срок службы АКБ не менее 5 лет; обеспечение совместимости с ИБП; безопасность и соответствие международным стандартам.	2025-09-09 13:01:42	Отклонить замечания	При меньшей фактической мощности при 15-минутном разряде АКБ, ИБП не выдаст расчетного времени работы. Соответственно, резерв будет меньше заявленного. Номинальная емкость не менее 28 А•ч – заданное начальное-минимальное значение для емкости, позволяющее сохранить требуемые параметры времени автономной работы. Вес не менее 9,7 кг – заданное начальное минимальное значение, указывает на высокое количество свинца в АКБ. Размеры батарей (ДхШхВ): длина не более 166мм, ширина не более 125мм, высота не более 175 мм – требование исходящее из-за ограничении и особенностями эксплуатируемого помещения для размещения телекоммуникационных шкафов и источников бесперебойного питания, требуется оборудование, не превышающее указанные габаритные размеры. Технические характеристики не содержат указания на конкретного производителя, товарный знак или модель. Указанные размеры являются ориентиром для обеспечения компактности оборудования, что напрямую влияет на возможность его размещения в рабочих зонах ограниченного пространства Также сообщаем что техническая спецификация содержит описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара, удовлетворяющих потребности Заказчика. Обращаем внимание что согласно параграфа 12. пункта 213 правил осуществления государственных закупок: Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

16	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Необходимо согласовать: кто обеспечивает поставку и прокладку силовых и сигнальных кабелей, а также кабельных лотков и огнестойких проходок. Этот момент напрямую влияет на сроки и смету.	2025-09-08 18:06:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все монтажные и пусконаладочные работы осуществляется силами Поставщика
17	100240001431	Запрос о разъяснении КД	Уточните, кто отвечает за разгрузку, такелаж и перемещение оборудования внутри здания, а также ширину дверей и проёмов. Это позволит исключить дополнительные непредусмотренные работы.	2025-09-08 18:06:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Доставка, погрузочные и разгрузочные работы, такелаж и перемещение оборудования осуществляется силами Поставщика
18	100240001431	Запрос о разъяснении КД	. Достаточно ли интеграции через SNMP, или требуется подключение к BMS/SCADA, аварийная кнопка EPO и дополнительные сигнальные контакты?	2025-09-08 18:08:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Подключение к BMS/SCADA не требуется. Также не требуется аварийная кнопка EPO и дополнительные сигнальные контакты.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).