Grand Service Kazakhstan

Кому: Конкурсной комиссии ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"

От: ТОО «Grand Service Kazakhstan»

Исх. 1109-1 от 11.09.2025 г.

Возражение на жалобу по конкурсу № 15323593-1

В ответ на обращение о пересмотре итогов конкурса № 15323593-1 по закупке источника бесперебойного питания (лот №79681110-ОК2), сообщаем следующее.

1. Отсутствие в заявке слов “не менее”, “не более”, “от… до”
В технической спецификации, представленной ТОО «Grand Service Kazakhstan», **отсутствуют слова «не менее», «не более», «от… до»** и иные формулировки, которые прямо запрещены Правилами. В прикрепленных письмах в рамках обращения есть отсылка на недопустимость данных фраз, что в рамках нашей заявки является абсолютно нерелевантными и не имеющим оснований, т.к. данных фраз в нашей заявке не было. В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» (№ 434-V от 04.12.2015) ст. 12, п. 4: «Техническая спецификация должна содержать конкретные показатели закупаемых товаров, работ, услуг…». Отсутствует запрет на использование символов «<» или «≤». Запрещены только формулировки «не менее», «не более», «от … до», которые создают неопределённость. В то же время, национальные стандарты (ГОСТ IEC 62040-1-2018, ГОСТ IEC 62040-3-2012) - в стандартах прямо применяются знаки «<» и «≤» для нормирования параметров: «Коэффициент гармонических искажений THDi < 5 %», «Время переключения ≤ 10 мс», «Номинальные характеристики действительны при установке до 1000 м над уровнем моря». Таким образом

2. О параметрах вида “<” (меньше чем)
Указанные в заявке значения:

1. Тепловые потери **< 1600 Вт**
2. Искажение по входу **< 5% THD (I)**
3. Время короткого замыкания **< 300 мс**
4. Высота установки **< 1000 м над уровнем моря**

Эти параметры **не являются неконкретными** и не создают неопределённости. Они **нормированные предельные значения, их невозможно написать в точности, т.к. к примеру тепловые потери не могут постоянно быть на уровне 1600 Вт, это физически невозможно, так же как и в случае с другими параметрами. К тому же, данные показатели также закреплены на уровне стандартов.**

Таким образом, данные параметры конкретизируют оборудование и не имеют двоякого толкования.

Grand Service Kazakhstan

3. По замечанию о “мощности 40 кВт”
В заявке указана модель Eaton 93PS, которая допускает разные конфигурации. В конкурсной документации требовалось соответствие параметрам **20 kVA / 18 kW**, что в заявке полностью соблюдено.

4. Дополнительная характеристика «выходная активная мощность 40 кВт» отражает возможности другой конфигурации той же линейки, что **не противоречит ТЗ** и не является нарушением, так как все обязательные характеристики соответствуют требованиям. В конкурсной документации **отсутствовало требование указывать конкретную конфигурацию**, а лишь требовалось обеспечить выполнение заданных параметров. Поэтому **мы указали саму модель**, но не указали конфигурацию, т.к. 1) это не требовалось и 2) все требуемые параметры и так уже расписаны в технической спецификации.

5. По батарейному комплекту
В заявке указаны конкретные аккумуляторные батареи: **CSB HRL 12110W (12В, 110Вт/элемент), всего 72 шт.**
Следовательно, формулировка является абсолютно конкретной и соответствует требованиям технической спецификации, Закону о госзакупкках, правилам и ГОСТ/IEC.

Вывод

ТОО «Grand Service Kazakhstan» указало все характеристики в точных и однозначных значениях.

Запрещённые формулировки «не менее», «не более», «от… до» в заявке отсутствуют.

Знаки «<» и «≤» применяются исключительно как технически корректная форма записи предельных значений в документации производителя, что подтверждает соответствие международным и национальным стандартам (IEC, ГОСТ IEC 62040).

Все заявленные параметры соответствуют конкурсной документации и подтверждают выбор конкретного оборудования – **UPS Eaton 93PS**, 2025 г. выпуска, без уточнения конкретных конфигураций, что соответствует требованиям. В требованиях не запрашивалось указание конфигураций, в то же время все требуемые параметры описаны технической спецификацией.

Жалоба конкурента носит формальный характер и основана на некорректной трактовке технических обозначений, которые в мировой практике и по стандартам являются допустимыми и обязательными.

С уважением,

Директор **Жангулов Нурлан Айгалиевич**

Дата: «11» сентября 2025 г.