Сервисная карта

к договору № 732 от 25.02.2025г.

на обслуживание шкафов автоматики AS и прикладной программы контроллеров AS системы диспетчеризации и управления зданием «Desigo CC».

№ 01 от «08» 09 2025г.

Комиссия в составе:

представитель заказчика - Заведующий ОСЖ ЦПК ЦЯМ Айтенов Б.Р.

представитель сервисной организации - Инженер ТОО «Глобал Связь Инжиниринг» Мамаев А.В.

№ пп	Наименование оборудования	Содержание работ	Период
1	Автоматика AS и прикладная программа контроллеров AS. Система диспетчеризации и управления зданием «Desigo CC». Центр ядерной медицины РГП «Больница МЦ УДП РК» на ПХВ	Квартальный анализ действий операторов системы BMS (система управления зданием).	Сентябрь
2		Квартальный анализ журнала событий.	Сентябрь
3		Квартальный анализ аварийных событий.	Сентябрь
4		Квартальный анализ состояния датчиков и сенсоров.	Сентябрь
5		Квартальный анализ технического состояния панелей BMS.	Сентябрь
6		Квартальный анализ работоспособности графического интерфейса Desigo CC	Сентябрь
7		Квартальный анализ работоспособности программы управления Desigo Xworks.	Сентябрь
8		Внесение оперативных изменений в логику работы установок.	Сентябрь
9		Проведение необходимых пусконаладочных работ, связанных с изменением логики работы установок.	Сентябрь
10		Проведение корректировки графических страниц, при внесении изменений в логику управления.	Сентябрь
11		Внесение изменений в логику работы для добавления или изменения функционального назначения узлов и агрегатов BMS.	Сентябрь
12		Проведение корректировки графических страниц, при добавлении или изменении функционального назначения узлов и агрегатов BMS.	Сентябрь
13		Проведение восстановительных работ по замене или установке частей и элементов BMS.	Сентябрь
14		Проведение пусконаладочных работ при замене или установке частей и элементов BMS.	Сентябрь
15		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности программы Desigo CC.	Сентябрь

16		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности контроллеров PXC.	Сентябрь
17		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности сервера Desigo CC.	Сентябрь
18		Проведение резервного копирования графического проекта Desigo CC.	Сентябрь
19		Проведение технического обслуживания панелей BMS.	Сентябрь

1. Дата начала работ: 02.09.2025
2. Дата окончания работ: 05.09.2025

Решение комиссии:
Произведен осмотр и проверка качества сервисного обслуживания.
Замечания к качеству выполненных работ
Замечаний нет.

Представитель заказчика Заведующий ОСЖ ЦПК ЦЯМ Айтенов Б.Р.

Представитель исполнителя Инженер ТОО «Глобал Связь Инжиниринг» Мамаев А.В.

Согласовано: Начальник ЭИС
РГП "БМЦ УДП РК" на ПХВ Шайсултанов Н.К.

Сервисная карта

к договору № 732 от 25.02.2025г.

на обслуживание шкафов автоматики AS и прикладной программы контроллеров AS системы диспетчеризации и управления зданием «Desigo CC».

№ 2 от «08» 09 2025г.

Комиссия в составе:

представитель заказчика - Заведующий службы КЧП, КИП и А Кузембаев Г.Г.

представитель сервисной организации - Инженер ТОО «Глобал Связь Инжиниринг» Мамаев А.В.

№ пп	Наименование оборудования	Содержание работ	Период
1	Автоматика AS и прикладная программа контроллеров AS. Система диспетчеризации и управления зданием «Desigo CC». Стационарно-лечебный корпус на 200 коечных мест РГП «Больница МЦ УДП РК» на ПХВ	Квартальный анализ действий операторов системы BMS (система управления зданием).	Сентябрь
2		Квартальный анализ журнала событий.	Сентябрь
3		Квартальный анализ аварийных событий.	Сентябрь
4		Квартальный анализ состояния датчиков и сенсоров.	Сентябрь
5		Квартальный анализ технического состояния панелей BMS.	Сентябрь
6		Квартальный анализ работоспособности графического интерфейса Desigo CC	Сентябрь
7		Квартальный анализ работоспособности программы управления Desigo Xworks.	Сентябрь
8		Внесение оперативных изменений в логику работы установок.	Сентябрь
9		Проведение необходимых пусконаладочных работ, связанных с изменением логики работы установок.	Сентябрь
10		Проведение корректировки графических страниц, при внесении изменений в логику управления.	Сентябрь
11		Внесение изменений в логику работы для добавления или изменения функционального назначения узлов и агрегатов BMS.	Сентябрь
12		Проведение корректировки графических страниц, при добавлении или изменении функционального назначения узлов и агрегатов BMS.	Сентябрь
13		Проведение восстановительных работ по замене или установке частей и элементов BMS.	Сентябрь
14		Проведение пусконаладочных работ при замене или установке частей и элементов BMS.	Сентябрь
15		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности программы Desigo CC.	Сентябрь

16		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности контроллеров PXC.	Сентябрь
17		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности сервера Desigo CC.	Сентябрь
18		Проведение резервного копирования графического проекта Desigo CC.	Сентябрь
19		Проведение технического обслуживания панелей BMS.	Сентябрь

1. Дата начала работ: 02.09.2025
2. Дата окончания работ: 05.09.2025

Решение комиссии:
Произведен осмотр и проверка качества сервисного обслуживания.
Замечания к качеству выполненных работ
Замечаний нет

Представитель заказчика Заведующий службы КЧП, КИП и А Кузембаев Г.Г.

Представитель исполнителя Инженер ТОО «Глобал Связь Инжиниринг» Мамаев А.В.

Согласовано: Начальник ЭИС
РГП "БМЦ УДП РК" на ПХВ Шайсултанов Н.К.

Сервисная карта

к договору № 732 от 25.02.2025г.

на обслуживание шкафов автоматики AS и прикладной программы контроллеров AS системы диспетчеризации и управления зданием «Desigo Insight».

№ 3 от «08» 09 2025г.

Комиссия в составе:

представитель заказчика - Заведующий службы КЧП, КИП и А Кузембаев Г.Г.

представитель сервисной организации - Инженер ТОО «Глобал Связь Инжиниринг» Мамаев А.В.

№ пп	Наименование оборудования	Содержание работ	Период
1	Автоматика AS и прикладная программа контроллеров AS. Система диспетчеризации и управления зданием «Desigo Insight». Здание РГП «Больница МЦ УДП РК» на ПХВ	Квартальный анализ действий операторов системы BMS (система управления зданием).	Сентябрь
2		Квартальный анализ журнала событий.	Сентябрь
3		Квартальный анализ аварийных событий.	Сентябрь
4		Квартальный анализ состояния датчиков и сенсоров.	Сентябрь
5		Квартальный анализ технического состояния панелей BMS.	Сентябрь
6		Квартальный анализ работоспособности графического интерфейса Desigo Insight.	Сентябрь
7		Квартальный анализ работоспособности программы управления Desigo Xworks.	Сентябрь
8		Интеграция в систему BMS, автоматики вновь введенных дополнительных приточно-вытяжных вентиляционных установок операционных залов ПМ11	Сентябрь
9		Настройка автоматики, проведение пуско-наладочных работ вновь введенного оборудования.	Сентябрь
10		Внесение оперативных изменений в логику работы установок.	Сентябрь
11		Проведение необходимых пусконаладочных работ, связанных с изменением логики работы установок.	Сентябрь
12		Проведение корректировки графических страниц, при внесении изменений в логику управления.	Сентябрь
13		Внесение изменений в логику работы для добавления или изменения функционального назначения узлов и агрегатов BMS.	Сентябрь
14		Проведение корректировки графических страниц, при добавлении или изменении функционального назначения узлов и агрегатов BMS.	Сентябрь
15		Проведение восстановительных работ по замене или установке частей и элементов BMS.	Сентябрь
16		Проведение пусконаладочных работ при замене или установке частей и элементов BMS.	Сентябрь

17		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности программы Desigo Insight	Сентябрь
18		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности контроллеров PXC.	Сентябрь
19		Проведение восстановительных работ по утере или неисправности сервера Desigo Insight.	Сентябрь
20		Проведение резервного копирования графического проекта Desigo Insight.	Сентябрь
21		Проведение технического обслуживания панелей BMS.	Сентябрь

1. Дата начала работ: 02.09.2025
2. Дата окончания работ: 05.09.2025

Решение комиссии:
Произведен осмотр и проверка качества сервисного обслуживания.
Замечания к качеству выполненных работ
Замечаний нет

Представитель заказчика: Заведующий службы КЧП, КИП и А Кузембаев Г.Г.

Представитель исполнителя: Инженер ТОО «Глобал Связь Инжиниринг» Мамаев А.В.

Согласовано: Начальник ЭИС
РГП "БМЦ УДП РК" на ПХВ Шайсултанов Н.К.