АКТ № 0704

на периодическое обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов)

«15» 09 2025

Адрес организации: г. Индерборский, ул. Гухдорова 30А

Мы, нижеподписавшиеся представители: мастер Ф. шкала Имаш М. Валиханбек отдела образов Индер

и представитель ТОО «Аймак Газ-Дымоход» в лице техник контролер от Кустанайского РМ

(должность, Ф.И.О)

Произвели обследование технического состояния дымоходов от Пановевой котел - ДКВ

Наименование газовых приборов (агрегатов)

и вентиляционных каналов

в М. Валиханов антидар мектеб

(Наименование здания, помещения, адрес)

с целью определения пригодности их для отвода продуктов сгорания газа и вентиляции помещений в соответствии с правилами Госгортехнадзора и временными техническими условиями на период отопительных и отопительно-варочных печей на газовое топливо.

Все перечисленные дымоходы и вент. каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации, где дымоходы и вент. каналы не могут быть допущены к эксплуатации по причине отсутствие дымоход, прочистке

и газовые приборы подлежат отключению организаций подающий природный газ, на основании данного АКТА

Дата следующего обследования: 15.09.2026г

Адрес, наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
Пановой	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
котел	отсутствие дымоход	да	-	да

Представитель организации:

Мастер смотритель:

+7 775 801 01 74