«ҚАЗСУШАР»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ
"СЫР СУЫ" ФИЛИАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗВОДХОЗ»
ФИЛИАЛ «СЫР СУЫ»

120018, Қызылорда қаласы, Тасбогет кенті, Абай Құнанбаев көшесі, құрылыс 1Н Тел.: 8(724-2) 70-61-61,
E-mail: rgp_syrsyu@mail.ru

120018, город Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Абая Кунанбаева, строение 1Н Тел.: 8(724-2) 70-61-61,
E-mail:rgp_syrsyu@mail.ru

№ 27-37-07-22/1006 «12» 09 2025 ж.

Директору ИП «Сариев А.К»
А.К. Сариеву

Конкурсная комиссия рассмотрела жалобу участника закупки от 11 сентября 2025 года (исх. №002/09) по закупке №15275333-1, лот №79497382-ОК3.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее:

1. В представленной технической спецификации насосного оборудования Участником указано назначение: «предназначен для подъема питьевой воды из глубинных скважин с общей минерализацией не более 1500 мг/л, с водородным показателем (pH) 6,5–9,5, температурой до 25°C и с массовой долей механических примесей не более 0,01%; содержанием хлоридов до 350 мг/л, сульфатов до 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л».

Однако фактически в технической спецификации, представленной Участником, отсутствуют конкретные показатели по общей минерализации, содержанию сероводорода и массовой доле механических примесей. Нужно указать точный показатель. То есть:

- общая минерализация — 1500мг/л;
- сероводород — 1,5 мг/л;
- массовая доля механических примесей — 0,01%.

2. В технической спецификации Заказчика четко установлен тип насоса — **ЭЦВ 8-25-100**. Замена его на «эквивалент» без документального подтверждения соответствия требованиям ГОСТ недопустима.

3. В соответствии с ГОСТ 10428-89 насосы типа ЭЦВ изготавливаются именно по данному стандарту. Предложенный Участником насос марки **200QJ25-100** (производство КНР) не является изделием, изготовленным по ГОСТ 10428-89. Следовательно, ссылка в технической спецификации Участника на данный ГОСТ не подтверждает соответствие предлагаемого товара национальному стандарту, что также является несоответствием требованиям Технической спецификации Заказчика.

Вывод: Заявка Участника не соответствует установленным требованиям конкурсной документации. Жалоба является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Заместитель директора **Е. Әмиша**

Исп.: М. Сахи
Тел.: 8 (7242) 70 61 61