Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

" 10 " сентября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «StroyGazCompany», РК, Жамбылская область г. Тараз, ул. Казыбек би, дом 115, офис 7, БИН: 020440006155, ГСЛ № 19000594 от 15.01.2019 г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директора Дубель Е. А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Субподрядчик: **ТОО «СК Artifex», РК, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 65, офис 1010, БИН 080540005627, ГСЛ № 14015167 от 08.10.2014 года**
в лице: **Директора Джагупаров Е. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Субподрядчик: **ТОО «СК MEGARON», РК, Жамбылская область г. Тараз, ул. Казыбек би, дом 115, офис 7 БИН 030140007312, ГСЛ № 14019036 от 18.12.2014 года**
в лице: **Директора Искакова М. Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Субподрядчик: **ТОО «Стройгазэкспертиза», РК, г.д Тараз, ул. Бейбитшилик, дом 28 , БИН 040740004084, КСЛ № II-1553 от 03 марта 2005 года**
в лице: **Директора Асатов Е. Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструк туры в микрорайоне "Туран"города Шымкент Южно-Казахстанской области (Сети газоснабжения. I-я очередь строительства) на ЮКО**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент», г. Шымкент, ул. Т. Орынбаева, здание №33/2 в лице Заместителя Руководителя Н. Ж. Жаманкоз**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК Artifex», РК, г. Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 65, офис 1010, БИН 080540005627, ГСЛ № 14015167 от 08.10.2014 года, директор Джагупаров Е. Ж.; ТОО «СК MEGARON», РК, Жамбылская область г. Тараз, ул. Казыбек би, дом 115, офис 7 БИН 030140007312, ГСЛ № 14019036 от 18.12.2014 года, директор Искаков М. Т; ТОО «Стройгазэкспертиза», РК, г.д Тараз, ул. Бейбитшилик, дом 28 , БИН 040740004084, КСЛ № II-1553 от 03 марта 2005 года, директор Асатов Е. Ш.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Асем Курылыс», заказ №230**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент» РПГ-236 от 22.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой расход газа	тыс.м3/год	26274,462		26274,462	
Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб	км	6,623		6,623	
Диаметр трубы: ф 315х28,6 мм ф 225х22,7 мм ф 200х18,2 мм ф 180х16,4 мм ф160х14,6 мм ф125х11,4 мм ф110х10,0мм ф 90х8,2 мм	мп	 1371 728 597 1582 1972 41 141 152		 1371 728 597 1582 1972 41 141 152	
Общая протяженность газопровода из стальных электросварных труб	км	0,002		0,002	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вид строительства – новое. В состав объекта строительства входят: 1. Наружные сети газоснабжения; 2. Технологическая часть; 3. Архитектурно-строительные решения; 4. Молниезащита и заземление. Источником газоснабжения потребителей является существующий газопровод высокого давления от ПГБ – 50, 51 и проектируемой ГРПШ-16-2ВУ1 давлением Р=0,6 Мпа. Объект предназначен для обеспечения природным газом территории микрорайона Туран города Шымкент

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкция, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **5 мая 2020 г.;**

окончание работ **10 сентября 2020 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;

фактически, месяц: **4 (четыре))**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструк туры в микрорайоне "Туран"города Шымкент Южно-Казахстанской области (Сети газоснабжения. I-я очередь строительства) на ЮКО

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «StroyGazCompany»**

Директор Дубель Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,М.П.

_____ «16» декабря 2020 г.

Подпись, дата / место печати (при наличии)