Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15848035

Конкурстың № 15383282-1
Конкурстың атауы Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Маңғыстау көп бейінді облыстық ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін желдету мен ауаны баптау қондырғыларына және чиллерлерге ағымдағы жөндеу жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-09-16 09:16:47 дейін 2025-09-18 09:16:47
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	190140021240	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В ТС помимо перечня работ (- замена датчиков давления масла, - замена хладагент, - замена подшипников, - замена компрессорное масло) на чиллерах указано: "Ремонтно-восстановительные работы чиллерного оборудования – 2 шт" Какие работы имеются ввиду? Если требуется заправка фреона, означает ли это, что в системе есть утечки, которые нужно выявлять и устранять? Аналогичный вопрос по вентиляции: "Ремонтно-восстановительные работы приточно-вытяжной вентиляции (ВЗТ) – 16 шт." Какие работы, помимо указанных в ТС, имеются ввиду? Просим также указать дату ввода оборудования в эксплуатацию	2025-09-16 12:49:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации и актов дефектов указаны запчасти для полной замены и работа по их замене. В связи ремонтом компрессора и наработок часов полная замена фреона. Информация по вводу оборудования в эксплуатацию 2014 июль.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15848035

№ конкурса 15383282-1
Название конкурса Текущий ремонт на приточно- вытяжные вентиляции (ВЗТ) и чиллеров для ГКП на ПХВ "Мангистауская областная многопрофильная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-09-16 09:16:47 по 2025-09-18 09:16:47
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	190140021240	Запрос о разъяснении КД	В ТС помимо перечня работ (- замена датчиков давления масла, - замена хладагент, - замена подшипников, - замена компрессорное масло) на чиллерах указано: "Ремонтно-восстановительные работы чиллерного оборудования – 2 шт" Какие работы имеются ввиду? Если требуется заправка фреона, означает ли это, что в системе есть утечки, которые нужно выявлять и устранять? Аналогичный вопрос по вентиляции: "Ремонтно-восстановительные работы приточно-вытяжной вентиляции (ВЗТ) – 16 шт." Какие работы, помимо указанных в ТС, имеются ввиду? Просим также указать дату ввода оборудования в эксплуатацию	2025-09-16 12:49:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно технической спецификации и актов дефектов указаны запчасти для полной замены и работа по их замене. В связи ремонтом компрессора и наработок часов полная замена фреона. Информация по вводу оборудования в эксплуатацию 2014 июль.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).