ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО «Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3042

от 15 сентября 2025 года

1. Ограждения кровли, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №3» отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области.
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, Микрорайон Байтерек, здание 44
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна", Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау, дом 1;
4. Испытание по определению прочности ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина (м), количество крепления:

№	Наименование ограждения	Длина, высота, п.м	Количество крепления, шт
1	Ограждение кровли	575 пог.м / 0,8 м	360

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№	**Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений**	**Норма по НД**	**Результаты измерений**
1	Ограждение кровли наружные, СТ РК 2218-2012, кН	Ограждения должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ограждения выдерживают нагрузку весом 1,8 кН

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр ограждения кровли: На объекте «Школа-лицей №3» отдела образования города Тараз, дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Торегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kazakstandard.kz/ru/aces/subjects

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр лаборатории»	Страница 1 из 1

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО «Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3043

от 15 сентября 2025 года

1. Ограждения кровли, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №2» отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области.
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, улица Шерхан Муртаза, дом 34
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна", Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау, дом 1;
4. Испытание по определению прочности ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина (м), количество крепления:

№	Наименование ограждения	Длина, высота, п.м	Количество крепления, шт
1	Ограждение кровли	200 пог.м / 0,9 м	100

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Ограждение кровли наружные, СТ РК 2218-2012, кН	Ограждения должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ограждения выдерживают нагрузку весом 1,8 кН

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр ограждения кровли: На объекте «Средняя школа №2» отдела образования города Тараз, дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Төрегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/aec/subjects

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив«Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО
«Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3044

от 15 сентября 2025 года

1. Пожарные стационарные, маршевая, металлические лестницы, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №2» отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области.
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, улица Шерхан Мұртаза, дом 34.
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна», Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау 1.
4. Испытание по определению прочности стационарной лестницы и ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина лестницы, марша (м), количество ступеней в лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы:

№ п/п	Характеристика лестницы	Длина/ширина/ лестницы	Длина, ширина площадки	Количество ступеней лестницы	Количество балок крепления
1	Маршевая лестница	13,66м / 1,0м	3,84м / 2,3м	19 шт.	8 шт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Лестницы пожарные наружные стационарные, СТ РК 2218-2012, кН	Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ступени лестницы выдерживают нагрузку весом 1,8кН

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр лестницы: На объекте «Средняя школа №2» отдела образования города Тараз дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Торегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kenzelte.kz/ru/acc/subjects

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр лаборатории»	Страница 1 из 1

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО «Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3045

от 15 сентября 2025 года

1. Ограждения кровли, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №5 им.Жамбыла» отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области.
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, ул.Акбозова, дом 28
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна", Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау, дом 1;
4. Испытание по определению прочности ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина (м), количество крепления:

№	Наименование ограждения	Длина, высота, п.м	Количество крепления, шт
1	**Ограждение кровли**	**114 пог.м / 0,9 м**	**76**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№	**Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений**	**Норма по НД**	**Результаты измерений**
1	Ограждение кровли наружные, СТ РК 2218-2012, кН	Ограждения должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ограждения выдерживают нагрузку весом 1,8 кН

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр ограждения кровли: На объекте «Школа-гимназия №5 им.Жамбыла» отдела образования города Тараз, дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Төрегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kazteke.kz/ru/acc/subjects

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив

ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО «Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3046

от 15 сентября 2025 года

1. Пожарные стационарные, вертикальная, металлические лестницы, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 6 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области".
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, улица Отеген Батыра, дом 47.
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна», Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау 1.
4. Испытание по определению прочности стационарной лестницы и ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина лестницы, марша (м), количество ступеней в лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы:

№ п/п	Характеристика лестницы	Длина/ширина лестницы	Количество ступеней в лестнице	Количество балок крепления
1	Лестница вертикальная	7 м / 0,4 м	21 шт.	8 шт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Лестницы пожарные наружные стационарные, СТ РК 2218-2012, кН	Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ступени лестницы выдерживают нагрузку весом 1,8кН.

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр лестницы: На объекте «Средняя школа № 6 отдела образования города Тараз» дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Төрегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://bochareg.kazstandart.kz/ru/ace/subjects

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО «Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3047

от 15 сентября 2025 года

1. Ограждения кровли, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №8 имени Толе би отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области".
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, проспект Абая, здание 138
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна", Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау, дом 1;
4. Испытание по определению прочности ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина (м), количество крепления:

№	Наименование ограждения	Длина, высота, п.м	Количество крепления, шт
1	**Ограждение кровли**	**280 пог.м / 0,6 м**	**140**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№	**Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений**	**Норма по НД**	**Результаты измерений**
1	Ограждение кровли наружные, СТ РК 2218-2012, кН	Ограждения должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ограждения выдерживают нагрузку весом 1,8 кН

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр ограждения кровли: На объекте «Гимназия №8 имени Толе би» отдела образования города Тараз, дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Төрегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kenzelte.kz/ru/aoc/subjects

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив

ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО
«Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3048

от 15 сентября 2025 года

1. Пожарные стационарные, вертикальная, металлические лестницы, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №8 имени Толе би отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области".
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, пр. Абая, здание 138.
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна», Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау 1.
4. Испытание по определению прочности стационарной лестницы и ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина лестницы, марша (м), количество ступеней в лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы:

№ п/п	Характеристика лестницы	Длина/ширина лестницы	Количество ступеней в лестнице	Количество балок крепления	Длина/ширина площадки
1	Лестница вертикальная	5,1м / 0,7м	15 шт.	8 шт.	1,2м / 0,7м

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Лестницы пожарные наружные стационарные, СТ РК 2218-2012, кН	Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ступени лестницы выдерживают нагрузку весом 1,8кН.

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр лестницы: На объекте «Гимназия №8 имени Толе би отдела образования города Тараз» дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Торегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZBDB0931EC1FE50A9

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.08.E1490

от 30 Декабрь 2022 г.

действителен до 30 Декабрь 2027 г.

БИН: 211240033376
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Испытательная лаборатория "Центр лаборатории"
Юридический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, Массив "Коктем", ул. Абишева, 14
Фактический адрес:
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, массив "Коктем", ул. Абишева, 14

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://tscheg.kenelec.kz/ru/ace/subjects

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр лаборатории»	Страница 1 из 1

ТОО «Центр лаборатории»
Жамбылская область,
г. Тараз, Массив «Коктем»,
ул. Н.Абишева, 14.

KZ.T.08.E1490 ТОО «Центр лаборатории»

Аттестат аккредитации KZ.T.08.E1490 от «30» Декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №3048/2

от 15 сентября 2025 года

1. Ограждения кровли, смонтированные на здании: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 9 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области".
2. Место проведения испытания: Жамбылская область, город Тараз, улица Кошек Батыра, дом 136.
3. Наименование адрес заказчика: ИП «Досмырзаева Майя Аддаевна", Жамбылская область, г.Тараз, переулок Каратау, дом 1;
4. Испытание по определению прочности ограждений кровли производится в соответствии с СТ РК 2218-2012.
5. Характеристики испытываемого объекта: длина (м), количество крепления:

№	Наименование ограждения	Длина, высота, п.м	Количество крепления, шт
1	Ограждение кровли	370 пог.м / 0,9 м	218

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ			
№	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта), единицы измерений	Норма по НД	Результаты измерений
1	Ограждение кровли наружные, СТ РК 2218-2012, кН	Ограждения должна выдерживать испытательную нагрузку весом (1,8±0,05), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.	Ограждения выдерживают нагрузку весом 1,8 кН

Выводы по результатам испытаний:

Визуальный осмотр ограждения кровли: На объекте «Средняя школа № 9» отдела образования города Тараз, дефектов сварных соединений нет и отсутствует остаточная деформация, нарушении не обнаружено.

Директор ИЛ **Торегелді А.Т.**

Протокол относится только к образцам, подвергнутым испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.