Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/1-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции складского архивного помещения здания Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 25,2м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/1-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 25,2м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/2-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания пансионата (челюстно-лицевой хирургии) Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 945,2м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/2-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 945,2м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/3-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания взрослого стационара Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 2176м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/3-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 2176м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/4-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания поликлиники Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 1084м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/4-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 1084м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/5-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания детского стационара Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 2628м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/5-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 2628м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/6-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания учебного корпуса Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 420,1м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/6-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 420,1м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/7-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания пищеблока Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 292,4м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/7-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 292,4м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/8-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания прачечной Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 393,2м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/8-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 393,2м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/9-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания склада Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 260,48м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/9-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 260,48м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/10-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения здания склада – складское помещение (полки, стеллажи) Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 156,48м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/10-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 156,48м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной и промышленной безопасности»

РК, г.Шымкент, ул.Ирисметова, 1
БИН: 140140006095,
ИИК: KZ3996516F0010341070,
АО «Forte Bank» БИК IRTYKZKA

KZ. T. 16. E 0435

Ф-04.10 ДП-ИЛ-03.3

Аттестат аккредитации №KZ.T.16.E0435 от «25» августа 2021г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/11-Д от «18» сентября 2025 г.

1.	Дата проведения испытаний	15 сентября 2025 года.
2.	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Центр пожарной и промышленной безопасности»
3.	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
4.	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н от 11.09.2025 г.
5.	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнезащитный состав «НЕГОРИН-МС», ТУ2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98.
6.	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7.	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ИП «Praim_Pavlodar14.» Адрес: РК, Павлодарская область, г.Павлодар, УЛИЦА Семенченко, 21/1
8.	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции архивного помещение здания Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей", расположенного по адресу: область Абай, г.Семей, Абая Кунанбаева, 103, с выдачей положительного заключения, согласно технической спецификацией.
9.	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10.	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка, 172,2м^2 в соответствии с нормативно-технической документацией
11.	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12.	Условия проведений испытаний	Температура окружающей среды 23 °С Относительная влажность 65 %
13.	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
14.	Дата отбора образцов	15.09.2025 г.

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1304/11-Д от «18» сентября 2025 г.

15. Результат испытаний:

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
7	Вывод	По результатам испытаний, пропитка деревянных конструкций на площади 172,2м², огнезащитным составом соответствует требованиям СТ РК 615-1-2011.	

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB
Электронный документ подписан в Documentolog Business

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZFSCNK20250000539337F24FB
Тип документа	Документ
Тема	Некоммерческое акционерное общество Медицинский университет Семей
Статус	Завершен
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Количество страниц	22
Подписи	1

Информация об отправителе

Отправитель	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
IP-адрес	2.134.188.233

Информация о получателях

Получатель 1	Отправлено по email

Информация о подписантах

Подписал(а)	ЕСЕНБАЕВ БАУЫРЖАН
Компания	ТОО "ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Должность	Директор
IP-адрес	2.134.188.233
Email	too_cppb@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан
	Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIW/gYJ...n0KqZvg==
Дата подписания	18.09.2025 16:12

DOC ID KZFSCNK20250000539337F24FB

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

KZA8DBD5567FE9D080

Зарегистрирован в Реестре субъектов аккредитации

KZ.T.16.E0435

от 25 Август 2021 г.

действителен до 25 Август 2026 г.

БИН: 140140006095
Наименование субъекта аккредитации организации в системе аккредитации Республики Казахстан:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной и промышленной безопасности"
Юридический адрес:
Казахстан, Шымкент г.а., Абайский район, г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Ынтымак, ул. Р Ирисметова, д. 1
Фактический адрес:
Казахстан, Казахстан, Шымкент г.а., г. Шымкент, р-н Абайский, ул. Шамши Калдаякова, д.4, н.п.34

На соответствие требованиям: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (ИЛ)

Объекты оценки соответствия: Испытательная лаборатория.

Область аккредитации приведена в информационной системе.

Данный документ сформирован электронным сервисом аккредитации в области оценки соответствия.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете в Реестре субъектов аккредитации Информационной системы технического регулирования https://techreg.kezekte.kz/ru/acc/subjects