СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі
Автомобиль жолдары комитетінің «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 180/25 құрылыс,
эл.пошта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по Павлодарской области
город Павлодар, улица Ломова, строение 180/25,
эл.почта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ №758

Протокол испытаний №758
08.07.2025 ж/г.

Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы*/ Наименование и адрес Заказчика*:	ГУ "Аппарат акима Баскольского сельского округа Майского района Павлодарской области",
Мердігердің атауы және мекен-жайы*/ Наименование и адрес Подрядчика*:	ТОО «Павлодар Жолдары»,
Объект, учаске атауы (автомобиль жолы)*/ Наименование объекта, участка (автомобильная дорога)*:	Средний ремонт подъездной дороги в село Жанатлек 0-3,1 км, Баскольского сельского округа, Майского района Павлодарской области, Улично-дорожная сеть
Жөндеу түрі*/ Вид ремонта*:	Средний ремонт методом холодного ресайклирования
Сынаманың атауы/ Наименование пробы:	Керны из холодного асфальтобетона тип Бх марка II
Өндіруші (фирма/кен орны, тау жынысы)* / Изготовитель (фирма/месторождение, порода)*	ТОО "Павлодар жолдары "
Сынаманы іріктеу орны*/ Место отбора пробы*:	керн #4 ПК 1+200 толщиной h=5,9 см
Сынама саны / Количество пробы:	1 шт из общего объема* 9 шт
Сынаманың іріктеу актісі / Акт отбора пробы:	№758 от 25.06.2025 года
Тексеру актісі және сараптама жүргізу* / Акт осмотра и проведения экспертизы*:	№330 от25.06.2025 года
Үлгінің тіркеу нөмірі* / Регистрационный номер образца*:	№758
Үлгі код* / Код пробы*:	462282
Зертханаға үлгіні алған кезде / Акт поступления пробы в лабораторию:	№758 от 26.06.2025 года
Үлгінің сынаққа қабылданған күні / Дата поступления проб на испытание:	02.07.2025 года

Сынақ жүргізілген күні / Дата проведения испытаний	начало 02.07.2025 года окончание 04.07.2025 года
Қандай жұмыс түрлері үшін / Для каких видов работ*	Из верхнего слоя покрытия толщиной h=6,0
Өнімге арналған НҚ белгісі* / Обозначение НД на продукцию*:	СТ РК 1225-2019 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Зертханалық қызметті жүзеге асыру орны / Место осуществления лабораторной деятельности:	Испытательная лаборатория
Сынақ кезіндегі қоршаған орта жағдайлары / Условия окружающей среды при проведении испытания	Лаборатория асфальтная (помещение 1) температура, °С: от 22.00 до 22.50; влажность, %: от 61.00 до 61.00; Лаборатория асфальтная (помещение 2) температура, °С: от 22.00 до 22.50; влажность, %: от 61.00 до 61.00;
Сынақ түрі / Вид испытания:	Контрольный

Ескерту: * - берілген ақпарат
Примечание: * - предоставляемая информация

Сынақ қорытындылары
Результаты испытаний:

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі Наименование показателей, единицы измерения	Сынақ әдісіне нормативтік құжаттар Нормативные документы на методы испытаний	Нормативтік құжат бойынша талаптар Норма по нормативному документу	Нақты нәтижелер Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	**Керннің орташа тығыздығы, г/см³** Средняя плотность керна, г/см³	СТ РК 1218-2024	не нормируется	2,266
2	**Кернді сумен қанықтыру** Водонасыщение керна, %	СТ РК 1218-2024	не более 9,5	7,8
3	**Қайта қалыптандырылған үлгінің орташа тығыздығы, г/см³** Средняя плотность переформованного образца, г/см³	СТ РК 1218-2024	не нормируется	2,361
4	**Тығыздалу коэффициенті, кем емес** Коэффициент уплотнения, не менее	СТ РК 1218-2024	0,96	0,96

Сынақты орындаған / Испытание выполнил: Эксперт Ковтарева Людмила
Бекіткен / Утвердил: Заведующий Лабораторией Виктория Бойко

Хаттама тек сынауға алынған үлгіге (сынамаға) таралады. Хаттаманы СЗ рұқсатынсыз жартылай және толық қайта басуға тыйым салынады
Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутую (-ый) испытаниям.

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**КОВТАРЕВА ЛЮДМИЛА**
Серийный №:	**3122a6bb454ba0750f772ca6afa93b84ef258f68**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**11.09.2024 - 11.09.2025**

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан:	**БОЙКО ВИКТОРИЯ**
Серийный №:	**7ca2796a97c06ed04f5263709a8bf62eaa541b1b**
Кем выдан:	**ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022**
Срок действия:	**08.11.2024 - 08.11.2025**