Утверждаю:
Главный инженер
по теплоснабжению
АО «Aqtobe su-energy group»
_____ Мектепбаев О.А.

АКТ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

24.09 2025 г.

Объект КГУ „Областная детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта „Достык"

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Aqtobe su-energy group» инспектор-контролер Нурмаханов Б.Т.
(должность, фамилия, инициалы)

и представитель потребителя АХЧ Баймагамбетов С.Н.

(наименование организации, адрес, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий Акт о том, что произведены гидравлические испытания внутренней системы отопления и тепловых сетей пробным давлением 6,0 МПа (кгс/см^2) в течение 30 мин с наружным осмотром.
При этом течи и порывы не обнаружены.

Представитель АО «Aqtobe su-energy group» Нурм- Нурмаханов Б.Т.
(подпись Ф.И.О.)

Представитель потребителя Сай Баймагамбетов С.Н.
(подпись Ф.И.О.)

М.П.

АКТ
о заполнении тепловой сети и системы теплопотребления
от «24» 09 2025 года.

«Потребитель» КГУ «Областная детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта Досық

Обьект: бассейн Адрес: _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Aqtobe su-energy group» _____

И представитель «Потребителя» Бамалгамбетов С.Н. составили

Настоящий акт в том, что «24» 09 2025 года произведено заполнение и промывка трубопроводов тепловых сетей и системы теплопотребления «Потребителя» сетевой водой при температуре 45 °С, давлении 4,5 кг/см2, диаметре штуцера 20 мм, время промывки 20 мин на что израсходовано воды _____ м3.

Количество тепла, содержащегося в горячей воде, израсходованной на заполнение и промывку трубопроводов тепловых сетей и системы теплопотребления, составляет_____ Гкал.

Настоящий акт является основанием для предъявления «Потребителю» счета за тепло и воду, израсходованные при заполнении и промывке трубопроводов тепловых сетей и системы теплопотребления.

АО «Aqtobe su-energy group»

Нурлахметов Б.Т.

«Потребитель»

МП