Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Тереңөзек кентіндегі А.Құнанбаев, А.Тоқмағанбетов, Дәдіқбаев, Ғ.Мұратбаев, Кейрейтбаев, О.Мәлібаев көшелерінің іргелес аумағында жатқан автомобиль жолдарына күрделі жөндеу жұмыстары» жұмыс жобасы бойынша

19.04.2025 ж. № ШС-0030/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Сырдария ауданы Тереңөзек кенті әкімінің аппараты" комуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «ПроектГруппСервис»

Кызылорда каласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Тереңөзек кентіндегі А.Құнанбаев, А.Тоқмағанбетов, Дәдіқбаев, Ғ.Мұратбаев, Кейрейтбаев, О.Мәлібаев көшелерінің іргелес аумағында жатқан автомобиль жолдарына күрделі жөндеу жұмыстары» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Шын Сараптама» ЖШС берді.

«Шын Сараптама» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ШС-0030/25 от 19.04.2025 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт автомобильных дорог прилегающих территорий улиц А. Кунанбаев, А. Токмагамбетов, Дадикбаева, Г. Муратбаев, Кейрейтбаев, О. Малибаев в поселке Теренозек.»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ПроектГруппСервис»

город Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог прилегающих территорий улиц А. Кунанбаев, А. Токмагамбетов, Дадикбаева, Г. Муратбаев, Кейрейтбаев, О. Малибаев в поселке Теренозек.» выдано ТОО «Шын Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Шын Сараптама».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«**Капитальный ремонт автомобильных дорог прилегающих территорий улиц А. Кунанбаев, А. Токмагамбетов, Дадикбаева, Г. Муратбаев, Кейрейтбаев, О. Малибаев в поселке Теренозек».

Дополнительные сведения: ШС-0026-03, 20.03.2025, заявления 18.03.2025

Категория: IV Категория

Класс опасности: не классифицируемый

Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:
https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=078ad066-62ef-4b20-b2f0-4c11965c2092

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Проект Групп Сервис» (ГСЛ №24015971 от 12 апреля 2024 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», II-категория), г. Кызылорда.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Medea Engineering» ГСЛ № 23019009 от 28 августа 2023 года, III-категория, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Астана»).

Договор подряда на выполнение проектных работ №02/2025/ПГС от 04 февраля 2025 года.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 25 февраля 2025 года, утвержденное КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района»;

решение акима поселка Теренозек от 10 июня 2015 года №65 «О предоставлении земельного участка с правом постоянного землепользования»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 29 января 2025 года №04, утвержденное КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»;

сводная ведомость объемов работ от 03 апреля 2025 года, утвержденная КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района»;

дефектный акт от 22 января 2025 года, утвержденный КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Kaz Complect Project» (лицензия №17017345 от 06 октября 2017 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

Письма:

КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района» от 18 марта 2025 года №05-1/136-6 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, сроках начала строительно-монтажных работ и источнике финансирования.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

план трассы, согласованный Сырдарьинским районным отделом дорожной полиции.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1 Общая пояснительная записка

Книга 2 Паспорт проекта

Книга 3 Проект организации строительства

Том II.

Альбом 1 Автомобильная дорога

Том III.

Книга 1 Сметная документация

Том IV. Книга 1 Раздел «Охрана окружающей среды»

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Работы по капитальному ремонту существующих дорог вызвано необходимостью обеспечения безопасного движения и увеличения пропускной способности ремонтируемого участка автодороги.

5.5 Существующее положение

Покрытие автодороги находиться в неудовлетворительном состоянии.

По результатам обследования, по выявленным дефектам выявлено, что в целях использования и дальнейшей эксплуатации автомобильные дороги расположенные по улицам, необходимо провести капитальный ремонт полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия и дорожных сооружений, смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные материалы.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Ремонтируемые дороги расположены по улицам А. Кунанбаев, А. Токмагамбетов, Дадикбаева, Г. Муратбаев, Кейрейтбаев, О. Малибаев в поселке Теренозек.

Природно-климатические условия района строительства:

годовое количество осадков – незначительное;

средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки – минус 24^0С (СН РК 2.04-21-2004*);

наиболее холодных суток – минус 30^0С (СНиП РК 2.04-01-2010);

район по весу снегового покрова – I (S0 = 50кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра – III (Wo= 38кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*).

6.2. Проектные решения

6.2.1 Автомобильная дорога

Рабочим проектом предусмотрено капитальный ремонт автомобильных дорог в селе Теренозек.

Основными критериями для принятия геометрических параметров автодороги и технических решений в проекте послужили согласованный поперечный профиль улиц с КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек», а также требования Заказчика (КГУ «Аппарат акима поселка Теренозек») отраженные в задании на проектирование.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Проектируемые улицы по данным технического задания и техническим параметрам согласно СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» относятся к Улицам в жилой застройке: основная (таблица 5-3).

Все элементы плана, продольного и поперечного профилей обеспечивают безопасность движения.

Технико-экономические показатели:

Строительная длина (1531м)
Керейтбаев 1-участок - 106м;
О. Малибаев - 198м;
О. Малибаев 283м;
Керейтбаев 2-участок 102м;
Дадыкбаев 1-участок 126м;
Дадыкбаев 2-участок 109м;
Муратбаев 1-участок 130м;
А.Кунанбаев 86м;
Муратбаев 2-участок 111м;
Токмаганбетов 1-участок 173м;
Токмаганбетов 2-участок 407м;
Количество полос движения - 1-2;
Ширина полосы движения - 1,5-3,0 м;
Ширина проезжей части - 3,0-6,0 м;
Ширина обочин - 0,5 м;
Ширина земляного полотна - 4,0-7,0 м;
Расчётная скорость движения - 40 км/час
Поперечный уклон проезжей части - 25‰
Поперечный уклон обочин - 40‰;
Тип дорожной одежды – переходный.

6.3 Отвод земель

Заказчиком для разработки рабочего проекта выдано решение акима поселка Теренозек от 10 июня 2015 года №65 «О предоставлении земельного участка с правом постоянного землепользования».

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

7.2 Изменения и дополнения, внесенные в проект, в процессе экспертизы.

По сметному разделу

7.2.1 Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	Общая протяженность	м	1531	1531
2	Количество полос движения	шт	1-2	1-2
3	Тип покрытия		переходный	переходный

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, в том числе	млн.тенге	56,468	56,468
	СМР		43,104	43,104
	Прочие затраты		13,364	13,364
5	Нормативная продолжительность строительства	мес.	4	4

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильных дорог прилегающих территорий улиц А. Кунанбаев, А. Токмагамбетов, Дадикбаева, Г. Муратбаев, Кейрейтбаев, О. Малибаев в поселке Теренозек» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов. действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.1.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Тереңөзек кентіндегі А.Құнанбаев, А.Тоқмағанбетов, Дәдіқбаев, Ғ.Мұратбаев, Кейрейтбаев, О.Мәлібаев көшелерінің іргелес аумағында жатқан автомобиль жолдарына күрделі жөндеу жұмыстары» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.1 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Конструктивные решения Ведущий эксперт	Тлеуова Нурбахит Саркульевна	Конструктивная часть	KZ44VJE00032482	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

2	Сметный раздел	Ахметова Гульбаршын Жусупбековна	Специальные разделы проектов	KZ17VJE00040146	Соответствует

Ахметов С.К. (Директор)

Ахметова Г.Ж. (Эксперт)

Тлеуова Н.С. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	01d96b90-f5f2-447b-983a-e730d99a69ee
Номер и дата документа	ШС-0030/25 от 19.04.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** АХМЕТОВА ГУЛЬБАРШИН ЖУСУББЕКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.04.19 20:21:48 116F356E3154E10DE15412263C83CA0B1BEE040F ТЛЕУОВА НУРБАХИТ САРКУЛЬЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.04.19 20:28:10 1FA157270EFA0ECD1E6CEA2C886BFD403C5EC892 **Подписано:** АХМЕТОВ СЕРИКБОЛ КУПЕШБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Шын Сараптама" 2025.04.19 20:31:20 53A8B7A492E84D4691412493F06BEB809C228D8D

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»