A11IN
+1 довольный заказчик

ИП «A11iN»
ИИН: 931115301377
г. Алматы ул. Жунисова 12\7
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418562204143464628
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87079931511
Директор: Юлдашева А.А

Заказчик: РГП на пхв "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)"

Дата: 30.09.2025

ОТЧЁТ

В рамках технического обслуживания системы вентиляции в сентябре 2025 года были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена плановая чистка воздушных фильтров внутренних блоков вентиляционной системы.
2. Выполнена проверка фильтров на степень загрязненности и заменены элементы, утратившие эксплуатационные свойства.
3. Проведена диагностика электроцепей с замером напряжения. Нарушений и отклонений не выявлено.
4. Выполнена проверка работы механических частей на наличие заклиниваний и постороннего шума.
5. Проведена герметизация отдельных швов воздуховодов для предотвращения утечек воздуха.

Обнаруженные неисправности и проведенные работы:

- **25 сентября 2025 г.** в ходе эксплуатации была выявлена неисправность электродвигателя. Двигатель не запускался.
- Диагностика показала, что электрощитовая и электрическая часть системы находятся в исправном состоянии. Причина неисправности — отказ самого двигателя.
- **26 сентября 2025 г.** был произведен демонтаж электродвигателя для детальной диагностики.
- Проверка выявила: вследствие износа подшипника произошло заклинивание ротора, что вызвало замыкание и перегорание обмотки статора. Двигатель восстановлению не подлежит.
- Дефектный акт в момент работ составлен не был, так как оперативно принято решение о замене двигателя.
- Выполнена установка нового электродвигателя взамен неисправного.
- После монтажа двигателя дополнительно проведена чистка внутренних блоков системы вентиляции для улучшения работы и повышения ресурса оборудования.

Заключение

Система вентиляции ГИСХАГи находится в исправном состоянии, полностью готова к дальнейшей эксплуатации.

С уважением,
ИП «A11iN»
Юлдашева А.А.

A11iN
+1 довольный заказчик