«ГЕНЕРАТОР ПЛЮС» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Ақтобе қ.
312-атқыштар дивизиясы даңғ., 34 Б
Тел: 8 (776) 755 01 77
БСН 150140000250
АҚ «Forte Bank»
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ2596515F0007505674
www.generatorplus.kz

GENERATOR PLUS

ТОО «ГЕНЕРАТОР ПЛЮС»
Республика Казахстан, г.Актобе
пр-т 312 Стр.дивизии 34 Б
Тел.: 8 (776) 755 01 77
БИН 150140000250
АО «Forte Bank»
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2596515F0007505674
www.generatorplus.kz

Исх. № 227 от 03.10.2025

В РГУ «Департамент внутреннего
государственного аудита
по Актюбинской области»

ЖАЛОБА

30 сентября 2025 года был опубликован протокол итогов по конкурсу № 15331720-3 «Приобретение дизельного генератора для КГУ "Городская многопрофильная больница №2" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"».

Заявка ТОО «Генератор Плюс» была отклонена по следующим причинам: «В технической спецификации в графе «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристик)» указаны не точные характеристики «Частота, Гц 50/60», «Напряжение (В) 7-33», что не дает возможности установить точное описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. Вышеуказанные замечания присутствуют в графах на государственном языке. ;»,

Настоящим поясняем, что данные характеристики распространяются не на саму электростанцию, а на контроллер и указанные нами характеристики являются точными, согласно паспортных данных контроллера. Напряжение (В) 7-33 – это диапазон питания контроллера. Большинство современных контроллеров работают в диапазоне от 7 до 33 В DC ***в чём легко убедиться при помощи открытых источников информации.*** Частота контроллера ДГУ (дизель-генераторной установки) — это частота, с которой контроллер измеряет и отображает параметры тока (50/60 Гц) и регулирует выходную частоту генератора в соответствии с установленными нормами (обычно 50 Гц в России, Казахстане и Европе) для обеспечения стабильной работы подключенного оборудования. Контроллер следит за частотой тока и автоматически поддерживает её в допустимых пределах.

В большинстве стран, включая Казахстан, стандартная частота составляет 50 Гц. Тогда как в США, к примеру, используется частота 60 Гц.

Контроллер является ***универсальным*** и легко перенастраивается с 60 Гц на 50 Гц и обратно. То есть данная характеристика указана ***корректно и точно и полностью соответствует запросу Заказчика и нормам ПУЭ РК.***

.

Очевидно, что члены конкурсной комиссии не сведущи в технических вопросах и для рассмотрения заявок в подобных конкурсах следует приглашать эксперта во избежание неправомерных отклонений заявок.

Изложенное свидетельствует, что со стороны организатора государственных закупок по конкурсу № 15331720-3 «Приобретение дизельного генератора для КГУ "Городская многопрофильная больница №2" ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"»

Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" были допущены нарушения норм действующего законодательства, в том числе Закона РК «О государственных закупках», а, следовательно, итоги конкурса являются не действительными.

В связи с чем ТОО «Генератор Плюс» вынуждено обратиться к Вам с убедительной просьбой провести соответствующую проверку действий Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" на предмет пересмотра итогов конкурса.

Директор ТОО «Генератор Плюс» Ю.И.Котлобовский