Исх. №: 0310–02
Дата «03» октября 2025 года

Кому: Централизованная служба по контролю за закупками АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Жалоба

Настоящим сообщаем о допущенных тендерной комисиией нарушениях в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом тендере № 15301501-2.

1. Допуск заявок с некорректным описанием технических характеристик

К закупке были допущены потенциальные поставщики, чьи технические спецификации содержали неконкретные формулировки «не более», «не менее» (в том числе поставщик, занявший 2-е место). Указанные формулировки не идентифицируют предлагаемую модель и не позволяют однозначно сопоставить характеристики с требованиями технической спецификации, что делает сопоставление заявок некорректным и нарушает принцип сопоставимости и прозрачности оценки.

2. Несоответствие требованиям технической спецификации по автономии ИБП

В технической спецификации установлено требование: «время работы ИБП с установленным комплектом АКБ не менее 30 минут при нагрузке 90 кВт». Между тем все допущенные заявки предлагают комплект АКБ из 40 штук VRLA батарей 12В емкостью 100 А·ч, что технологически не обеспечивает заявленную автономию. Ни один производитель не может гарантировать 30 минут автономной работы при указанной нагрузке на таком комплекте по объективным причинам, включая высокотоковый режим разряда, снижающий фактическую ёмкость батарей, потери в ИБП (при КПД 96%), ограничения по допустимой глубине разряда и алгоритмам защиты, просадку напряжения батарейной цепи под нагрузкой, а также эксплуатационные факторы (температура, разброс параметров, учёт запаса на износ)

Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль
Z05H9B0, улица Динмухамед Конаев, 12/1,
БЦ «На Водно-Зеленом Бульваре», 3 эт., 309 каб.

+7 (701) 127 07 34 (Whatsapp)

info@4tech.kz

www.4tech.kz

Просим признать несоответствующими требованиям технической спецификации все заявки, в которых вместо конкретных значений фактических параметров использованы расплывчатые формулировки «не более/не менее», а также заявки в которых заявлен комплект АКБ из 40 шт VRLA батарей 12 В емкостью 100 А·ч при требовании автономии 30 минут при нагрузке 90 кВт.

Директор
ТОО «4TECH Group»

А. Искаков

Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль
Z05H9B0, улица Динмухамед Конаев, 12/1,
БЦ «На Водно-Зеленом Бульваре», 3 эт., 309 каб.

+7 (701) 127 07 34 (Whatsapp)

info@4tech.kz

www.4tech.kz