Исх. № 169 от 08.10.2025 г.

ТОО «BS Power»
БИН 020 840 003 096
Адрес: РК, Атырауская область, г. Атырау,
Промышленная зона Солтустік, строение, 42
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
KZ96 8562 2031 1106 9843

ГКП на ПХВ "Мунайлинская районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

В технической спецификации по лоту №80053551-ОК1, представленной нами, прямо указано:
«Максимальный расход топлива при полной нагрузке — 35 литров в час. Топливный бак обеспечивает автономную работу 8 часов без дозаправки.»

Таким образом, исходя из приведённых параметров, объём топливного бака составляет 280 литров (35 л/ч × 8 ч = 280 л), что полностью соответствует требуемому минимальному объёму не менее 150 литров, установленному в технической спецификации, и представляет собой улучшенный вариант исполнения с топливным баком 280 литров.

Аналогично, в технической спецификации по лоту №80053403-ОК1, представленной нами, указано:
«Максимальный расход топлива при полной нагрузке — 25 литров в час. Объём топливного бака обеспечивает автономную работу 8 часов.»

Исходя из указанных данных, объём топливного бака составляет 200 литров (25 л/ч × 8 ч = 200 л), что также полностью соответствует требованиям конкурсной документации и является улучшенной характеристикой.

Следовательно, довод о несоответствии технической спецификации требованиям конкурсной документации является необоснованным, а отклонение заявки по данному основанию — неправомерным.

Просим пересмотреть протокол итогов и допустить нашу заявку к дальнейшему рассмотрению.

С уважением,
Директор ТОО «BS Power» **Камалгалиева А.М.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БИН 020840003096
«BS Power»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН