АКТІ / АКТ

Техникалық қызмет көрсетілгені туралы берілді/ Дан в том, что произведено техническое обслуживание с. Б. Мынжылы ул. Жонаева 3.

(күні) (дата)

№ р/п а/п	Жұмыстардың атауы / Наименование работ	Өлшем бірлігі / Ед.изм.	Жұмыстың орындалғаны туралы белгі қою / отметка о выполнении работ
1	Газ құбырларын аралау және тексеру / обход и осмотр газопроводов		Проверено
	- жерасты / подземного	1 км	Проверено ф25
	- жерүсті / надземного	1 км	
2	Жерасты газ құбырын зерттеу (тексеру) құралды тәсілмен / Обследование подземного газопровода приборным методом	1 км	
3	Газ құдықтарының және жерасты коммуникация құдықтарының газдануын (загазованность) тексеру / проверка на загазованность газовых колодцев подземных коммуникаций	1 дана (құд.) / кол.	
4	Үй астындағы подвалдың газдануын тексеру / Проверка на загазованность подвального помещения	1 дана (помещ)	
5	Тексеру (контрольной) түтіктің газдануын тексеру / Проверка на загазованность контрольной трубки	1 дана / контр.тр	
6	Гидрожалғастың (затвор) техникалық жағдайын тексеру / Проверка технического состояния гидрозатвора	1 дана (затвор) / гидро.зат.	
7	Конденсатор жинағыштың техникалық жағдайын тексеру / Проверка технического состояния конденсатосборника	1 дана (конд.сбор) / конд.	
8	Газ құбырлары желілерін аралау нәтижелерін ресімдеу / Оформление результатов обхода трассы газопроводов.	км	Проверено ф20.
9	Жерасты газ құбырындағы өшіргіш қондырғыларға көрсетілетін техникалық қызмет / Техническое обслуживание отключающих устройств на подземном газопроводе		
	- шүмек / кран	1 шүмек / кран	кр. ф15 - 2шт.
	- мысырма / задвижки	1 мысырма / задв	
10	Ғимарат подъезіндегі газ құбырында фланцті, резьбалы бірігулерді және дәнекерленген тігістерді газ құбыры диам. тығыздығына тексеру. / Проверка фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания на плотность диам.газопровода		
	- 15мм – ге дейін / до 15 мм	1 бірік / соед.	
	- 16-32 мм / 16 – 32 мм	1 бірік / соед.	
	- 33-40 мм / 33 - 40 мм	1 бірік / соед.	
	- 41-50 мм / 41 – 50 мм	1 бірік / соед.	
11	Газ құдығындағы арматураның техникалық жағдайын тексеру / Проверка технического состояния арматуры в газовом колодце	1 құдық / кол.	
12	Техникалық қызмет көрсету / Техническое обслуживание		Проверено
	- ГРП	1 пункт	
	- ШРП	1 пункт	РДНК - 100С.
13	Фланцті бірігуде электрлік әлеуетті (потенциал) өлшеу / Измерение эл.потенциала на фланцевом соединении	1 бірік / соед.	
14	Автономды су жылытқышты, шіліпті (горелка) тоқық техникалық тексеруден өткізу / Полный тех.осмотр автон.водонагревателя, горелки.	1 су жылыт / водонагр.	Котёль 2 шт.
15	Газ плиталарын бір жылдық тексеру (годовая ревизия) / Годовая ревизия газовых плит	1 плита / плиту	
16	Газ жабдықтарының қосылу схемасын жобамен тексеру. / Проверка схемы включения газовых оборудований согласно проекта.		Проверено

Орындаушы / Исполнитель слесарь Ермилбаев Ф.

Тұтынушы / Потребитель комендант Исаев А.