ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЖАМБЫЛ-ЖЫЛУ» УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тараз
ул. Чехова, 14

«29» 09 2025

А К Т
на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Наименование объекта «Жамбылский департамент гос.имущества и приватизации»
Мы нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика Комендант Нуртаев Н

Представитель подрядчика

В присутствии представителя ГКП на ПХВ «Жамбыл-Жылу» Машанов А

составили настоящий акт в том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме.

1. Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.

2. Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды:

3. Гидравлические испытания в течении 30 минут.

а) Внутренней системы отопления, давлением 6 кг/см2

б) Водоподогревателей, давлением — кг/см2

в) Калориферов, давлением — кг/см2

г) наружной теплотрассы, давлением — кг/см2

при этом обнаружено, что падение давления составило 0,0 кг/см2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: система отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 опрессована

ПРИМЕЧАНИЕ: Порывы и течи не установлены

ГКП «Жамбыл-Жылу» МКК
Инженерлер тобы
Инженерная группа
«29» 09 2025 ж./г.

Заказчик :

Подрядчик

Инспектор:

КАДР БӨЛІМІ

001173