Декларация о соответствии

«08» августа 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Аспап», г. Караганда, ул. Пугачева, д.35**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ашимов Толеген Мукатаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Абайского района», руководитель Аскаров А.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Райс KZ»;**
2) ТОО «Машат»;
3) ТОО «Гарейс-Строй»;
4) ТОО «Караганда»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Гипроводхоз» РП 381;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Абайского района», приказ №13 от 24.07.2015 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	975	975	1310	1310
Водопроводные сети	м	11594	11594	11868	11868
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м	1337	1337	2184	2184
Благоустройство участка	м2	230	230	230	230
Озеленение участка	м2	1200	1200	1200	1200

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: для водоснабжения с.Агрогородок выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1 резервная) с погружными насосами. Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR17-110x6,6 протяженностью 1,310 км подается в водонапорную башню емкостью 160м3. Из водонапорной башни вода подается в с.Агрогородок по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR21-110x5,3 протяженностью 8,020 км, SDR13,6-63x4,7 длиной 0,730 км, SDR11-32x3,0 длиной 3,118 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 130 шт, диаметром 1000 мм в количестве 2 шт, пожарные гидранты в количестве 38 шт, заторы диаметром 100 мм 68 шт, диаметром 65 мм 21 шт, диаметром 50 мм 1 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 164 шт, диаметром 20 мм 26 шт. Благоустройство территории насосной станции: 240 м ограждения металлического, карагач 44 шт, грунтощебеночное покрытие 230 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2017 г.**;
месяц, год
окончание работ **август 2017 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5;**
фактически, месяц: **4 ;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжения, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____
_____
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водопроводных сетей в с.Агрогородок Абайского района;**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.