АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«16» 09 2025 г. с. Таскопа

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Геркинская школа-сад
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ Мисова М.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«15» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«14» 09 2025 г. с. Сартогай

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Сартогайская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ / И.С. Текмурзина /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«24» 09 2025 г Шубарнудын

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Кызылжарская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика Исқақова Гулнур Анарханқызы Усенов
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Кенкияк

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Кенкиякская ОСМ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ / Бришова А. Б. /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«24» 09 2025 г ст Каллаккырган

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Кенестуская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика _____ /Д Дуралбаева/
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
_____ Магамбетов
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Шубаркудык

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Шубаркудыкская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика Оспагамбетова А.Г. /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Шубаркудук

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Школа гимназия интернат
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика _____ Жолдымуратова Г /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усанов Е
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«24» 09 2025 г Шубаркудык

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Интернат Колледжский ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Исакова Г.Ф / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усков Е.
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Шубаркудук

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСШ №4
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика _____ / Курманова Г.У.
(подпись, Ф.И.О.)

ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е.
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Шуаркудык

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Школа гимназия №1
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика Назимов Сұлтан Қасымұлы
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е.Г
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«19» 09 2025 г Шубаралдан

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Интернат школы Ж. Кекеева
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ Имангожиева А. Н /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е /
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«17» 09 2025 г с. Шынгырлау

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСШ им. А. Молдагуловой
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Максутова Р.С _____
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Шубаркудык

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСИ №6
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Есенбаева С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е.Г.
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«05» 09 2025 г Шубаркудок

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Школа гимназия
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика _____ Жолдымуратова Г /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов Е.
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«17» 09 2025 г Сарыоба

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Сарыобинской ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ /Ж.С. Тарайдарова/
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«02» 09 2025 г Шарқұдық

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Коммунальная школа №5
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Дарбаева Э.Т. Дар /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов С.Ж
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

« «05» 09 2025 г Шубаркудук

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика ОСИ №3
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Осмотр системы АПС

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика _____ / _____ /
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
Усенов С
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«23» 09 2025 г. Бабатай

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Бабатайская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

_____

_____

_____
(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

_____

Представитель заказчика _____
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»

_____
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«___» _____ 20__ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«10» 09 2025 г с. Енбекшиел

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Енбекшилская школа-сад
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании видеонаблюдения.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.

Система ВН видеона

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика
Кожасарова Динара
(подпись, Ф.И.О.)

Инженер ТОО «Center Qazaq International»
_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

_____ 20___ г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«24» 09 2025 г с Кона

Мы, ниже подписавшиеся:
представитель заказчика Копинская ОСШ
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице _____
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,
и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»
(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:
Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АПС в норме

(указать неисправности)

Выводы, предложения _____

Представитель заказчика Жонгазы Д.С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ ТОО «Center Qazaq International»
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

_____ 20__ г.