Паспорт

Котел водогрейный

ART Boilers КГ1044

ART BOILERS

since 2008

ART BOILERS

since 2008

1. Общие данные

Завод изготовитель	ТОО «АРТ Boilers» 160800, РК, г. Туркестанская область, сайрамский р-н, с.о Аксукент, квартал 8, №58Б. БИН: 201140000969 ИИК: KZ756018891000013581 KZT в Южно-Казахстанском филиале АО «Народный Банк Казахстана» БИК: HSBKKZKX Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 58001 №0009859 от 31.05.2013 E-mail: art-sapa@mail.ru Web: www.art-boilers.kz Тел: +7-778-788-27-50; 8(72531) 23-347 Директор: Нуришов Нурлан Алишерович
Год изготовления	
Заводской номер	
Артикул изделия	
Наименование	Котел водогрейный ART Boilers КГ1044

Памятка

Уважаемые покупатель!

При покупке данного оборудования обязательно:

- Проверьте комплектность поставки котла;

- Требуйте отметку даты приобретения котла, заверенную предприятием-изготовителем

После приобретения котла покупателем, предприятия - изготовитель, не принимает претензии по комплектности и механическим повреждениям продукции.

Внимание!

Прежде чем пользоваться котлом, следует внимательно ознакомиться с техническим руководством и прилагаемой инструкцией по запуску и обслуживанию котла.

- К обслуживанию котла допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение в учебно-курсовом комбинате, имеющие допуск на право обслуживание котла.

- Монтажные работы по установке котлов и котельного оборудования должны выполняться специализированными предприятиями, имеющими лицензию на право производства этих работ.

ART BOILERS since 2008

- При обнаружении дефектов, необходимо обратиться на предприятие – изготовитель.

- Строго соблюдайте «Правила эксплуатации парогенераторов и котельного оборудования» (Госгортезнадзор РК).

- Не допускай ввода котла в эксплуатацию без устройства заземления. Это влечет за собой выход из строя всей системы трубопровода внутри котла. «Правила устройства электроустановок» - ПУЭ 2003 г., РК.

- С правилами монтажа котла, с условиями эксплуатации ознакомлен_____Ф.И.О._____ ____роспись

Продукция получена в полной комплектности. Претензий к внешнему виду котла не имею_____Ф.И.О._____роспись.
При нарушении «Требований», изложенных в паспорте, гарантийный ремонт не производится. При нарушении целостности конструкции гарантийный ремонт не производится.

Размеры помещения должны допускать свободное размещение котла. При остановке котла, после окончания отопительного сезона, наружные поверхности и газоходы должны быть чистыми и сухими, вода из котла должна быть полностью слита и просушена. Вентили плотно закрыть, наружные поверхности котла покрасить антикоррозийным покрытием.

В случае нарушения этих требований, ТОО «АРТ Boilers» ответственности не несет.

ART BOILERS

since 2008

ART BOILERS

since 2008

2. Технические данные

№	Параметры		Ед. изм.	Кол-во
1	Тепловая производительность (min-max)		кВт	1044
2	КПД при максимальной нагрузке (не менее)		%	92
3	Максимальное рабочее давление (не более)		мПа /(кг/см²)	0,6(6,0)
4	Теплоноситель		Вода/водо-гликолевая смесь	
5	Максимальная температура теплоносителя (не менее)	выход	°С	90
6		вход	°С	70
7	Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур воды (не менее)		Мбар	30
8	Аэродинамическое сопротивление (не более)		Мбар	6,5
9	Температура уходящих газов при номинальной тепловой производительности	не более	°С	220
		не менее	°С	190
10	Удельный выброс оксида углерода (CO) (не более)		мг/м³	130
11	Удельный выброс оксида азота NO2 [NOx] (не более)		мг/м³	300
12	Объем воды в котле		л	1587
13	Площадь поверхности нагрева		м²	44,89
14	Вес котла без воды		кг	2133
15	Расход природного газа		м³/ч	128
16	Расход жидкого топлива		кг/ч	111
17	Габаритные размеры котла	длина	мм	2600
		ширина	мм	1250
		высота	мм	1700

ART BOILERS
since 2008

3. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)

Наименование	Дата установки	Количество	Условный проход, тип марка	Условное давление Мпа(кг/см^2)	Материал корпуса		Место установки	Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
					марка	ГОСТ или ТУ		

4. Данные о предохранительных, клапанах (устройствах)

Тип предохранительных клапанов	Коли-чество	Место установки	Площадь сечения клапана	Давление начала открытия и диапазон, давления начала открытия Мпа(кг/см$^{2)}$

ART BOILERS
since 2008

5. Вспомогательное оборудование

№ п/п	Тип оборудования	Марка	Коли-чество

ART BOILERS
since 2008

6. Сведения об освидетельствованиях

Дата	Результаты освидетельсвования	Срок следующего освидетельсвования	Подпись ответственного лица,

ART BOILERS
since 2008

7. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающих под давлением

Дата и номер документа	Сведения о замене и ремонте	Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

8. Лицо отвественное за исправное состяние и безопасную эксплуатацию котла.

№ и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя, отчество	Дата проверки знаний Правил	Подпись

ART BOILERS
since 2008

9. Заключение изготовителя

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется

1. Элементы котла или котел в сборе изготовлены согласно требованиям устройства и безопасной эксплуатации паровых и водостроенных соответствующим стандартам технической документации и техническим на изготовление:

   в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС "Машины и механизмы",
   ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

2. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше стандартам и технической документации.
3. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты испытанию пробным давлением _____ Мпа(кг/см^2), в течении _____ минут.
4. Элементы котла или котел в сборе признаны годным для работы с параметрами, в настоящем паспорте.
5. Внесено _____ исправлений

наименование стандартов, технических условий

10. Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие водогрейного котла серии ART Boilers КГ1044 требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода водогрейного котла в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня приобретения.

Главный инженер предприятия

_____

(подпись)

«___» ___ 20__г

Начальник отдела технического контроля

_____

(подпись)

«___» ___ 20__г

ART BOILERS since 2008

Сведение о местонахождении котла

Наименование предприятия	Местонахождение котла (адрес владельца)	Дата установки

ART BOILERS
since 2008