Мангыстау облысының
Денсаулық сақтау Басқармасы

Мұнайлы ауданы
«Мұнайлы аудандық ауруханасы»
ШЖҚ МКК

Управление Здравоохранения
Мангистауской области

ГКП на ПХВ
«Мунайлинская районная больница»
Мунайлинского района.

Мангыстау ауылы
Тел: 203-431, факс: 203-295

с Мангистау
Тел: 203-431, факс: 203-295

Исх. № 2046
от 17.10.25 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Grenada Trade"

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мунайлинская районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области рассмотрев Вашу жалобу № 269872 от 10 октября 2025 года по конкурсу №15407545-1 «Приобретение генератор дизельный для ГКП на ПХВ Мунайлинская районная больница» сообщает следующее.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией.

Согласно с требованиями графы «Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара» приложения 17 к конкурсной документации, утвержденной Правилами осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик при заполнении указанной графы должен указать точные характеристики предлагаемых товаров

Ваши доводы касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ПромInvestKZ+» нашли свое подтверждение. В технической спецификации потенциального поставщика в описании товара указаны параметры: *Установка предназначена для автономного электроснабжения потребителей при отключении основного источника питания, а также* ***«может»*** *использоваться в качестве резервного* ***«или»*** *основного источника электроэнергии; уровень шума при эксплуатации* ***до значений, не превышающих 75 дБ(А)*** *на расстоянии 7 метров,* которые не дают возможности для установления точной характеристики предлагаемого товара.

Таким образом, конкурсная заявка конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ПромInvestKZ+» допущена необоснованно и подлежала отклонению.

На основании выше изложенного, конкурсной комиссией будут приняты меры

В соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса в случае несогласия с данным ответом, вы вправе обжаловать его в установленном порядке.

Директор **Ж.Е. Досжанова**