Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" сентября 2025 года

Заказчик:**Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»Чингирлауского района ЗКО,Тасбулатов Мурат Кайыржанович БИН 101240002294, тел. : 8(711) 3734349,91200 ЗКО, Чингирлауский района пос. Шынгырлау, Л.Клышева, 112Е**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «12» **сентября 2025 г.**
Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылысгаз», в лице директора Кабенова Даурена Каримуллиновича, ЗКО, г. Уральск, Промышленная зона Желаево 17, БИН 050540007330, телефон 8(771) 077 70 70

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «12» **сентября 2025 г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Комплекс инжиринговых услуг в строительстве», Бисенгалиев Бекжан Берикович, аттестаты № KZ94VJE00044871,от 27.02.2019г, БИН 070340007545, тел. 8(7112) 50 71 27**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «12» сентября **2025 г., ТОО «Уралводпроект» в лице руководителя авторского надзора Абдалиева Гульмира Валерьевна, приказ №11 от 25.02.2025, БИН 990440005158, телефон 8 7112 53508**

(при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водрпровода в с. Сегизсай Алмазненский с/о Чингирлауского района ЗКО», реконструкция, II уровень ответственности, технически и технологически не сложный,**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: **ЗКО, Чингирлауский район, с. Сегизсай, Алмазненский с/о.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок: от **«08» Октября** 2019года.
№ 2 акимата Алмазненского сельского округа Чингирлауского района ЗКО.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических

лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____ 20___ года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», талон № KZ55REA00459368 от 01.04.25 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Уралводпроект», № 24.014-ОС.1;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№32 от10.09.2024 г., Государственным учреждением «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района ЗКО»**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"01" апреля 2025 года;**

окончание работ **"__" сентября 2025 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Система водоснабжения		Объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная		Объеденная хозяйственно-питьевая и противопожарная	
2.Колличество водопотребление: -суточное -годовое	 м3 м3	 16,61 6062,65		 18,43 6062,25	
3.Головной водозабор(скважина) НС 2-го подъема	шт шт	2 1		2 1	
4.Здания 1-го подъема 3з3 м	шт	1		1	

Здания 2-го подъема 4,8х6м	шт	1		1	
5,Подводящий водовод ПЭ 100 SDR21 75х3,6мм ГОСТ 18599-2001	м	581,6		581,6	
6,Насосы 1- подъема -погружной фирмы «Grundfos» Q=3,31м3/час,Н=25м. Р=0,55кВт	шт	2		2	
7,Металлическое ограждение: головного водозабора НС 2-го подъема	м м	75х100 69х78		75х100 69х78	
8,Глубина заложения труб	м	2,80		2,80	
9.Насос фирмы «Grundfos» AKVA E2 CM10-3-3Q=10,66 м3/час ,Н=35м,Р=2,2кВт -Насос UNILIFT KP 250A-1 Q=13м3/Час, Н=6,5м,Р=0,35 кВт -Установка обеззараж. ОДВ-5-3 Q=3м3/час,Р= 0,06кВт.	шт шт шт	3 1 2		3 1 2	
11,Электроснабжение -ВЛ-35кВ -КТПН-35/0,4/0,23,160 кВт -Воздушная линия ВЛ - 0,4 кВ -Кабельная линия ВЛ-0,4 кВ -Линия ВЛ 0,23 кВ наружного освещения	 км шт км км км	 0,602 1 0,544 0,167 0,684		 0,602 1 0,544 0, 167 0,684	
Поселковая водопроводная сеть: -Труба ПЭ 100 SDR 21 75х3,6мм -Труба ПЭ 100 SDR 21 50х2,4мм ГОСТ18599-2001 -Труба ПЭ 100 SDR 17 32х2,0мм ГОСТ 18599-2001 -Труба ПЭ 100 SDR 13.5 25х2,0мм ГОСТ 18599-2001 -Футляры L=4.5м труба ПЭ 100 SDR 11-110х10мм ГОСТ 18599-2001 -Гидранты	 м м м м шт шт	 4810 340 950 910 36 7		 4810 340 950 910 36 7	
Колодцы ж/б: -диаметром 1,5м -диаметром 2,0м	 шт шт	 22 6		 22 6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Объект водоснабжения обеспечит потребность жителей с. Сегизбай надежной качественной водой в полном объеме подаваемой из подземных вод скважинными насосами хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованием в полном объеме, начиная со дня приема в эксплуатацию.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Строительство водопровода в с. Сегизбай Алмазненского с/о Чингирлауского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Чингирлауского района ЗКО».

Целью настоящего Проекта является обеспечение жителей с. Сегизбай Алмазненского с/о Чингирлауского района ЗКО надежной качественной питьевой водой в полном объеме согласно нормам и требованиям СНиП РК.

Источником водоснабжения является подземные воды из скважины в с. Сегизбай Алмазненского с/о Чингирлауского района Западно-Казахстанской области.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **392 660,000** тысяч тенге;
в том числе строительно-монтажных работ **313 911,000** тысяч тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **23 665,000** тысяч тенге; прочие **55 084,000** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **370 523 533,95** тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **313 911,000** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **23 665,000** тысяч тенге;прочие **32 947 533,95** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___ë_ % и фактически применено ____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода в с. Сегизбай Алмазненского с/о Чингирлауского района ЗКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Чингирлауского района ЗКО», в лице руководителя Тасбулатова Мурата Кайыржановича,

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____ «_____» _____ 2025 г.

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) . **Бисенгалиева Бекжана Бериковича, аттестаты № KZ94VJE00044871, от 27.02.19 г,**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

_____ «_____» _____ 2025 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО «Комплекс инжиринговых услуг в строительстве», в лице генерального директора**

,

наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-х) эксперта (-ов) фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя

_____ «_____» _____ 2025 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1). разработчик проекта **ТОО «Уралводпроект», в лице директора Темирбаева Жумабая Кабесовича,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____ «_____» _____ 2025 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация проекта **ТОО «Уралводпроект» в лице руководителя проекта Абдалиева Гульмира Валерьевна приказ № 11 от 25.02.2025г.**

(наименование организации), имеющего в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии), руководителя

_____ «_____» _____ 2025 г.

подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Курылысгаз», в лице директора Кабенова Даурена Каримуллиновича,**

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____ «_____» _____ 2025 г.

Подпись руководителя Место печати (при наличии)